

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	37				1		
02:00	40				1		
03:00	36				1		
04:00	37				1		
05:00	40				1		
06:00	37				1		
07:00	37				1		
08:00	31				1		
09:00	30				1		
10:00	29				1		
11:00	31				1		
12:00	37				1		
13:00	36				1		
14:00	41				1		
15:00	32				1		
16:00	31				1		
17:00	37				1		
18:00	38				1		
19:00	53			1	1		
20:00	64			1	1		
21:00	84	1			1		
22:00	64	1			1		
23:00	51	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	37	1				
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	01:00	37	1				
	02:00	40	1				
	03:00	37	1				
	04:00	37	1				
	05:00	36	1				
	06:00	31	1				
	07:00	29	1				
	08:00	31	1				
	09:00	31	1				
	10:00	32	1				
	11:00	34	1				
	12:00	42	1				
	13:00	32	1				
	14:00	33	1				
	15:00	30	1				
	16:00	32	1				
	17:00	40	1				
	18:00	42	1				
	19:00	32	1				
	20:00	49	1				
21:00	55	1					
22:00	42	1					
23:00	39	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	37	1				
	01:00	37	1				
	02:00	40	1				
	03:00	36	1				
	04:00	37	1				
	05:00	38	1				
	06:00	32	1				
	07:00	30	1				
	08:00	34	1				
	09:00	38	1				
	10:00	32	1				
	11:00	33	1				
	12:00	32	1				
	13:00	32	1				
	14:00	33	1				
	15:00	31	1				
	16:00	31	1				
	17:00	30	1				
	18:00	33	1				
	19:00	39	1				
	20:00	51	1				
	21:00	62	1				
	22:00	46	1				
23:00	42	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	40	1				
	01:00	38	1				
	02:00	42	1				
	03:00	39	1				
	04:00	38	1				
	05:00	35	1				
	06:00	29	1				
	07:00	30	1				
	08:00	32	1				
	09:00	42	1				
	10:00	38	1				
	11:00	37	1				
	12:00	36	1				
	13:00	34	1				
	14:00	32	1				
	15:00	31	1				
	16:00	41	1				
	17:00	34	1				
	18:00	33	1				
	19:00	34	1				
	20:00	38	1				
	21:00	57	1				
	22:00	49	1				
23:00	39	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Η Δ ε υ τ έ ρ α 2 5 Μ α ΐ ου 2 0 2 6	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	36	1				
	01:00	35	1				
	02:00	38	1				
	03:00	35	1				
	04:00	35	1				
	05:00	35	1				
	06:00	29	1				
	07:00	29	1				
	08:00	31	1				
	09:00	30	1				
	10:00	33	1				
	11:00	39	1				
	12:00	34	1				
	13:00	31	1				
	14:00	30	1				
	15:00	33	1				
	16:00	30	1				
	17:00	32	1				
	18:00	34	1				
	19:00	41	1				
	20:00	42	1				
	21:00	53	1				
	22:00	40	1				
23:00	42	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	35	1				
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	01:00	36	1				
	02:00	39	1				
	03:00	35	1				
	04:00	34	1				
	05:00	34	1				
	06:00	37	1				
	07:00	28	1				
	08:00	29	1				
	09:00	28	1				
	10:00	33	1				
	11:00	37	1				
	12:00	32	1				
	13:00	46	1				
	14:00	33	1				
	15:00	30	1				
	16:00	32	1				
	17:00	31	1				
	18:00	32	1				
	19:00	37	1				
	20:00	44	1				
21:00	53	1					
22:00	45	1					
23:00	39	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης