

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	57		1		
01:00		61		1			
02:00		47		1			
03:00		53		1			
04:00		53		1			
05:00		63		1			
06:00		51		1			
07:00		47		1			
08:00		61		1			
09:00		56		1			
10:00		51		1			
11:00		45		1			
12:00		42		1			
13:00		46		1			
14:00		46		1			
15:00		43		1			
16:00		45		1			
17:00		48		1			
18:00		52		1			
19:00		47		1			
20:00		63		1			
21:00		64		1			
22:00		50		1			
23:00		48		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
	Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	36		1		
01:00		36		1			
02:00		36		1			
03:00		32		1			
04:00		34		1			
05:00		33		1			
06:00		31		1			
07:00		27		1			
08:00		28		1			
09:00		27			1		
10:00		28			1		
11:00		30			1		
12:00		29			1		
13:00		27			1		
14:00		33			1		
15:00		32			1		
16:00		28			1		
17:00		31			1		
18:00		34			1		
19:00		44			1		
20:00		42			1		
21:00		52			1		
22:00		39			1		
23:00		37			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	35			1	
01:00		36			1		
02:00		37			1		
03:00		34			1		
04:00		35			1		
05:00		34			1		
06:00		31			1		
07:00		30			1		
08:00		29			1		
09:00		30			1		
10:00		37			1		
11:00		41			1		
12:00		29			1		
13:00		35			1		
14:00		32			1		
15:00		29			1		
16:00		31			1		
17:00		40			1		
18:00		42			1		
19:00		43			1		
20:00		53			1		
21:00		55			1		
22:00		40			1		
23:00		43			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	39			1	
01:00		38			1		
02:00		40			1		
03:00		36			1		
04:00		35			1		
05:00		42			1		
06:00		38			1		
07:00		35			1		
08:00		39			1		
09:00		37			1		
10:00		38			1		
11:00		37			1		
12:00		41			1		
13:00		37			1		
14:00		33			1		
15:00		31			1		
16:00		35			1		
17:00		34			1		
18:00		39			1		
19:00		44			1		
20:00		63			1		
21:00		66			1		
22:00		49			1		
23:00		45			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 3 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	42			1		
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	01:00	41			1		
	02:00	43			1		
	03:00	41			1		
	04:00	40			1		
	05:00	43			1		
	06:00	41			1		
	07:00	37			1		
	08:00	34			1		
	09:00	46			1		
	10:00	34			1		
	11:00	33			1		
	12:00	32			1		
	13:00	33			1		
	14:00	35			1		
	15:00	41			1		
	16:00	41			1		
	17:00	42			1		
	18:00	44			1		
	19:00	44			1		
	20:00	53			1		
21:00	66			1			
22:00	52			1			
23:00	48			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	42			1			
02:00	45			1			
03:00	40			1			
04:00	41			1			
05:00	43			1			
06:00	43			1			
07:00	37			1			
08:00	39			1			
09:00	25			1			
10:00	24			1			
11:00	25			1			
12:00	28			1			
13:00	33			1			
14:00	41			1			
15:00	34			1			
16:00	32			1			
17:00	35			1			
18:00	33			1			
19:00	45			1			
20:00	54			1			
21:00	48			1			
22:00	43			1			
23:00	41			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	39			1		
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	01:00	38			1		
	02:00	40			1		
	03:00	37			1		
	04:00	37			1		
	05:00	42			1		
	06:00	37			1		
	07:00	33			1		
	08:00	40			1		
	09:00	28			1		
	10:00	32			1		
	11:00	30			1		
	12:00	31			1		
	13:00	29			1		
	14:00	30			1		
	15:00	28			1		
	16:00	33			1		
	17:00	32			1		
	18:00	45			1		
	19:00	38			1		
	20:00	57			1		
21:00	58			1			
22:00	45			1			
23:00	41			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης