





ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 1 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Τετάρτη, 1 Απρίλιος 2026	00:00	24,01	1	1				1			1	1
01:00		22,21	1	1				1			1		
02:00		20,96	1	1				1			1		
03:00		20,57	1	1				1			1		
04:00		20,31	1	1				1			1		
05:00		20,47	1	1				1			1		
06:00		21,73	1	1				1			1		
07:00		23,67	1	1							1		4
08:00		25,28	1	1							1		6
09:00		27,94	1	1						1	1		
10:00		30,32	1	1						1	1		
11:00		31,43	1	1						1	1		3
12:00		30,97	1	1						1	1		4
13:00		31,10	1	1					1		1	1	
14:00		29,08	1	1					1		1	1	
15:00		31,32	1	1					1		1	1	
16:00		30,08	1	1					1		1	1	
17:00		30,17	1	1					1		1	1	
18:00		31,84	1	1					1		1	1	
19:00		29,36	1	1					1		1	1	
20:00		30,19	1	1					1		1	1	
21:00		29,49	1	1					1		1	1	
22:00		27,80	1	1					1		1	1	
23:00		25,15	1	1					1		1	1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Μερικές διακοπές από τις 14:40 - 14:57, 17:27 - 17:34, 18:55 - 19:26 & 20:30 - 20:42.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2026	00:00	24,34	1	1				1		1	1	
01:00		21,58	1	1				1		1			
02:00		21,23	1	1				1		1			
03:00		20,95	1	1				1		1			
04:00		20,71	1	1				1		1			
05:00		20,81	1	1				1		1			
06:00		20,97	1	1				1		1			
07:00		24,49	1	1				1		1			
08:00		24,94	1	1				1		1	1		
09:00		27,87	1	1				1		1	1		
10:00		27,86	1	1				1		1	1		
11:00		28,03	1	1				1		1	1		
12:00		28,65	1	1				1		1	1		
13:00		27,99	1	1				1		1	1		
14:00		28,42	1	1				1		1	1		
15:00		28,01	1	1				1		1	1		
16:00		29,25	1	1				1		1	1		
17:00		31,39	1	1				1		1	1		
18:00		32,30	1	1				1		1	1		
19:00		32,83	1	1				1		1	1		
20:00		33,62	1	1				1		1	1		1
21:00		32,36	1	1				1		1	1		
22:00		30,44	1	1				1		1	1		
23:00		27,23	1	1				1		1	1		

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Μερικές διακοπές από τις 01:39 - 07:04 & 13:50 - 14:07. Προγραμματισμένη μερική διακοπή από τις 08:31 - 08:48.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ρ Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2026	00:00	24,75	1	1				1		1	1	
01:00		23,15	1	1				1		1	1		
02:00		24,40	1	1				1		1			
03:00		24,29	1	1				1		1			
04:00		24,17	1	1				1		1			
05:00		24,17	1	1				1		1			
06:00		25,76	1	1				1		1			
07:00		26,48	1	1				1		1			4
08:00		26,90	1	1				1		1		1	
09:00		28,81	1	1				1		1		1	
10:00		28,85	1	1				1		1		1	
11:00		29,25	1	1				1		1		1	
12:00		28,67	1	1				1		1		1	
13:00		28,83	1	1				1		1		1	
14:00		29,10	1	1				1		1		1	
15:00		29,29	1	1				1		1		1	
16:00		30,25	1	1				1		1		1	
17:00		31,25	1	1				1		1		1	
18:00		32,80	1	1				1		1		1	1
19:00		33,45	1	1				1		1		1	3
20:00		34,66	1	1				1		1		1	3
21:00		33,46	1	1				1		1		1	2
22:00		31,13	1	1				1		1		1	
23:00		27,67	1	1				1		1		1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 4 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Σάββατο, 4 Απρίλιος 2026	00:00	25,26	1	1				1		1		1
01:00		24,16	1	1				1		1		1	
02:00		23,68	1	1				1		1		1	
03:00		23,34	1	1				1		1		1	
04:00		22,34	1	1				1		1		1	
05:00		22,38	1	1				1		1		1	
06:00		23,38	1	1				1		1		1	
07:00		25,46	1	1				1		1		1	
08:00		27,99	1	1				1		1		1	
09:00		29,53	1	1				1		1		1	1
10:00		31,01	1	1				1		1		1	1
11:00		31,55	1	1				1		1		1	1
12:00		31,30	1	1				1		1		1	1
13:00		30,27	1	1				1		1		1	
14:00		29,45	1	1				1		1		1	
15:00		28,42	1	1				1		1		1	
16:00		28,56	1	1				1		1		1	
17:00		30,00	1	1				1		1		1	
18:00		30,11	1	1				1		1		1	
19:00		30,66	1	1				1		1		1	
20:00		32,94	1	1				1		1		1	1
21:00		32,50	1	1				1		1		1	
22:00		30,08	1	1				1		1		1	
23:00		27,61	1	1				1		1		1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 5 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ρ Ε Π Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Κυριακή, 5 Απρίλιος 2026	00:00	25,70	1	1				1		1		1
01:00		24,16	1	1				1		1		1	
02:00		23,00	1	1				1		1		1	
03:00		23,17	1	1				1		1		1	
04:00		22,89	1	1				1		1	1		
05:00		22,01	1	1				1		1	1		
06:00		21,86	1	1				1		1	1		
07:00		23,77	1	1				1		1	1		
08:00		25,52	1	1				1		1	1		
09:00		27,09	1	1				1		1	1		
10:00		28,09	1	1				1		1	1		
11:00		28,27	1	1				1		1	1		
12:00		28,34	1	1				1		1	1		
13:00		28,21	1	1				1		1	1		
14:00		27,91	1	1				1		1	1		
15:00		27,52	1	1				1		1	1		
16:00		27,13	1	1				1		1	1		
17:00		28,24	1	1				1		1	1		
18:00		29,20	1	1				1		1	1		
19:00		29,30	1	1				1		1	1		
20:00	31,38	1	1				1		1	1			
21:00	31,23	1	1				1		1	1			
22:00	29,30	1	1				1		1	1			
23:00	26,63	1	1				1		1	1			

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 6 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Δευτέρα, 6 Απρίλιος 2026	00:00	24,41	1	1				1		1	1	
01:00		21,74	1	1				1		1	1		
02:00		21,57	1	1				1		1	1		
03:00		20,98	1	1				1		1	1		
04:00		20,90	1	1				1		1	1		
05:00		21,17	1	1				1		1	1		
06:00		22,07	1	1				1		1	1		
07:00		24,82	1	1				1		1	1		
08:00		26,44	1	1				1		1	1		
09:00		27,99	1	1				1		1	1		
10:00		28,52	1	1				1		1	1		
11:00		28,03	1	1			1	1		1	1		
12:00		28,00	1	1			1	1		1	1		
13:00		27,96	1	1			1	1		1	1		
14:00		27,22	1	1			1	1		1	1		
15:00		26,42	1	1			1	1		1	1		
16:00		27,21	1	1			1	1		1	1		
17:00		29,30	1	1			1	1		1	1		
18:00		29,93	1	1			1	1		1	1		
19:00		30,26	1	1			1	1		1	1		
20:00		32,58	1	1			1	1		1	1		
21:00		32,16	1	1			1	1		1	1		
22:00		30,55	1	1			1	1		1	1		
23:00		26,93	1	1			1	1		1	1		

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 01:10 - 01:40.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 7 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Τρίτη, 7 Απρίλιος 2026	00:00	25,89	1	1			1	1		1		
01:00		25,36	1	1			1	1		1			
02:00		24,49	1	1			1	1		1			
03:00		24,13	1	1			1	1		1			
04:00		23,51	1	1			1	1		1			
05:00		23,74	1	1			1	1		1			
06:00		25,08	1	1			1	1		1			
07:00		27,27	1	1			1	1		1			
08:00		29,19	1	1			1	1		1			
09:00		30,40	1	1			1	1		1			
10:00		30,09	1	1			1	1		1			
11:00		29,98	1	1			1	1		1			
12:00		30,24	1	1			1	1		1			
13:00		29,90	1	1			1	1		1			
14:00		29,75	1	1			1	1		1			
15:00		30,35	1	1			1	1		1			
16:00		30,88	1	1			1	1		1			
17:00		31,74	1	1			1	1		1			
18:00		32,27	1	1			1	1		1			2
19:00		32,07	1	1			1	1		1			4
20:00	32,08	1	1			1	1		1			5	
21:00	31,61	1	1			1	1		1			5	
22:00	29,54	1	1			1	1		1			2	
23:00	28,34	1	1			1	1		1				

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 8 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ρ Ε Π Ε Ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
Τετάρτη, 8 Απρίλιος 2026	00:00	27,45	1	1			1	1		1			
	01:00	25,58	1	1			1	1		1			
	02:00	24,73	1	1			1	1		1			
	03:00	24,09	1	1			1	1		1			
	04:00	23,47	1	1			1	1		1			
	05:00	23,55	1	1			1	1		1			
	06:00	25,35	1	1			1	1		1			
	07:00	27,91	1	1			1	1		1			
	08:00	29,75	1	1			1	1		1			
	09:00	31,21	1	1			1	1		1			
	10:00	30,76	1	1			1	1		1			2
	11:00	30,78	1	1			1	1		1			2
	12:00	30,63	1	1			1	1		1			2
	13:00	31,30	1	1			1	1		1			2
	14:00	29,79	1	1			1	1		1			2
	15:00	30,29	1	1			1	1		1			1
	16:00	31,28	1	1			1	1		1			1
	17:00	31,89	1	1			1	1		1			1
	18:00	32,67	1	1			1	1		1			2
	19:00	32,78	1	1			1	1		1			4
20:00	32,67	1	1			1	1		1			6	
21:00	31,22	1	1			1	1		1			4	
22:00	29,56	1	1			1	1		1			4	
23:00	28,54	1	1			1	1		1				

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 9 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Πέμπτη, 9 Απρίλιος 2026	00:00	27,05	1	1			1	1		1		
01:00		25,29	1	1			1	1		1			
02:00		24,42	1	1			1	1		1			
03:00		24,00	1	1			1	1		1			
04:00		23,30	1	1			1	1		1			
05:00		23,51	1	1			1	1		1			
06:00		24,48	1	1			1	1		1			
07:00		27,21	1	1			1	1		1			
08:00		28,79	1	1			1	1		1			
09:00		29,50	1	1			1	1		1			
10:00		29,33	1	1			1	1		1			1
11:00		29,05	1	1			1	1		1			1
12:00		29,20	1	1			1	1		1			1
13:00		28,93	1	1			1	1		1			1
14:00		29,84	1	1			1	1		1			1
15:00		29,93	1	1			1	1		1			1
16:00		31,00	1	1			1	1		1			1
17:00		31,98	1	1			1	1		1			1
18:00		32,11	1	1			1	1		1			3
19:00		31,58	1	1			1	1		1			4
20:00	32,20	1	1			1	1		1			5	
21:00	31,41	1	1			1	1		1			5	
22:00	29,44	1	1			1	1		1			3	
23:00	27,89	1	1			1	1		1				

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2026	00:00	26,51	1	1			1	1		1		
01:00		24,24	1	1			1	1		1			
02:00		22,96	1	1			1	1		1			
03:00		22,75	1	1			1	1		1			
04:00		22,55	1	1			1	1		1			
05:00		22,49	1	1			1	1		1			
06:00		23,71	1	1			1	1		1			
07:00		25,23	1	1			1	1		1			
08:00		27,28	1	1			1	1		1			
09:00		28,23	1	1			1	1		1			
10:00		28,66	1	1			1	1		1			
11:00		28,14	1	1			1	1		1			
12:00		28,09	1	1			1	1		1			
13:00		29,45	1	1			1	1		1			1
14:00		29,61	1	1			1	1		1			1
15:00		28,83	1	1			1	1		1			1
16:00		27,89	1	1			1	1		1			1
17:00		28,05	1	1			1	1		1			1
18:00		29,37	1	1			1	1		1			1
19:00		29,38	1	1			1	1		1			2
20:00		28,61	1	1			1	1		1			3
21:00		28,58	1	1			1	1		1			2
22:00		28,46	1	1			1	1		1			2
23:00		28,28	1	1			1	1		1			

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 11 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Σάββατο, 11 Απρίλιος 2026	00:00	26,90	1	1			1	1		1		
01:00		24,90	1	1			1	1		1			
02:00		23,48	1	1			1	1		1			
03:00		22,97	1	1			1	1		1			
04:00		22,55	1	1			1	1		1			
05:00		22,75	1	1			1	1		1			
06:00		24,28	1	1			1	1		1			
07:00		26,06	1	1			1	1		1			
08:00		28,53	1	1			1	1		1			
09:00		29,58	1	1			1	1		1	1		
10:00		29,96	1	1			1	1		1	1		
11:00		30,48	1	1			1	1		1	1		
12:00		31,12	1	1			1	1		1	1		
13:00		31,49	1	1			1	1		1	1		
14:00		31,19	1	1			1	1		1	1		
15:00		30,99	1	1			1	1		1	1		
16:00		32,43	1	1			1	1		1	1		
17:00		33,06	1	1			1	1		1	1		
18:00		34,05	1	1			1	1		1	1		
19:00		35,17	1	1			1	1		1	1		
20:00		36,16	1	1			1	1		1	1	1	1
21:00		33,95	1	1			1	1		1	1	1	
22:00		31,51	1	1			1	1		1	1		
23:00		27,63	1	1			1	1		1	1		

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 12 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Κυριακή, 12 Απρίλιος 2026	00:00	26,60	1	1			1	1		1		
01:00		25,87	1	1			1	1		1			
02:00		24,92	1	1			1	1		1			
03:00		23,58	1	1			1	1		1			
04:00		22,80	1	1			1	1		1			
05:00		22,58	1	1			1	1		1			
06:00		23,26	1	1			1	1		1			
07:00		24,81	1	1			1	1		1			
08:00		26,93	1	1			1	1		1			
09:00		28,73	1	1			1	1		1			
10:00		29,66	1	1			1	1		1			1
11:00		29,51	1	1			1	1		1			1
12:00		28,88	1	1					1		1	1	
13:00		27,53	1	1					1		1	1	
14:00		26,26	1	1					1		1	1	
15:00		26,01	1	1					1		1	1	
16:00		26,38	1	1					1		1	1	
17:00		27,46	1	1					1		1	1	
18:00		28,90	1	1					1		1	1	
19:00		30,53	1	1					1		1	1	
20:00	32,08	1	1					1		1	1		
21:00	30,81	1	1					1		1	1		
22:00	29,07	1	1					1		1	1		
23:00	26,39	1	1					1		1	1		

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2026	00:00	24,50	1	1				1		1	1	
01:00		23,02	1	1				1		1	1		
02:00		22,53	1	1				1		1	1		
03:00		22,13	1	1				1		1	1		
04:00		21,58	1	1				1		1	1		
05:00		21,61	1	1				1		1	1		
06:00		22,54	1	1				1		1	1		
07:00		23,76	1	1				1		1	1		
08:00		26,27	1	1				1		1	1		
09:00		27,80	1	1			1	1		1			
10:00		28,99	1	1			1	1		1			
11:00		29,86	1	1			1	1		1			
12:00		29,54	1	1			1	1		1			
13:00		29,49	1	1			1	1		1			
14:00		29,75	1	1			1	1		1			
15:00		28,86	1	1			1	1		1			
16:00		28,11	1	1			1	1		1			
17:00		28,82	1	1			1	1		1			
18:00		29,07	1	1			1	1		1			1
19:00		29,16	1	1			1	1		1			5
20:00		30,08	1	1			1	1		1			6
21:00		30,31	1	1			1	1		1			5
22:00		28,77	1	1			1	1		1			3
23:00		28,19	1	1			1	1		1			

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 14 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Τρίτη, 14 Απρίλιος 2026	00:00	26,23	1	1			1	1		1		
01:00		24,84	1	1			1	1		1			
02:00		23,34	1	1			1	1		1			
03:00		22,57	1	1			1	1		1			
04:00		22,66	1	1			1	1		1			
05:00		23,09	1	1			1	1		1			
06:00		24,33	1	1			1	1		1			
07:00		26,62	1	1			1	1		1			
08:00		29,22	1	1			1	1		1			2
09:00		30,29	1	1			1	1		1			4
10:00		31,29	1	1			1	1		1			4
11:00		32,66	1	1			1	1		1			4
12:00		32,15	1	1			1	1		1	1		
13:00		32,90	1	1			1	1		1	1		
14:00		32,48	1	1			1	1		1	1		
15:00		31,99	1	1			1	1		1	1		
16:00		33,38	1	1			1	1		1	1		
17:00		34,49	1	1			1	1		1	1		
18:00		34,91	1	1			1	1		1	1		
19:00		35,95	1	1			1	1		1	1		
20:00		36,14	1	1			1	1		1	1		
21:00		34,59	1	1			1	1		1	1		
22:00		32,19	1	1			1	1		1	1		
23:00		28,24	1	1			1	1		1	1		

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2026	00:00	25,95	1	1			1	1		1	1	
01:00		24,26	1	1				1		1	1		
02:00		23,41	1	1				1		1	1		
03:00		22,63	1	1				1		1	1		
04:00		21,75	1	1				1		1	1		
05:00		21,90	1	1				1		1	1		
06:00		23,00	1	1				1		1	1		
07:00		25,79	1	1				1		1	1		
08:00		28,54	1	1				1		1	1		
09:00		24,93	1	1				1		1	1		
10:00		18,03		1			1	1		1			
11:00		33,07		1			1	1		1		1	4
12:00		33,02		1			1	1		1		1	4
13:00		32,09		1			1	1		1		1	4
14:00		31,25		1			1	1		1	1	1	
15:00		30,98		1			1	1		1	1	1	
16:00		31,22		1			1	1		1	1	1	
17:00		32,20		1			1	1		1	1	1	
18:00		33,69		1			1	1		1	1	1	
19:00		35,33		1			1	1		1	1	1	
20:00		35,69		1			1	1		1	1	1	
21:00		34,42		1			1	1		1	1	1	
22:00		32,30		1			1	1		1	1	1	
23:00		28,69		1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 09:45 - 10:43 και γενική διακοπή από τις 09:48 - 10:43.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 16 Απρίλιος 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000		
Ρ Ε Τ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)	
	Πέμπτη, 16 Απρίλιος 2026	00:00	25,96		1			1	1		1	1		
01:00		24,20		1			1	1		1	1			
02:00		23,46		1			1	1		1	1			
03:00		23,06		1			1	1		1	1			
04:00		22,75		1			1	1		1	1			
05:00		22,89		1			1	1		1	1			
06:00		23,83		1			1	1		1	1			
07:00		26,71		1			1	1		1	1			
08:00		30,11		1			1	1		1	1			
09:00		31,86		1			1	1		1	1	1		
10:00		33,36		1			1	1		1	1	1		
11:00		34,19		1			1	1		1	1	1		
12:00		33,84		1			1	1		1	1	1		
13:00		34,09		1			1	1		1	1	1		
14:00		33,66		1			1	1		1	1	1		
15:00		34,42		1			1	1		1	1	1		
16:00		34,80						1	1		1	1	1	
17:00		35,56		1				1	1		1	1	1	
18:00		36,69		1				1	1		1	1	1	
19:00		37,33		1				1	1		1	1	1	
20:00		37,22		1				1	1		1	1	1	
21:00		35,28		1				1	1		1	1	1	
22:00		33,33		1				1	1		1	1	1	
23:00		29,13		1				1	1		1	1	1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 17 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ρ Ε Τ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Παρασκευή, 17 Απρίλιος 2026	00:00	26,51		1			1	1		1	1	
01:00		24,79		1			1	1		1	1		
02:00		24,28		1			1	1		1	1		
03:00		23,37		1			1	1		1	1		
04:00		22,89		1			1	1		1	1		
05:00		22,88		1			1	1		1	1		
06:00		24,38		1			1	1		1	1		
07:00		27,59		1			1	1		1	1		
08:00		30,10		1			1	1		1	1	1	
09:00		32,55		1			1	1		1	1	1	
10:00		34,49		1			1	1		1	1	1	
11:00		34,84		1			1	1		1	1	1	
12:00		35,86		1			1	1		1	1	1	
13:00		36,76		1			1	1		1	1	1	
14:00		36,43		1			1	1		1	1	1	
15:00		35,90		1			1	1		1	1	1	
16:00		35,88		1			1	1		1	1	1	
17:00		35,59		1			1	1		1	1	1	
18:00		36,84		1			1	1		1	1	1	
19:00		37,97		1			1	1		1	1	1	
20:00		38,53		1			1	1		1	1	1	
21:00		36,56		1			1	1		1	1	1	
22:00		34,19		1			1	1		1	1	1	
23:00		30,42		1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 18 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Σάββατο, 18 Απρίλιος 2026	00:00	27,60		1			1	1		1	1	
01:00		25,89		1			1	1		1	1		
02:00		25,18		1			1	1		1	1		
03:00		24,24		1			1	1		1	1		
04:00		23,98		1			1	1		1	1		
05:00		24,18		1			1	1		1	1		
06:00		25,38		1			1	1		1	1		
07:00		28,15		1			1	1		1	1	1	
08:00		30,53		1			1	1		1	1	1	
09:00		32,78		1			1	1		1	1	1	
10:00		34,08		1			1	1		1	1	1	
11:00		32,79		1			1	1		1	1	1	
12:00		32,81		1			1	1		1	1	1	
13:00		32,91		1			1	1		1	1	1	
14:00		32,16		1			1	1		1	1	1	
15:00		32,29		1			1	1		1	1	1	
16:00		33,50		1			1	1		1	1	1	
17:00		34,15		1			1	1		1	1	1	
18:00		35,10		1			1	1		1	1	1	
19:00		35,26		1			1	1		1	1	1	
20:00		36,50		1			1	1		1	1	1	
21:00		35,61		1			1	1		1	1	1	
22:00		33,25		1			1	1		1	1	1	
23:00		29,77		1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Προγραμματισμένη μερική διακοπή από τις 11:03 - 11:09.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 19 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Κυριακή, 19 Απρίλιος 2026	00:00	27,81		1			1	1		1	1	1
01:00		25,99		1			1	1		1	1		
02:00		25,03		1			1	1		1	1		
03:00		24,39		1			1	1		1	1		
04:00		24,15		1			1	1		1	1		
05:00		24,27		1			1	1		1	1		
06:00		25,41		1			1	1		1	1		
07:00		27,47		1			1	1		1	1		
08:00		29,23		1			1	1		1	1	1	
09:00		31,18		1			1	1		1	1	1	
10:00		32,35		1			1	1		1	1	1	
11:00		31,98		1			1	1		1	1	1	
12:00		32,37		1			1	1		1	1	1	
13:00		32,26		1			1	1		1	1	1	
14:00		31,52		1			1	1		1	1	1	
15:00		30,79		1			1	1		1	1	1	
16:00		30,77		1			1	1		1	1	1	
17:00		33,02		1			1	1		1	1	1	
18:00		34,04		1			1	1		1	1	1	
19:00		35,17		1			1	1		1	1	1	
20:00		36,56		1			1	1		1	1	1	
21:00		35,25		1			1	1		1	1	1	4
22:00		33,06					1	1		1	1	1	1
23:00		29,59					1	1		1	1	1	1

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 15:54 - 16:19.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 20 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Δευτέρα, 20 Απρίλιος 2026	00:00	27,08					1	1		1	1	1
01:00		25,33					1	1		1	1	1	
02:00		24,31					1	1		1	1	1	
03:00		23,90					1	1		1	1	1	
04:00		23,85					1	1		1	1	1	
05:00		24,74					1	1		1	1	1	
06:00		25,85					1	1		1	1	1	
07:00		28,12					1	1		1	1	1	
08:00		30,64					1	1		1	1	1	
09:00		31,67					1	1		1	1	1	
10:00		32,15					1	1		1	1	1	
11:00		31,62		1			1	1		1	1	1	
12:00		31,43		1			1	1		1	1	1	
13:00		31,31		1			1	1		1	1	1	
14:00		31,23		1			1	1		1	1	1	
15:00		31,01		1			1	1		1	1	1	
16:00		31,93		1			1	1		1	1	1	
17:00		32,56		1			1	1		1	1	1	
18:00		34,28		1			1	1		1	1	1	
19:00		36,01		1			1	1		1	1	1	
20:00		37,19		1			1	1		1	1	1	
21:00		35,46		1			1	1		1	1	1	
22:00		33,07		1			1	1		1	1	1	
23:00		29,41		1			1	1		1	1	1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 21 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ρ Ε Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Τρίτη, 21 Απρίλιος 2026	00:00	27,20		1			1	1		1	1	1
01:00		25,40		1			1	1		1	1	1	
02:00		18,54		1			1	1		1	1		
03:00		10,58		1			1						5
04:00		24,00		1			1			1	1		4
05:00		24,31		1			1			1	1	1	
06:00		25,17		1			1			1	1	1	4
07:00		27,87		1			1			1	1	1	5
08:00		29,69		1	1		1			1	1	1	7
09:00		31,58			1		1			1	1	1	7
10:00		31,87		1	1		1			1	1	1	1
11:00		32,29		1			1			1	1	1	1
12:00		32,39		1			1			1	1	1	1
13:00		31,93		1			1			1	1	1	
14:00		31,50		1			1			1	1	1	
15:00		31,78		1			1			1	1	1	
16:00		32,25		1			1			1	1	1	
17:00		32,79		1			1			1	1	1	
18:00		34,37		1			1			1	1	1	
19:00		35,43		1	1		1			1	1	1	2
20:00		36,65		1	1		1			1	1	1	4
21:00		35,02		1	1		1			1	1	1	4
22:00		32,73		1	1		1			1	1	1	1
23:00		29,19		1	1		1			1	1	1	1

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 02:41 - 04:12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2026	00:00	26,89		1	1		1			1	1	1
01:00		25,31		1	1		1			1	1	1	
02:00		24,77		1	1		1			1	1	1	
03:00		23,96		1	1		1			1	1	1	
04:00		23,77		1	1		1			1	1	1	
05:00		23,85		1	1		1			1	1	1	
06:00		25,12		1	1		1			1	1	1	
07:00		28,50		1	1		1			1	1	1	3
08:00		30,29		1	1		1			1	1	1	4
09:00		33,16		1	1		1			1	1	1	4
10:00		33,71		1	1		1			1	1	1	3
11:00		33,20		1	1		1			1	1	1	
12:00		33,53	1	1	1		1			1	1	1	
13:00		34,00	1	1			1			1	1	1	
14:00		33,14	1	1			1			1	1	1	
15:00		32,67	1	1			1			1	1	1	
16:00		33,50	1	1			1			1	1	1	
17:00		33,96	1	1			1			1	1	1	
18:00		35,18	1	1			1			1	1	1	
19:00		35,93	1	1			1			1	1	1	
20:00		36,81	1	1			1			1	1	1	
21:00		34,98	1	1			1			1	1	1	
22:00		33,34	1	1			1			1	1	1	
23:00		29,60	1	1			1			1	1	1	

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 23 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Πέμπτη, 23 Απρίλιος 2026	00:00	27,30	1	1			1			1	1	1
01:00		24,74	1	1			1			1	1	1	
02:00		23,86	1	1			1			1	1		
03:00		23,50	1	1			1			1	1		
04:00		23,27	1	1			1			1	1		
05:00		23,56	1	1			1			1	1		
06:00		24,74	1	1			1			1	1		
07:00		27,87	1	1			1			1	1		3
08:00		30,62	1	1			1			1	1		5
09:00		32,99	1	1			1			1	1		5
10:00		34,64	1	1			1			1	1		5
11:00		35,22	1	1			1			1	1	1	
12:00		35,28	1	1			1			1	1	1	
13:00		34,39	1	1			1			1	1	1	
14:00		33,27	1	1			1			1	1	1	
15:00		34,43	1	1			1			1	1	1	
16:00		36,56	1	1			1			1	1	1	
17:00		38,27	1	1			1			1	1	1	
18:00		39,04	1	1			1			1	1	1	
19:00		39,24	1	1			1			1	1	1	
20:00	39,50	1	1			1			1	1	1		
21:00	37,99	1	1			1			1	1	1		
22:00	35,36	1	1			1			1	1	1		
23:00	31,47	1	1			1			1	1	1		

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2026	00:00	30,36	1	1			1			1	1	
01:00		28,12	1	1			1			1	1		
02:00		26,62	1	1			1			1	1		
03:00		25,72	1	1			1			1	1		
04:00		25,62	1	1			1			1	1		
05:00		25,94	1	1			1			1	1		
06:00		26,81	1	1			1			1	1		
07:00		30,34	1	1			1			1	1		
08:00		33,73	1	1			1			1	1	1	
09:00		36,23	1	1			1			1	1	1	
10:00		36,15	1	1			1			1	1	1	
11:00		35,86	1	1			1			1	1	1	
12:00		37,36	1	1			1			1	1	1	
13:00		37,95	1	1			1			1	1	1	
14:00		38,00	1	1			1			1	1	1	
15:00		37,36	1	1			1			1	1	1	
16:00		37,62	1	1			1			1	1	1	
17:00		38,20	1	1			1			1	1	1	
18:00		39,31	1	1			1			1	1	1	
19:00		39,99	1	1			1			1	1	1	
20:00		41,13	1	1			1			1	1	1	
21:00		40,96	1	1			1			1	1	1	
22:00		38,25	1	1			1			1	1	1	
23:00		34,92	1	1			1			1	1	1	

Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 25 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
			Σάββατο, 25 Απρίλιος 2026	00:00	31,85	1	1			1			1
01:00	29,06	1		1			1			1	1		
02:00	27,79	1		1			1			1	1		
03:00	26,94	1		1			1			1	1		
04:00	26,61	1		1			1			1	1		
05:00	26,84	1		1			1			1	1		
06:00	27,63	1		1			1			1	1		
07:00	30,82	1		1			1			1	1		
08:00	34,16	1		1			1			1	1		5
09:00	36,86	1		1			1			1	1	1	
10:00	39,15	1		1			1			1	1	1	
11:00	40,38	1		1			1			1	1	1	
12:00	41,15	1		1			1			1	1	1	
13:00	40,29	1		1			1			1	1	1	
14:00	40,04	1		1			1			1	1	1	
15:00	40,29	1		1			1			1	1	1	
16:00	40,12	1		1			1			1	1	1	
17:00	39,58	1		1			1			1	1	1	
18:00	39,96	1		1			1			1	1	1	
19:00	40,11	1		1			1			1	1	1	
20:00	42,25	1		1			1			1	1	1	
21:00	41,74	1		1			1			1	1	1	
22:00	38,93	1		1			1			1	1	1	
23:00	35,98	1		1			1			1	1	1	

Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 26 Απρίλιος 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
α ρ ε τ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z(x16)
	Κυριακή, 26 Απρίλιος 2026	00:00	33,52	1	1			1			1	1	1
01:00		31,23	1	1			1			1	1		
02:00		29,62	1	1			1			1	1		
03:00		28,37	1	1			1			1	1		
04:00		27,62	1	1			1			1	1		
05:00		27,32	1	1			1			1	1		
06:00		28,60	1	1			1			1	1		
07:00		30,96	1	1			1			1	1		
08:00		33,87	1	1			1			1	1	1	
09:00		35,56	1	1			1			1	1	1	
10:00		35,88	1	1			1			1	1	1	
11:00		35,05	1	1			1			1	1	1	
12:00		35,13	1	1			1			1	1	1	
13:00		35,49	1	1			1			1	1	1	
14:00		34,08	1	1			1			1	1	1	
15:00		32,76	1	1			1			1	1	1	
16:00		32,50	1	1			1			1	1	1	
17:00		32,97	1	1			1			1	1	1	
18:00		33,21	1	1			1			1	1	1	
19:00		34,92	1	1			1			1	1	1	
20:00		36,88	1	1			1			1	1	1	
21:00		37,05	1	1			1			1	1	1	
22:00		35,37	1	1			1			1	1	1	
23:00		32,78	1	1			1			1	1	1	

Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	30,06	1	1			1			1	1		
	01:00	27,96	1	1			1			1	1		
	02:00	27,12	1	1			1			1	1		
	03:00	26,75	1	1			1			1	1		
	04:00	26,02	1	1			1			1	1		
	05:00	26,14	1	1			1			1	1		
	06:00	26,91	1	1						1	1		2
	07:00	30,02	1	1						1	1	1	
	08:00	32,79	1	1			1			1	1	1	
	09:00	33,66	1	1			1			1	1	1	
	10:00	35,32	1	1			1			1	1	1	
	11:00	35,37	1	1			1			1	1	1	
	12:00	35,24	1	1			1			1	1	1	
	13:00	35,46	1	1			1			1	1	1	
	14:00	35,18	1	1			1			1	1	1	
	15:00	34,20	1	1			1			1	1	1	
	16:00	34,06	1	1			1			1	1	1	
	17:00	34,71	1	1			1			1	1	1	
	18:00	35,44	1	1			1			1	1	1	
19:00	35,71	1	1			1			1	1	1		
20:00	38,51	1	1			1			1	1	1		
21:00	38,52	1	1			1			1	1	1		
22:00	36,10	1	1			1			1	1	1		
23:00	33,30	1	1			1			1	1	1		

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 28 Απριλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	29,66	1	1			1			1	1		
	01:00	27,79	1	1			1			1	1		
	02:00	26,07	1	1			1			1	1		
	03:00	25,43	1	1			1			1	1		
	04:00	25,67	1	1			1			1	1		
	05:00	25,93	1	1			1			1	1		
	06:00	27,33	1	1			1			1	1		
	07:00	31,21	1	1			1			1	1		2
	08:00	33,82	1	1			1			1	1	1	
	09:00	34,80	1	1			1			1	1	1	
	10:00	35,51	1	1			1			1	1	1	
	11:00	35,42	1	1			1			1	1	1	
	12:00	35,22	1	1			1			1	1	1	
	13:00	35,02	1	1			1			1	1	1	
	14:00	34,58	1	1			1			1	1	1	
	15:00	33,76	1	1			1			1	1	1	
	16:00	32,88	1	1			1			1	1	1	
	17:00	33,54	1	1			1			1	1	1	
	18:00	35,22	1	1			1			1	1	1	
	19:00	36,20	1	1			1			1	1	1	
20:00	38,52	1	1			1			1	1	1		
21:00	39,06	1	1			1			1	1	1		
22:00	36,50	1	1			1			1	1	1		
23:00	33,41	1	1			1			1	1	1		

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	30,49	1	1			1			1	1		
	01:00	29,19	1	1			1			1	1		
	02:00	27,57	1	1			1			1	1		
	03:00	26,88	1	1			1			1	1		
	04:00	26,78	1	1			1			1	1		
	05:00	27,10	1	1			1			1	1		
	06:00	28,72	1	1			1			1	1		
	07:00	31,71	1	1			1			1	1	1	
	08:00	33,87	1	1			1			1	1	1	
	09:00	35,50	1	1			1			1	1	1	
	10:00	35,73	1	1			1			1	1	1	
	11:00	35,91	1	1			1			1	1	1	
	12:00	35,85		1			1			1	1	1	6
	13:00	35,80	1	1			1			1	1	1	
	14:00	35,12	1	1			1			1	1	1	
	15:00	33,69	1	1			1			1	1	1	
	16:00	33,55	1	1			1			1	1	1	
	17:00	33,69	1	1			1			1	1	1	
	18:00	34,61	1	1			1			1	1	1	
	19:00	35,79	1	1			1			1	1	1	
20:00	37,31	1	1			1			1	1	1		
21:00	37,80	1	1			1			1	1	1		
22:00	36,24	1	1			1			1	1	1		
23:00	33,05	1	1			1			1	1	1		

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα (

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Α Ρ Χ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	29,98		1			1			1	1	1	
	01:00	28,32		1			1			1	1	1	
	02:00	27,84		1			1			1	1	1	
	03:00	27,13		1			1			1	1	1	
	04:00	26,25		1			1			1	1	1	
	05:00	26,62		1			1			1	1	1	
	06:00	28,23		1			1			1	1	1	
	07:00	31,76		1			1			1	1	1	
	08:00	32,75		1			1			1	1	1	
	09:00	33,10	1	1			1			1	1	1	2
	10:00	34,86	1	1			1			1	1	1	
	11:00	34,81	1	1			1			1	1	1	
	12:00	35,06	1	1			1			1	1	1	
	13:00	35,44	1	1			1			1	1	1	
	14:00	35,12	1	1			1			1	1	1	
	15:00	34,36	1	1			1			1	1	1	
	16:00	34,35	1	1			1			1	1	1	
	17:00	34,25	1	1			1			1	1	1	
	18:00	34,98	1	1			1			1	1	1	
	19:00	35,50	1	1			1			1	1	1	
20:00	37,40	1	1			1			1	1	1		
21:00	38,03	1	1			1			1	1	1		
22:00	35,98	1	1			1			1	1	1		
23:00	33,34	1	1			1			1	1	1		

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 09:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης