

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,71	2,85	0,86	1					0,95	0,95
	01:00	3,47	2,59	0,88	1					0,95	0,95
	02:00	3,29	2,36	0,92	1					0,95	0,95
	03:00	3,17	2,27	0,90	1					0,95	0,95
	04:00	3,07	2,19	0,87	1					0,93	0,93
	05:00	3,18	2,25	0,93	1					0,95	0,95
	06:00	3,36	2,42	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	3,62	2,69	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,95	3,02	0,93	1					0,95	0,95
	09:00	4,25	3,32	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	4,12	3,80	0,32	1	1				0,34	0,27
	11:00	3,96	3,63	0,33	1	1				0,32	0,38
	12:00	4,02	3,09	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,92	2,98	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,78	2,84	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	3,88	2,95	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	4,26	3,33	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,71	3,78	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,88	3,94	0,93	1					1	0,95
	19:00	4,85	3,91	0,93	1					1	0,95
	20:00	4,84	3,91	0,93	1					1	0,95
	21:00	4,63	3,70	0,93	1					1	0,95
	22:00	4,40	3,47	0,93	1						0,95
	23:00	4,06	3,13	0,93	1						0,95

Κατά το διάστημα 10:35 με 11:33 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,75	2,82	0,93	1					0,95	0,95	
	01:00	3,49	2,55	0,93	1					0,95	0,95	
	02:00	3,34	2,41	0,94	1					0,95	0,95	
	03:00	3,21	2,28	0,93	1					0,95	0,95	
	04:00	3,14	2,21	0,93	1					0,95	0,95	
	05:00	3,22	2,29	0,93	1					0,95	0,95	
	06:00	3,55	2,61	0,94	1					0,95	0,95	
	07:00	3,70	2,77	0,94	1					0,95	0,95	
	08:00	3,78	2,84	0,94	1					0,95	0,95	
	09:00	3,59	2,67	0,92	1					0,95	0,95	
	10:00	3,34	2,44	0,89	1					0,95	0,95	
	11:00	3,16	2,49	0,67	1					0,95	0,95	
	12:00	3,15	2,59	0,56	1					0,95	0,95	
	13:00	3,27	2,74	0,53	1					0,95	0,95	
	14:00	3,55	3,24	0,31	1					0,95	0,95	
	15:00	3,90	3,64	0,26	1					0,95	0,95	
	16:00	4,17	4,02	0,14	1					1	0,95	0,95
	17:00	4,78	4,70	0,08	1					2	0,95	0,95
	18:00	5,09	5,03	0,06	1					2	0,95	0,95
	19:00	5,14	5,13	0,02	1					2	0,95	0,95
	20:00	5,01	4,97	0,03	1					2	0,95	0,95
	21:00	4,74	4,73	0,02	1					2	0,95	0,95
	22:00	4,44	4,44	0,00	1					2	0,95	0,95
	23:00	4,12	4,12	0,00	1					1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,80	3,77	0,03	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,47	3,42	0,04	1					0,95	0,95
	02:00	3,34	3,24	0,10	1					0,94	0,94
	03:00	3,22	3,11	0,10	1					0,92	0,92
	04:00	3,17	2,98	0,20	1					0,94	0,94
	05:00	3,23	3,05	0,18	1					0,95	0,95
	06:00	3,46	3,14	0,32	1					0,95	0,95
	07:00	3,63	3,12	0,51	1					0,95	0,95
	08:00	3,67	3,34	0,33	1					0,95	0,95
	09:00	3,72	3,26	0,46	1					0,95	0,95
	10:00	3,85	3,39	0,46	1					0,95	0,95
	11:00	3,78	3,17	0,61	1					0,95	0,95
	12:00	4,30	3,50	0,81	1					0,95	0,95
	13:00	4,33	3,46	0,87	1					0,95	0,95
	14:00	4,33	3,45	0,88	1					0,95	0,95
	15:00	4,25	3,37	0,89	1					0,95	0,95
	16:00	4,52	3,66	0,86	1					0,95	0,95
	17:00	4,97	4,13	0,84	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,17	4,31	0,86	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,04	4,20	0,84	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,85	4,13	0,72	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,61	3,91	0,70	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,23	3,57	0,66	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,94	3,22	0,71	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,58	3,00	0,58	1					0,95	0,95
	01:00	3,33	2,62	0,71	1					0,95	0,95
	02:00	3,20	2,70	0,50	1					0,95	0,95
	03:00	3,10	2,61	0,49	1					0,94	0,94
	04:00	3,05	2,67	0,38	1					0,92	0,92
	05:00	3,12	2,82	0,30	1					0,94	0,94
	06:00	3,39	3,01	0,38	1					0,95	0,95
	07:00	3,47	3,07	0,41	1					0,95	0,95
	08:00	3,68	3,61	0,07	1	1				0,17	0,11
	09:00	3,69	3,39	0,29	1					0,74	0,79
	10:00	3,60	3,09	0,51	1					0,95	0,95
	11:00	3,80	2,89	0,92	1					0,95	0,95
	12:00	3,94	3,11	0,83	1					0,95	0,95
	13:00	4,14	3,38	0,76	1					0,95	0,95
	14:00	4,14	3,38	0,76	1					0,95	0,95
	15:00	4,01	3,52	0,49	1					0,95	0,95
	16:00	3,98	3,69	0,30	1					0,95	0,95
	17:00	4,49	4,30	0,19	1					1	0,95
	18:00	4,86	4,52	0,34	1					2	0,95
	19:00	4,92	4,51	0,41	1					2	0,95
	20:00	4,72	4,31	0,42	1					2	0,95
	21:00	4,49	4,10	0,39	1					1	0,95
	22:00	4,16	3,70	0,45	1					1	0,95
	23:00	3,87	3,41	0,46	1						0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Στο διάστημα 08:20 - 09:05 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,37	2,45	0,92	1					0,95	0,95
	01:00	3,17	2,25	0,92	1					0,95	0,95
	02:00	3,11	2,19	0,91	1					0,94	0,94
	03:00	2,98	2,16	0,82	1					0,85	0,85
	04:00	3,04	2,18	0,86	1					0,90	0,90
	05:00	3,06	2,32	0,74	1					0,91	0,91
	06:00	3,32	2,97	0,35	1					0,95	0,95
	07:00	3,42	3,00	0,42	1					0,95	0,95
	08:00	3,49	2,89	0,60	1					0,95	0,95
	09:00	3,25	2,57	0,68	1					0,95	0,95
	10:00	3,16	2,60	0,55	1					0,94	0,94
	11:00	3,21	2,37	0,84	1					0,95	0,95
	12:00	3,43	2,58	0,85	1					0,95	0,95
	13:00	3,35	2,46	0,88	1					0,95	0,95
	14:00	3,37	2,50	0,87	1					0,95	0,95
	15:00	3,43	2,63	0,80	1					0,95	0,95
	16:00	3,77	2,94	0,84	1					0,95	0,95
	17:00	4,25	3,37	0,88	1					0,95	0,95
	18:00	4,43	3,51	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,44	3,53	0,91	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,41	3,47	0,93	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,19	3,25	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,88	2,94	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,62	2,69	0,93	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,31	2,37	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,17	2,23	0,93	1					0,95	0,95
	02:00	3,06	2,15	0,90	1					0,91	0,92
	03:00	2,93	2,15	0,78	1					0,80	0,80
	04:00	2,92	2,14	0,79	1					0,80	0,79
	05:00	2,96	2,14	0,82	1					0,83	0,83
	06:00	3,19	2,25	0,93	1					0,94	0,94
	07:00	3,25	2,32	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,55	3,41	0,14	1	1				0,16	0,10
	09:00	3,47	2,87	0,60	1					0,59	0,67
	10:00	3,04	2,17	0,87	1					0,88	0,89
	11:00	3,27	2,41	0,87	1					0,88	0,95
	12:00	3,62	2,76	0,85	1					0,91	0,95
	13:00	3,69	2,96	0,73	1					0,95	0,95
	14:00	3,92	3,23	0,69	1					0,95	0,95
	15:00	4,23	3,67	0,56	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,28	3,52	0,76	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,63	3,72	0,91	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,59	3,66	0,94	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,48	3,56	0,92	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,35	3,42	0,93	1					0,95	0,95
	21:00	4,15	3,21	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	3,80	2,87	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,55	2,65	0,90	1					0,95	0,95

Στο διάστημα 08:20 - 09:10 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,21	2,34	0,87	1					0,95	0,95
	01:00	3,00	2,16	0,83	1					0,87	0,86
	02:00	2,93	2,20	0,74	1					0,80	0,80
	03:00	2,88	2,17	0,71	1					0,76	0,76
	04:00	2,88	2,25	0,63	1					0,75	0,75
	05:00	2,91	2,49	0,42	1					0,78	0,78
	06:00	3,20	2,75	0,45	1					0,94	0,94
	07:00	3,48	2,83	0,65	1					0,95	0,95
	08:00	3,63	2,79	0,84	1					0,95	0,95
	09:00	3,71	3,11	0,60	1					0,95	0,95
	10:00	3,88	3,25	0,63	1					0,95	0,95
	11:00	4,22	3,34	0,88	1					0,95	0,95
	12:00	4,55	3,64	0,91	1					0,95	0,95
	13:00	4,50	3,62	0,89	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,53	3,60	0,93	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,38	3,46	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	4,27	3,34	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,63	3,70	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,91	3,98	0,93	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,88	3,95	0,93	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,78	3,85	0,93	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,53	3,60	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,11	3,18	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,73	2,80	0,93	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
H R E P E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,46	2,54	0,92	1					0,95	0,95	
	01:00	3,26	2,32	0,93	1					0,95	0,95	
	02:00	3,13	2,20	0,93	1					0,94	0,94	
	03:00	3,04	2,15	0,89	1					0,91	0,91	
	04:00	3,05	2,16	0,89	1					0,91	0,91	
	05:00	3,13	2,21	0,92	1					0,94	0,94	
	06:00	3,41	2,48	0,93	1					0,95	0,95	
	07:00	3,71	2,78	0,93	1					0,95	0,95	
	08:00	3,85	2,92	0,93	1					0,95	0,95	
	09:00	3,87	2,94	0,93	1					0,95	0,95	
	10:00	3,80	2,87	0,93	1					0,95	0,95	
	11:00	3,60	2,67	0,93	1					0,95	0,95	
	12:00	3,46	2,53	0,93	1					0,95	0,95	
	13:00	3,58	2,64	0,93	1					0,95	0,95	
	14:00	3,57	2,64	0,93	1					0,95	0,95	
	15:00	3,76	2,83	0,93	1					0,95	0,95	
	16:00	4,19	3,25	0,93	1					0,95	0,95	
	17:00	4,66	3,74	0,92	1					0,95	0,95	
	18:00	5,03	4,10	0,93	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,93	4,02	0,92	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,75	3,86	0,90	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,50	3,65	0,86	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,13	3,82	0,31	1					1	0,95	0,95
	23:00	3,78	3,41	0,37	1					1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,42	3,04	0,38	1					0,95	0,95
	01:00	3,22	2,89	0,33	1					0,95	0,95
	02:00	3,15	2,73	0,43	1					0,95	0,95
	03:00	3,06	2,95	0,11	1					0,91	0,92
	04:00	3,11	3,03	0,07	1					0,94	0,94
	05:00	3,13	3,12	0,02	1					0,95	0,95
	06:00	3,31	3,26	0,05	1					0,95	0,95
	07:00	3,43	3,28	0,15	1					0,94	0,94
	08:00	3,44	3,42	0,02	1	1				0,09	0,05
	09:00	3,17	3,07	0,10	1					0,64	0,70
	10:00	2,97	2,80	0,16	1					0,84	0,84
	11:00	2,81	2,74	0,07	1					0,68	0,68
	12:00	2,87	2,46	0,41	1					0,73	0,74
	13:00	3,05	2,16	0,89	1					0,91	0,91
	14:00	3,12	2,20	0,92	1					0,93	0,93
	15:00	3,39	2,47	0,92	1					0,95	0,95
	16:00	3,80	2,90	0,90	1					0,95	0,95
	17:00	4,40	3,49	0,91	1					0,95	0,95
	18:00	4,71	3,78	0,93	1					1	0,95
	19:00	4,64	3,72	0,92	1					1	0,95
	20:00	4,51	3,58	0,93	1					1	0,95
	21:00	4,22	3,29	0,93	1						0,95
	22:00	4,01	3,09	0,93	1						0,95
	23:00	3,69	2,76	0,93	1						0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Στο διάστημα 08:15 - 09:05 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Α Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,37	2,45	0,92	1					0,94	0,94	
	01:00	3,19	2,30	0,89	1					0,91	0,91	
	02:00	3,10	2,19	0,90	1					0,93	0,93	
	03:00	3,03	2,27	0,76	1					0,79	0,89	
	04:00	3,02	2,55	0,47	1					0,48	0,89	
	05:00	3,07	2,61	0,47	1					0,48	0,91	
	06:00	3,21	2,75	0,47	1					0,48	0,95	
	07:00	3,36	2,86	0,50	1					0,52	0,95	
	08:00	3,59	2,98	0,60	1					0,95	0,95	
	09:00	3,59	2,79	0,80	1					0,95	0,95	
	10:00	3,56	2,83	0,73	1					0,95	0,95	
	11:00	3,87	2,98	0,88	1					0,95	0,95	
	12:00	4,00	3,16	0,84	1					0,95	0,95	
	13:00	3,83	3,23	0,59	1					0,95	0,95	
	14:00	3,84	3,19	0,66	1					0,95	0,95	
	15:00	4,07	3,26	0,81	1					0,95	0,95	
	16:00	4,34	3,46	0,88	1					0,95	0,95	
	17:00	4,74	3,83	0,91	1					1	0,95	0,95
	18:00	5,03	4,10	0,94	1					1	0,95	0,95
	19:00	5,02	4,08	0,94	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,87	3,94	0,93	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,59	3,66	0,94	1						0,95	0,95
	22:00	4,14	3,20	0,93	1						0,95	0,95
	23:00	3,77	2,84	0,94	1						0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,43	2,49	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,22	2,29	0,93	1					0,95	0,95
	02:00	3,17	2,24	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,10	2,24	0,87	1					0,94	0,94
	04:00	3,09	2,31	0,78	1					0,94	0,94
	05:00	3,15	2,60	0,55	1					0,95	0,95
	06:00	3,55	3,47	0,08	1					0,95	0,95
	07:00	4,02	3,81	0,21	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,32	4,06	0,26	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,30	3,37	0,93	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,26	3,32	0,94	1					0,95	0,95
	11:00	4,26	3,32	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	4,33	3,40	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	4,08	3,14	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	4,49	3,55	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	4,79	3,87	0,92	1					0,95	0,95
	16:00	4,96	4,03	0,93	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,43	4,49	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,65	4,72	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,51	4,57	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,47	4,54	0,93	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,18	4,25	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,77	3,84	0,93	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,21	3,28	0,92	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,76	2,83	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,50	2,57	0,93	1					0,95	0,95
	02:00	3,43	2,50	0,93	1					0,95	0,95
	03:00	3,38	2,45	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	3,40	2,47	0,93	1					0,95	0,95
	05:00	3,44	2,51	0,93	1					0,95	0,95
	06:00	3,78	2,85	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	4,34	3,40	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	4,69	3,89	0,79	1	1			1	0,82	0,25
	09:00	4,80	3,92	0,88	1				1	0,90	0,75
	10:00	4,71	3,83	0,88	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,71	3,77	0,93	1				1	0,95	0,95
	12:00	5,03	4,10	0,93	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,88	3,95	0,93	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,71	3,78	0,93	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,89	3,96	0,93	1				1	0,95	0,95
	16:00	5,23	4,29	0,93	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,71	4,77	0,93	1				2	0,95	0,95
	18:00	6,02	5,08	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,92	4,99	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,76	4,82	0,94	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,49	4,55	0,94	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,94	4,00	0,94	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,38	3,44	0,94	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Στο διάστημα 08:15 - 09:10 πραγματοποιήθηκε πλήση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,93	2,99	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,65	2,71	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,51	2,58	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,39	2,46	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	3,41	2,47	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,59	2,71	0,88	1					0,95	0,95
	06:00	3,91	3,44	0,48	1					0,95	0,95
	07:00	4,23	3,89	0,33	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,13	3,76	0,37	1				1	0,95	0,95
	09:00	3,81	3,26	0,55	1					0,95	0,95
	10:00	3,38	2,93	0,45	1					0,95	0,95
	11:00	3,17	3,03	0,14	1					0,95	0,95
	12:00	3,18	2,96	0,21	1					0,95	0,95
	13:00	3,29	3,10	0,19	1					0,95	0,95
	14:00	3,34	3,20	0,14	1					0,95	0,95
	15:00	3,79	3,65	0,14	1					0,95	0,95
	16:00	4,30	4,10	0,20	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,05	4,56	0,49	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,58	5,09	0,49	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,58	5,04	0,54	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,57	5,11	0,46	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,38	4,83	0,55	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,91	4,54	0,36	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,45	3,96	0,48	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,97	3,51	0,46	1					0,95	0,95
	01:00	3,65	3,26	0,39	1					0,95	0,95
	02:00	3,54	3,25	0,29	1					0,95	0,95
	03:00	3,47	3,26	0,21	1					0,95	0,95
	04:00	3,45	3,20	0,25	1					0,95	0,95
	05:00	3,56	3,27	0,29	1					0,95	0,95
	06:00	3,85	3,60	0,25	1					0,95	0,95
	07:00	4,18	3,98	0,20	1				1	0,95	0,95
	08:00	3,99	3,84	0,15	1				1	0,95	0,95
	09:00	3,70	3,49	0,21	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,36	3,13	0,23	1					0,95	0,95
	11:00	3,48	3,31	0,17	1					0,95	0,95
	12:00	3,67	3,48	0,19	1					0,95	0,95
	13:00	3,83	3,64	0,19	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,95	3,76	0,19	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,19	3,98	0,21	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,53	4,31	0,22	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,01	4,59	0,41	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,40	4,66	0,74	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,31	4,54	0,77	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,28	4,52	0,76	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,04	4,38	0,66	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,58	3,90	0,68	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,05	3,46	0,59	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,65	3,22	0,43	1					0,95	0,95
	01:00	3,43	3,18	0,25	1					0,95	0,95
	02:00	3,34	3,25	0,10	1					0,95	0,95
	03:00	3,27	3,22	0,05	1					0,95	0,95
	04:00	3,33	3,31	0,02	1					0,95	0,95
	05:00	3,43	3,42	0,01	1					0,95	0,95
	06:00	3,78	3,78	0,00	1					0,63	0,57
	07:00	4,03	4,03	0,00	1	1			1	0,00	0,00
	08:00	3,94	3,94	0,00	1				1	0,89	0,95
	09:00	3,61	3,61	0,00	1					0,95	0,95
	10:00	3,15	3,15	0,00	1					0,89	0,90
	11:00	3,07	3,06	0,01	1					0,90	0,90
	12:00	3,06	3,02	0,04	1					0,92	0,92
	13:00	3,17	3,07	0,10		1				0,58	0,57
	14:00	3,20	3,01	0,19	1					0,79	0,77
	15:00	3,57	3,34	0,22	1					0,95	0,95
	16:00	4,14	3,84	0,30	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,77	4,50	0,27	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,29	5,17	0,12	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,22	5,09	0,13	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,13	5,01	0,12	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,87	4,85	0,02	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,53	4,53	0,00	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,05	4,05	0,00	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 06:25 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,71	3,71	0,01	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,49	3,48	0,01	1					0,95	0,95
	02:00	3,40	3,40	0,00	1					0,95	0,95
	03:00	3,44	3,43	0,02	1					0,95	0,95
	04:00	3,34	3,29	0,06	1					0,95	0,95
	05:00	3,38	3,32	0,06	1					0,95	0,95
	06:00	3,57	3,53	0,04	1					0,95	0,95
	07:00	3,74	3,70	0,04	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,00	3,94	0,06	1				1	0,95	0,95
	09:00	3,90	3,86	0,04	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,61	3,59	0,02	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,14	4,06	0,07	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,03	3,84	0,18	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,07	3,65	0,41	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,86	3,33	0,53	1					0,95	0,95
	15:00	3,85	3,31	0,54	1					0,95	0,95
	16:00	4,34	3,64	0,71	1					0,95	0,95
	17:00	4,88	4,16	0,72	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,30	4,49	0,81	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,26	4,35	0,91	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,16	4,24	0,92	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,92	3,99	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,60	3,67	0,94	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,21	3,27	0,94	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,75	2,82	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,46	2,53	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,36	2,42	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,29	2,36	0,93	1					0,95	0,95
	04:00	3,26	2,32	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,32	2,38	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,53	2,60	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,65	2,72	0,93	1					0,95	0,95
	08:00	3,65	2,72	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,41	2,48	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	3,34	2,41	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	3,37	2,44	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	3,64	2,70	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,84	2,91	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,90	2,97	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	4,16	3,22	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	4,59	3,66	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	5,12	4,19	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,57	4,64	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,58	4,65	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,50	4,57	0,93	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,14	4,54	0,59	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,72	4,53	0,19	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,26	4,03	0,24	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,83	3,60	0,22	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,56	3,07	0,49	1					0,95	0,95
	02:00	3,42	2,75	0,67	1					0,95	0,95
	03:00	3,36	2,57	0,80	1					0,95	0,95
	04:00	3,34	3,06	0,28	1					0,95	0,95
	05:00	3,46	3,21	0,25	1					0,95	0,95
	06:00	3,77	3,42	0,35	1					0,95	0,95
	07:00	4,12	3,93	0,19	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,17	3,85	0,32	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,05	3,31	0,74	1					0,95	0,95
	10:00	3,84	3,51	0,33	1					0,52	0,46
	11:00	3,66	3,49	0,17	1	1				0,18	0,00
	12:00	3,58	3,29	0,29	1	1				0,30	0,00
	13:00	3,85	3,09	0,76		1				0,88	0,92
	14:00	4,03	3,31	0,72		1				0,95	0,95
	15:00	4,27	3,60	0,67		1				0,95	0,95
	16:00	4,68	4,12	0,55		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,43	5,25	0,19		1			2	0,95	0,95
	18:00	6,01	5,96	0,05		1			3	0,95	0,95
	19:00	5,90	5,85	0,05		1			3	0,95	0,95
	20:00	5,83	5,78	0,06		1			3	0,95	0,95
	21:00	5,51	5,48	0,03		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,98	4,98	0,00		1			2	0,95	0,95
	23:00	4,41	4,40	0,01		1			2	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 10:25 με 13:04 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,88	3,88	0,00		1			1	0,95	0,95
	01:00	3,61	3,61	0,00		1				0,95	0,95
	02:00	3,52	3,51	0,01		1				0,95	0,95
	03:00	3,42	3,36	0,06		1				0,95	0,95
	04:00	3,45	3,35	0,09		1				0,95	0,95
	05:00	3,53	3,27	0,26		1				0,95	0,95
	06:00	3,88	3,49	0,39		1				0,95	0,95
	07:00	4,34	3,91	0,44		1				0,95	0,95
	08:00	4,68	4,28	0,40		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,88	4,46	0,42		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,75	4,50	0,25		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,69	4,49	0,20		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,01	4,93	0,09		1			2	0,95	0,95
	13:00	4,96	4,85	0,12		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,02	4,82	0,21		1			2	0,95	0,95
	15:00	5,21	4,94	0,27		1			2	0,95	0,95
	16:00	5,34	5,05	0,30		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,74	5,44	0,30		1			2	0,95	0,95
	18:00	6,05	5,60	0,45		1			3	0,95	0,95
	19:00	6,04	5,47	0,58		1			3	0,95	0,95
	20:00	5,98	5,34	0,64		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,64	4,84	0,80		1			2	0,95	0,95
	22:00	5,02	4,13	0,89		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,51	3,59	0,93		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,01	3,09	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,65	2,73	0,92		1				0,95	0,95
	02:00	3,51	2,58	0,93		1				0,95	0,95
	03:00	3,45	2,53	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,44	2,51	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,53	2,61	0,93		1				0,95	0,95
	06:00	3,85	2,92	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	4,35	3,42	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	4,62	3,69	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	4,88	3,95	0,93		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,96	4,03	0,93		1			1	0,95	0,95
	11:00	5,03	4,10	0,93		1			1	0,95	0,95
	12:00	5,33	4,40	0,93		1			1	0,95	0,95
	13:00	5,54	4,61	0,93		1			2	0,95	0,95
	14:00	5,57	4,64	0,93		1			2	0,95	0,95
	15:00	5,64	4,72	0,93		1			2	0,95	0,95
	16:00	5,71	4,79	0,93		1			2	0,95	0,95
	17:00	5,87	4,95	0,92		1			2	0,95	0,95
	18:00	6,10	5,19	0,91		1			2	0,95	0,95
	19:00	6,01	5,10	0,92		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,77	4,85	0,92		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,35	4,42	0,93		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,89	3,97	0,93		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,39	3,46	0,93		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,89	2,96	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,58	2,65	0,93		1				0,95	0,95
	02:00	3,46	2,53	0,93		1				0,95	0,95
	03:00	3,35	2,43	0,92		1				0,95	0,95
	04:00	3,36	2,43	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,46	2,55	0,91		1				0,95	0,95
	06:00	3,76	2,85	0,92		1				0,95	0,95
	07:00	4,24	3,86	0,38		1				0,95	0,95
	08:00	4,20	4,16	0,04	1	1			1	0,27	0,17
	09:00	3,78	3,70	0,08		1			1	0,43	0,51
	10:00	3,59	3,26	0,33		1				0,95	0,95
	11:00	3,32	2,90	0,42		1				0,93	0,93
	12:00	3,37	2,86	0,51		1				0,95	0,94
	13:00	3,41	2,65	0,75		1				0,94	0,94
	14:00	3,72	3,08	0,64		1				0,95	0,95
	15:00	4,09	3,40	0,69		1				0,95	0,95
	16:00	4,13	3,32	0,80		1				0,95	0,95
	17:00	4,63	3,80	0,83		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,15	4,40	0,75		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,22	4,57	0,65		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,12	4,26	0,86		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,92	4,03	0,88		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,50	3,67	0,83		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,99	3,42	0,57		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 08:25 με 09:15 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,52	2,80	0,72		1				0,94	0,94
	01:00	3,32	2,46	0,85		1				0,93	0,93
	02:00	3,25	2,41	0,84		1				0,92	0,92
	03:00	3,17	2,30	0,87		1				0,93	0,93
	04:00	3,14	2,35	0,79		1				0,91	0,92
	05:00	3,23	2,36	0,86		1				0,95	0,95
	06:00	3,54	2,83	0,70		1				0,95	0,95
	07:00	3,80	2,91	0,89		1				0,95	0,95
	08:00	3,87	3,23	0,64		1				0,95	0,95
	09:00	3,61	3,33	0,28		1				0,95	0,95
	10:00	3,33	2,97	0,37		1				0,95	0,95
	11:00	3,36	3,09	0,27		1				0,95	0,95
	12:00	3,33	3,28	0,05		1				0,95	0,95
	13:00	3,20	3,14	0,06		1				0,95	0,95
	14:00	3,60	3,48	0,12		1				0,95	0,95
	15:00	3,99	3,64	0,35		1				0,95	0,95
	16:00	4,28	3,93	0,35		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,60	4,36	0,25		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,06	4,70	0,36		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,88	4,40	0,48		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,77	4,35	0,43		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,54	4,02	0,52		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,31	3,41	0,90		1				0,95	0,95
	23:00	3,86	3,58	0,28		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,54	3,46	0,08		1				0,95	0,95	
	01:00	3,31	3,04	0,27		1				0,94	0,94	
	02:00	3,19	2,89	0,30		1				0,95	0,95	
	03:00	3,14	2,97	0,16		1				0,95	0,95	
	04:00	3,10	3,00	0,10		1				0,94	0,94	
	05:00	3,18	3,12	0,06		1				0,95	0,95	
	06:00	3,44	3,42	0,02		1				0,95	0,95	
	07:00	3,63	3,61	0,02		1				0,95	0,95	
	08:00	3,63	3,63	0,00		1				0,95	0,95	
	09:00	3,37	3,35	0,01		1				0,95	0,95	
	10:00	3,12	3,10	0,03		1				0,93	0,93	
	11:00	3,01	2,95	0,06		1				0,88	0,88	
	12:00	3,10	3,06	0,04		1				0,90	0,91	
	13:00	3,18	3,15	0,03		1				0,95	0,95	
	14:00	3,26	3,23	0,03		1				0,95	0,95	
	15:00	3,53	3,51	0,02		1				0,95	0,95	
	16:00	3,86	3,85	0,01		1				0,95	0,95	
	17:00	4,39	4,39	0,00		1				1	0,95	0,95
	18:00	4,86	4,86	0,00		1				2	0,95	0,95
	19:00	4,94	4,94	0,00		1				2	0,95	0,95
	20:00	4,84	4,84	0,00		1				2	0,95	0,95
	21:00	4,66	4,63	0,02		1				2	0,95	0,95
	22:00	4,20	4,16	0,05		1				2	0,95	0,95
	23:00	3,83	3,79	0,04		1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,48	3,46	0,02		1				0,95	0,95	
	01:00	3,28	3,26	0,02		1				0,95	0,95	
	02:00	3,20	3,17	0,04		1				0,95	0,95	
	03:00	3,19	3,16	0,02		1				0,95	0,95	
	04:00	3,20	3,07	0,13		1				0,95	0,95	
	05:00	3,23	3,09	0,14		1				0,94	0,95	
	06:00	3,42	2,98	0,43		1				0,90	0,95	
	07:00	3,57	3,18	0,39	1	1				0,40	0,08	
	08:00	3,75	3,29	0,46	1	1				0,75	0,67	
	09:00	3,70	2,92	0,78	1					0,95	0,95	
	10:00	3,65	3,03	0,63	1					0,95	0,95	
	11:00	3,52	3,05	0,46	1					0,94	0,94	
	12:00	3,39	2,91	0,48	1					0,93	0,93	
	13:00	3,43	3,02	0,41	1					0,94	0,94	
	14:00	3,34	2,97	0,38	1					0,95	0,95	
	15:00	3,61	3,02	0,59	1					0,95	0,95	
	16:00	3,90	3,23	0,67	1					0,95	0,95	
	17:00	4,40	3,70	0,70	1					1	0,95	0,95
	18:00	4,77	3,90	0,86	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,82	3,89	0,93	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,59	3,67	0,92	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,39	3,45	0,94	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,10	3,16	0,93	1						0,95	0,95
	23:00	3,77	2,83	0,93	1						0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 07:00-08:20 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,42	2,49	0,93	1					0,95	0,95	
	01:00	3,23	2,30	0,93	1					0,95	0,95	
	02:00	3,15	2,22	0,93	1					0,95	0,95	
	03:00	3,07	2,16	0,90	1					0,93	0,93	
	04:00	3,06	2,16	0,90	1					0,91	0,91	
	05:00	3,14	2,21	0,92	1					0,94	0,94	
	06:00	3,43	2,49	0,93	1					0,95	0,95	
	07:00	3,74	2,80	0,93	1					0,95	0,95	
	08:00	3,92	2,99	0,93	1					0,95	0,95	
	09:00	3,91	2,98	0,93	1					0,95	0,95	
	10:00	3,88	2,96	0,93	1					0,95	0,95	
	11:00	4,07	3,14	0,93	1					0,95	0,95	
	12:00	4,39	3,46	0,93	1					1	0,95	0,95
	13:00	4,08	3,16	0,93	1						0,95	0,95
	14:00	3,60	2,68	0,92	1						0,95	0,95
	15:00	3,81	2,89	0,93	1						0,95	0,95
	16:00	4,13	3,21	0,93	1						0,95	0,95
	17:00	4,71	3,80	0,92	1					1	0,95	0,95
	18:00	5,06	4,16	0,90	1					2	0,95	0,95
	19:00	5,08	4,16	0,92	1					2	0,95	0,95
	20:00	5,01	4,09	0,93	1					2	0,95	0,95
	21:00	4,84	3,93	0,92	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,40	3,51	0,89	1					1	0,95	0,95
	23:00	3,85	2,98	0,87	1						0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,44	2,63	0,82	1					0,95	0,95
	01:00	3,25	2,60	0,65	1					0,95	0,95
	02:00	3,19	2,39	0,80	1					0,94	0,94
	03:00	3,12	2,96	0,16	1					0,88	0,88
	04:00	3,07	2,54	0,52	1					0,91	0,91
	05:00	3,24	2,46	0,78	1					0,94	0,94
	06:00	3,58	3,21	0,37	1					0,95	0,95
	07:00	3,99	3,50	0,49	1				1	0,95	0,95
	08:00	4,31	3,80	0,52	1				1	0,95	0,95
	09:00	4,63	3,77	0,87	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,71	4,11	0,60	1				2	0,95	0,95
	11:00	4,97	4,38	0,59	1				2	0,95	0,95
	12:00	5,28	4,42	0,86	1				2	0,95	0,95
	13:00	5,41	4,96	0,46	1				2	0,95	0,95
	14:00	5,30	4,75	0,55	1				2	0,95	0,95
	15:00	5,06	4,25	0,81	1				2	0,95	0,95
	16:00	4,96	4,48	0,48	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,38	4,77	0,60	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,70	4,85	0,85	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,66	4,92	0,73	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,47	4,64	0,84	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,17	4,38	0,79	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,74	3,96	0,78	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,21	3,37	0,84	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,69	2,75	0,94	1					0,95	0,95
	01:00	3,41	2,50	0,91	1					0,95	0,95
	02:00	3,31	2,75	0,56	1					0,95	0,95
	03:00	3,25	2,61	0,64	1					0,95	0,95
	04:00	3,22	2,58	0,65	1					0,95	0,95
	05:00	3,32	2,88	0,44	1					0,95	0,95
	06:00	3,67	3,05	0,61	1					0,95	0,95
	07:00	3,98	3,36	0,62	1	1				0,76	0,24
	08:00	4,00	3,49	0,51	1					0,86	0,62
	09:00	3,64	3,27	0,37	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,38	2,65	0,74	1					0,95	0,95
	11:00	3,19	2,41	0,78	1					0,95	0,95
	12:00	3,14	2,33	0,82	1					0,94	0,94
	13:00	3,27	2,42	0,85	1					0,95	0,95
	14:00	3,48	2,68	0,80	1					0,95	0,95
	15:00	3,54	3,05	0,49	1					0,95	0,95
	16:00	3,87	3,54	0,33	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,59	4,42	0,17	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,09	5,03	0,06	1				3	0,95	0,95
	19:00	5,11	5,07	0,04	1				3	0,95	0,95
	20:00	5,10	4,93	0,17	1				3	0,95	0,95
	21:00	4,73	4,19	0,55	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,39	3,81	0,58	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,95	3,20	0,76	1				1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 07:20-08:20 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,60	3,23	0,36	1					0,95	0,95
	01:00	3,28	3,08	0,20	1					0,95	0,95
	02:00	3,19	2,75	0,44	1					0,95	0,95
	03:00	3,10	2,63	0,47	1					0,92	0,92
	04:00	3,05	2,50	0,55	1					0,88	0,88
	05:00	3,11	2,40	0,71	1					0,91	0,91
	06:00	3,44	2,67	0,77	1					0,94	0,94
	07:00	3,70	3,00	0,70	1					0,95	0,95
	08:00	3,88	3,02	0,85	1				1	0,95	0,95
	09:00	3,93	3,02	0,91	1				1	0,95	0,95
	10:00	4,16	3,26	0,89	1				1	0,95	0,95
	11:00	4,07	3,30	0,77	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,26	3,42	0,84	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,40	3,47	0,93	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,01	3,26	0,74	1				1	0,78	0,71
	15:00	4,11	3,38	0,72		1				0,74	0,79
	16:00	4,38	3,46	0,92		1				0,95	0,95
	17:00	4,84	4,01	0,84		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,20	4,32	0,89		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,10	4,18	0,92		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,01	4,08	0,92		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,72	3,78	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,37	3,44	0,93		1				0,95	0,95
	23:00	3,95	3,02	0,93		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,53	2,62	0,91		1				0,95	0,95
	01:00	3,22	2,61	0,62		1				0,95	0,95
	02:00	3,14	2,40	0,74		1				0,95	0,95
	03:00	3,05	2,28	0,77		1				0,92	0,91
	04:00	3,04	2,25	0,79		1				0,90	0,91
	05:00	3,10	2,19	0,91		1				0,92	0,93
	06:00	3,47	2,53	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,67	2,73	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,42	2,49	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,14	2,21	0,93		1				0,94	0,94
	11:00	3,04	2,15	0,89		1				0,90	0,90
	12:00	3,06	2,16	0,89		1				0,91	0,91
	13:00	3,26	2,40	0,86		1				0,92	0,92
	14:00	3,35	2,69	0,66		1				0,95	0,95
	15:00	3,51	2,87	0,64		1				0,95	0,95
	16:00	3,65	3,39	0,26		1				0,95	0,95
	17:00	4,23	4,09	0,14		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,45	0,22		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,59	4,28	0,31		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,57	4,18	0,39		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,45	4,03	0,41		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,12	3,98	0,14		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,71	3,65	0,05		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,41	3,34	0,07		1				0,95	0,95	
	01:00	3,19	2,78	0,41		1				0,95	0,95	
	02:00	3,07	2,55	0,52		1				0,90	0,89	
	03:00	3,01	2,57	0,44		1				0,86	0,86	
	04:00	2,97	2,58	0,39		1				0,83	0,83	
	05:00	3,01	2,59	0,42		1				0,87	0,87	
	06:00	3,22	2,71	0,52		1				0,90	0,90	
	07:00	3,39	2,69	0,70		1				0,93	0,94	
	08:00	3,59	2,81	0,78		1				0,95	0,95	
	09:00	3,55	2,76	0,78		1				0,95	0,95	
	10:00	3,22	2,73	0,49		1				0,95	0,95	
	11:00	3,32	2,84	0,48		1				0,95	0,95	
	12:00	3,49	3,07	0,42		1				0,95	0,95	
	13:00	3,50	3,20	0,31		1				0,95	0,95	
	14:00	3,55	3,18	0,37		1				0,95	0,95	
	15:00	3,67	3,38	0,30		1				0,95	0,95	
	16:00	3,85	3,44	0,41		1				0,95	0,95	
	17:00	4,28	4,03	0,25		1				1	0,95	0,95
	18:00	4,69	4,52	0,17		1				1	0,95	0,95
	19:00	4,57	4,48	0,09		1				2	0,95	0,95
	20:00	4,47	4,43	0,03		1				2	0,95	0,95
	21:00	4,28	4,28	0,00		1				1	0,95	0,95
	22:00	3,92	3,92	0,00		1				1	0,95	0,95
	23:00	3,69	3,69	0,00		1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης