

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	3,63	3,38	0,25	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,39	3,18	0,21	1					0,95	0,95
	02:00	3,25	3,11	0,14	1					0,95	0,95
	03:00	3,19	3,17	0,02	1					0,65	0,62
	04:00	3,23	3,21	0,02		1				0,93	0,95
	05:00	3,26	3,17	0,09		1				0,95	0,95
	06:00	3,50	3,44	0,06		1				0,95	0,95
	07:00	3,67	3,64	0,03		1				0,47	0,41
	08:00	3,65	3,65	0,00	1	1				0,00	0,00
	09:00	3,24	3,24	0,00		1				0,31	0,38
	10:00	3,62	3,62	0,00		1				0,95	0,95
	11:00	3,97	3,94	0,03		1				0,95	0,95
	12:00	4,45	4,45	0,00		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,38	4,37	0,01		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,20	3,95	0,24		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,34	4,06	0,29		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,40	4,11	0,29		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,53	4,18	0,35		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,15	4,86	0,29		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,31	5,07	0,24		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,21	4,99	0,22		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,86	4,59	0,27		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,35	4,05	0,30		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,92	3,65	0,27		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 02:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	3,48	3,21	0,27		1				0,95	0,95
	01:00	3,20	2,97	0,23		1				0,95	0,95
	02:00	3,11	2,85	0,25		1				0,94	0,94
	03:00	3,03	2,67	0,37		1				0,91	0,90
	04:00	3,05	2,74	0,31		1				0,91	0,91
	05:00	3,14	2,89	0,25		1				0,95	0,95
	06:00	3,36	3,08	0,28		1				0,95	0,95
	07:00	3,59	3,33	0,26		1				0,95	0,95
	08:00	3,32	3,11	0,21		1				0,95	0,95
	09:00	3,25	3,01	0,24		1				0,94	0,93
	10:00	2,89	2,67	0,23		1				0,76	0,76
	11:00	2,92	2,66	0,26		1				0,79	0,79
	12:00	3,00	2,73	0,27		1				0,86	0,86
	13:00	3,16	2,81	0,35		1				0,91	0,91
	14:00	3,36	3,03	0,32		1				0,95	0,95
	15:00	3,70	3,33	0,37		1				0,95	0,95
	16:00	3,82	3,48	0,34		1				0,95	0,95
	17:00	4,13	3,79	0,34		1				0,95	0,95
	18:00	4,83	4,61	0,22		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,18	4,97	0,20		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,15	4,98	0,17		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,87	4,68	0,19		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,39	4,09	0,30		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,86	3,57	0,29		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	3,41	3,23	0,17		1				0,95	0,95
	01:00	3,16	2,91	0,25		1				0,95	0,95
	02:00	3,09	2,91	0,18		1				0,93	0,93
	03:00	3,02	2,94	0,08		1				0,89	0,89
	04:00	3,05	2,94	0,11		1				0,91	0,91
	05:00	3,15	3,08	0,06		1				0,95	0,95
	06:00	3,32	3,29	0,03		1				0,95	0,95
	07:00	3,53	3,48	0,05		1				0,95	0,95
	08:00	3,20	3,17	0,04		1				0,94	0,94
	09:00	2,88	2,81	0,07		1				0,75	0,75
	10:00	2,65	2,59	0,06		1				0,53	0,52
	11:00	2,53	2,46	0,07		1				0,40	0,40
	12:00	2,67	2,58	0,09		1				0,54	0,54
	13:00	2,82	2,72	0,10		1				0,68	0,69
	14:00	2,86	2,81	0,05		1				0,71	0,73
	15:00	3,12	3,08	0,04		1				0,94	0,94
	16:00	3,29	3,21	0,09		1				0,94	0,94
	17:00	3,77	3,61	0,15		1				0,95	0,95
	18:00	4,55	4,27	0,29		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,80	4,29	0,51		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,85	4,54	0,31		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,59	4,18	0,41		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,19	3,67	0,52		1				0,95	0,95
	23:00	3,70	3,31	0,40		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	3,29	2,48	0,81		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,15	0,89		1				0,91	0,90
	02:00	2,97	2,15	0,83		1				0,84	0,84
	03:00	2,91	2,15	0,75		1				0,77	0,77
	04:00	2,91	2,15	0,75		1				0,77	0,77
	05:00	3,01	2,30	0,71		1				0,88	0,88
	06:00	3,22	2,38	0,84		1				0,95	0,95
	07:00	3,42	2,50	0,92		1				0,95	0,95
	08:00	3,31	2,45	0,86		1				0,88	0,86
	09:00	3,20	2,71	0,49					3	0,50	0,05
	10:00	3,03	2,21	0,82		1				0,82	0,85
	11:00	3,00	2,16	0,84		1				0,85	0,85
	12:00	2,90	2,15	0,75		1				0,77	0,76
	13:00	2,67	2,14	0,53		1				0,54	0,54
	14:00	2,71	2,14	0,57		1				0,57	0,58
	15:00	3,00	2,17	0,82		1				0,83	0,84
	16:00	3,36	2,43	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	3,87	2,93	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,52	3,58	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,75	3,81	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,82	3,88	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,56	3,64	0,92		1				0,95	0,95
	22:00	4,14	3,23	0,91		1				0,95	0,95
	23:00	3,62	2,71	0,92		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 09:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπλήρωτη της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	3,26	2,35	0,91		1				0,95	0,95
	01:00	3,02	2,23	0,79		1				0,89	0,89
	02:00	2,96	2,30	0,66		1				0,83	0,83
	03:00	2,90	2,32	0,58		1				0,78	0,78
	04:00	2,90	2,31	0,59		1				0,77	0,77
	05:00	2,97	2,33	0,65		1				0,84	0,84
	06:00	3,14	2,49	0,64		1				0,94	0,94
	07:00	3,30	2,68	0,62		1				0,95	0,95
	08:00	3,05	2,49	0,56		1				0,89	0,89
	09:00	2,66	2,22	0,45		1				0,54	0,53
	10:00	2,45	2,18	0,26		1				0,32	0,32
	11:00	2,45	2,20	0,25		1				0,32	0,32
	12:00	2,49	2,20	0,29		1				0,36	0,36
	13:00	2,59	2,29	0,30		1				0,45	0,46
	14:00	2,70	2,38	0,32		1				0,56	0,57
	15:00	2,86	2,61	0,25		1				0,72	0,73
	16:00	3,12	2,86	0,26		1				0,91	0,91
	17:00	3,58	3,35	0,23		1				0,95	0,95
	18:00	4,23	3,97	0,25		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,52	4,37	0,15		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,48	4,38	0,10		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,37	4,17	0,20		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,01	3,83	0,18		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,60	3,46	0,14		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	3,27	3,09	0,18		1				0,95	0,95
	01:00	3,06	2,95	0,11		1				0,92	0,92
	02:00	3,00	2,84	0,16		1				0,87	0,87
	03:00	2,90	2,75	0,14		1				0,77	0,77
	04:00	2,96	2,83	0,13		1				0,82	0,83
	05:00	3,00	2,83	0,17		1				0,86	0,87
	06:00	3,15	3,07	0,08		1				0,95	0,95
	07:00	3,30	3,20	0,10		1				0,95	0,95
	08:00	3,01	2,83	0,18		1				0,87	0,86
	09:00	2,77	2,36	0,41		1				0,65	0,65
	10:00	2,56	2,16	0,40		1				0,43	0,43
	11:00	2,53	2,18	0,35		1				0,38	0,39
	12:00	2,70	2,26	0,44		1				0,46	0,53
	13:00	2,93	2,14	0,79		1				0,80	0,79
	14:00	2,86	2,14	0,72		1				0,73	0,73
	15:00	3,11	2,32	0,79		1				0,90	0,91
	16:00	3,43	2,62	0,82		1				0,95	0,95
	17:00	3,90	3,04	0,87		1				0,95	0,95
	18:00	4,35	3,45	0,90		1				0,95	0,95
	19:00	4,60	3,70	0,91		1				0,95	0,95
	20:00	4,63	3,73	0,90		1				0,95	0,95
	21:00	3,95	3,76	0,19		1				0,93	0,95
	22:00	3,97	3,05	0,92		1				0,93	0,95
	23:00	3,89	2,96	0,93		1				0,94	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	3,34	2,40	0,94		1				0,95	0,89
	01:00	3,10	2,19	0,91		1				0,92	0,82
	02:00	2,96	2,16	0,80		1				0,82	0,78
	03:00	2,89	2,16	0,73		1				0,76	0,78
	04:00	2,89	2,15	0,74		1				0,75	0,81
	05:00	2,94	2,20	0,73		1				0,80	0,88
	06:00	3,06	2,20	0,87		1				0,92	0,91
	07:00	3,11	2,33	0,78		1				0,93	0,92
	08:00	3,11	2,48	0,62		1				0,92	0,51
	09:00	2,86	2,57	0,29					2	0,31	0,51
	10:00	2,46	2,27	0,19		1				0,20	0,48
	11:00	2,28	2,15	0,13		1				0,13	0,58
	12:00	2,46	2,16	0,30		1				0,30	0,64
	13:00	2,60	2,15	0,46		1				0,46	0,68
	14:00	2,67	2,16	0,52		1				0,52	0,76
	15:00	2,82	2,16	0,66		1				0,67	0,95
	16:00	3,18	2,27	0,91		1				0,92	0,95
	17:00	3,72	2,86	0,86		1				0,95	0,95
	18:00	4,35	4,15	0,20		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,58	4,51	0,08		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,45	4,33	0,12		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,28	4,25	0,04		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,95	3,92	0,03		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,84	3,59	0,25		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 09:00 με 10:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Το διάστημα 09:00 με 17:40 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	3,31	3,31	0,00		1				0,95	0,95
	01:00	3,17	3,16	0,01		1				0,94	0,86
	02:00	3,08	3,06	0,01		1				0,91	0,82
	03:00	3,03	2,97	0,06		1				0,88	0,83
	04:00	3,03	2,93	0,10		1				0,89	0,87
	05:00	3,07	2,86	0,21		1				0,92	0,95
	06:00	3,16	2,90	0,26		1				0,95	0,95
	07:00	3,17	2,83	0,34		1				0,94	0,80
	08:00	2,98	2,48	0,50		1				0,84	0,56
	09:00	2,74	2,28	0,45		1				0,60	0,46
	10:00	2,58	2,21	0,38		1				0,43	0,47
	11:00	2,58	2,18	0,41		1				0,44	0,59
	12:00	2,66	2,18	0,48		1				0,51	0,58
	13:00	2,69	2,18	0,51		1				0,55	0,65
	14:00	2,65	2,16	0,49		1				0,50	0,76
	15:00	2,86	2,16	0,70		1				0,71	0,91
	16:00	3,11	2,22	0,89		1				0,90	0,95
	17:00	3,62	2,68	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,36	3,42	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,58	3,65	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	4,54	3,60	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,29	3,37	0,92		1				0,95	0,95
	22:00	3,96	3,08	0,88		1				0,95	0,95
	23:00	3,80	2,89	0,90		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	3,22	2,37	0,85		1				0,95	0,84
	01:00	3,02	2,24	0,79		1				0,87	0,75
	02:00	2,93	2,20	0,72		1				0,78	0,77
	03:00	2,91	2,23	0,68		1				0,75	0,75
	04:00	2,91	2,19	0,72		1				0,77	0,83
	05:00	2,98	2,30	0,68		1				0,83	0,95
	06:00	3,14	2,57	0,57		1				0,94	0,95
	07:00	3,21	2,83	0,38		1				0,95	0,87
	08:00	3,05	2,67	0,38		1				0,90	0,57
	09:00	2,74	2,27	0,47		1				0,60	0,41
	10:00	2,56	2,20	0,36		1				0,42	0,35
	11:00	2,47	2,17	0,31		1				0,33	0,46
	12:00	2,57	2,17	0,40		1				0,42	0,41
	13:00	2,58	2,20	0,38		1				0,44	0,55
	14:00	2,62	2,16	0,46		1				0,48	0,71
	15:00	2,85	2,24	0,61		1				0,69	0,95
	16:00	3,13	2,73	0,41		1				0,92	0,95
	17:00	3,52	3,20	0,32		1				0,95	0,95
	18:00	4,15	3,80	0,35		1				0,95	0,95
	19:00	4,48	4,28	0,20		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,54	4,39	0,15		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,31	4,24	0,07		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,96	3,91	0,04		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,52	0,03		1				0,95	0,93

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	3,16	3,14	0,01		1				0,93	0,75
	01:00	2,97	2,96	0,00		1				0,82	0,68
	02:00	2,90	2,90	0,00		1				0,75	0,66
	03:00	2,86	2,86	0,00		1				0,72	0,68
	04:00	2,88	2,88	0,00		1				0,74	0,79
	05:00	2,99	2,99	0,00		1				0,85	0,90
	06:00	3,10	3,08	0,02		1				0,92	0,95
	07:00	3,25	3,17	0,08		1				0,95	0,78
	08:00	2,96	2,90	0,06		1			1	0,68	0,70
	09:00	2,82	2,81	0,01					3	0,09	0,47
	10:00	2,65	2,51	0,13		1				0,45	0,26
	11:00	2,43	2,32	0,11		1				0,30	0,32
	12:00	2,49	2,36	0,13		1				0,35	0,32
	13:00	2,49	2,34	0,14		1				0,36	0,51
	14:00	2,68	2,56	0,12		1				0,53	0,74
	15:00	2,91	2,76	0,15		1				0,77	0,89
	16:00	3,07	2,92	0,14		1				0,88	0,95
	17:00	3,62	3,51	0,11		1				0,95	0,95
	18:00	4,14	4,10	0,04		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,44	4,42	0,02		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,47	4,46	0,01		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,35	4,34	0,01		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,98	3,97	0,01		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,63	3,58	0,05		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 08:40 με 08:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	3,21	3,21	0,00		1				0,95	0,77
	01:00	2,96	2,95	0,01		1				0,84	0,71
	02:00	2,90	2,87	0,03		1				0,77	0,65
	03:00	2,85	2,83	0,02		1				0,71	0,67
	04:00	2,87	2,85	0,02		1				0,73	0,76
	05:00	2,96	2,94	0,02		1				0,82	0,86
	06:00	3,05	3,03	0,03		1				0,91	0,95
	07:00	3,22	3,19	0,03		1				0,95	0,95
	08:00	3,19	3,15	0,05		1				0,95	0,95
	09:00	3,19	3,14	0,06		1				0,95	0,85
	10:00	3,03	2,92	0,11		1				0,88	0,53
	11:00	2,71	2,61	0,10		1				0,57	0,49
	12:00	2,67	2,58	0,09		1				0,55	0,40
	13:00	2,59	2,53	0,05		1				0,45	0,54
	14:00	2,72	2,59	0,13		1				0,60	0,65
	15:00	2,85	2,77	0,08		1				0,72	0,95
	16:00	3,14	3,11	0,03		1				0,91	0,95
	17:00	3,69	3,65	0,03		1				0,95	0,95
	18:00	4,26	4,17	0,10		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,55	4,52	0,03		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,57	4,55	0,02		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,28	4,26	0,02		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,95	3,90	0,05		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,58	3,43	0,15		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	3,19	2,97	0,22		1				0,95	0,94
	01:00	2,99	2,91	0,09		1				0,86	0,86
	02:00	2,90	2,82	0,09		1				0,77	0,77
	03:00	2,87	2,76	0,12		1				0,75	0,75
	04:00	2,88	2,70	0,18		1				0,75	0,75
	05:00	2,97	2,72	0,25		1				0,83	0,84
	06:00	3,09	2,70	0,39		1				0,93	0,93
	07:00	3,15	2,75	0,40		1				0,95	0,95
	08:00	2,96	2,43	0,52		1				0,83	0,82
	09:00	2,62	2,16	0,46		1				0,50	0,50
	10:00	2,45	2,14	0,31		1				0,32	0,31
	11:00	2,45	2,15	0,29		1				0,31	0,31
	12:00	2,58	2,18	0,40		1				0,45	0,45
	13:00	2,60	2,20	0,41		1				0,46	0,47
	14:00	2,67	2,18	0,49		1				0,53	0,54
	15:00	2,77	2,14	0,63		1				0,64	0,65
	16:00	3,03	2,22	0,81		1				0,86	0,86
	17:00	3,42	2,61	0,81		1				0,95	0,95
	18:00	4,10	3,53	0,56		1				0,95	0,95
	19:00	4,39	3,82	0,57		1				0,95	0,95
	20:00	4,38	3,72	0,66		1				0,95	0,95
	21:00	4,13	3,50	0,63		1				0,95	0,95
	22:00	3,89	3,30	0,59		1				0,95	0,95
	23:00	3,59	3,10	0,49		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	3,25	2,80	0,45		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,67	0,36		1				0,91	0,91
	02:00	2,96	2,54	0,42		1				0,83	0,83
	03:00	2,88	2,49	0,39		1				0,75	0,74
	04:00	2,89	2,45	0,44		1				0,76	0,76
	05:00	2,97	2,48	0,50		1				0,84	0,84
	06:00	3,08	2,71	0,37		1				0,92	0,92
	07:00	3,22	2,94	0,28		1				0,95	0,95
	08:00	3,02	2,98	0,04		1			2	0,15	0,21
	09:00	2,70	2,36	0,35		1				0,49	0,55
	10:00	2,51	2,18	0,32		1				0,38	0,38
	11:00	2,48	2,16	0,32		1				0,35	0,35
	12:00	2,70	2,37	0,33		1				0,56	0,57
	13:00	3,05	2,73	0,32		1				0,87	0,88
	14:00	3,07	2,66	0,41		1				0,89	0,89
	15:00	3,27	2,91	0,36		1				0,95	0,95
	16:00	3,53	3,32	0,22		1				0,95	0,95
	17:00	3,87	3,81	0,06		1				0,95	0,95
	18:00	4,31	4,31	0,01		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,52	4,52	0,00		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,42	4,42	0,00		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,27	4,27	0,00		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,90	3,90	0,00		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,74	3,49	0,24		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 08:05 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	3,19	3,12	0,07		1				0,95	0,95
	01:00	3,01	2,99	0,02		1				0,88	0,88
	02:00	2,95	2,93	0,02		1				0,82	0,81
	03:00	2,88	2,77	0,11		1				0,75	0,75
	04:00	2,86	2,76	0,10		1				0,74	0,73
	05:00	2,94	2,78	0,16		1				0,80	0,80
	06:00	2,98	2,63	0,35		1				0,85	0,85
	07:00	3,09	2,91	0,19		1				0,92	0,92
	08:00	3,18	3,12	0,05		1				0,95	0,95
	09:00	3,19	2,99	0,20		1				0,92	0,93
	10:00	2,95	2,30	0,65		1				0,83	0,82
	11:00	2,81	2,15	0,67		1				0,68	0,68
	12:00	2,97	2,16	0,81		1				0,84	0,84
	13:00	3,10	2,20	0,90		1				0,93	0,93
	14:00	3,21	2,28	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	3,55	2,61	0,94		1				0,95	0,95
	16:00	3,85	2,91	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,08	3,14	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,53	3,59	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,74	3,80	0,93		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,64	3,71	0,93		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,43	3,50	0,93		1				0,95	0,95
	22:00	4,08	3,15	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,43	2,73	0,70		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	3,35	2,41	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,09	2,17	0,92		1				0,94	0,93
	02:00	3,00	2,14	0,86		1				0,87	0,87
	03:00	2,94	2,14	0,79		1				0,81	0,81
	04:00	2,98	2,15	0,84		1				0,85	0,85
	05:00	3,06	2,16	0,90		1				0,91	0,92
	06:00	3,11	2,18	0,93		1				0,94	0,95
	07:00	3,19	2,25	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	3,25	2,32	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	3,01	2,15	0,86		1				0,88	0,87
	10:00	2,85	2,14	0,72		1				0,73	0,72
	11:00	2,84	2,15	0,69		1				0,70	0,70
	12:00	2,95	2,16	0,79		1				0,80	0,80
	13:00	3,07	2,16	0,91		1				0,92	0,92
	14:00	3,06	2,18	0,88		1				0,90	0,89
	15:00	3,29	2,36	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	3,50	2,56	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	3,88	2,95	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	4,42	3,48	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,61	3,68	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,64	3,70	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,37	3,44	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	4,05	3,12	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,58	2,64	0,94		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	3,21	2,27	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,03	2,14	0,88		1				0,89	0,89
	02:00	2,99	2,14	0,85		1				0,86	0,86
	03:00	2,90	2,15	0,75		1				0,76	0,77
	04:00	2,92	2,15	0,77		1				0,78	0,78
	05:00	3,02	2,15	0,87		1				0,88	0,88
	06:00	3,15	2,22	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,13	2,21	0,92		1				0,94	0,94
	08:00	3,03	2,24	0,79		1				0,83	0,88
	09:00	2,99	2,35	0,63					2	0,64	0,22
	10:00	2,76	2,13	0,63		1				0,64	0,63
	11:00	2,61	2,13	0,48		1				0,48	0,48
	12:00	2,67	2,15	0,52		1				0,52	0,53
	13:00	2,79	2,15	0,64		1				0,66	0,65
	14:00	2,81	2,18	0,63		1				0,69	0,69
	15:00	2,91	2,20	0,71		1				0,77	0,77
	16:00	3,41	2,68	0,72		1				0,95	0,95
	17:00	3,68	3,04	0,63		1				0,95	0,95
	18:00	4,23	3,82	0,42		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,59	4,16	0,43		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,61	4,15	0,46		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,41	3,98	0,42		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,02	3,62	0,40		1				0,95	0,95
	23:00	3,64	3,26	0,38		1				0,95	0,95

Το διάστημα 08:47 με 09:46 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	3,27	2,78	0,49		1				0,95	0,95
	01:00	3,06	2,66	0,40		1				0,90	0,90
	02:00	2,95	2,76	0,19		1				0,82	0,83
	03:00	2,94	2,90	0,04		1				0,81	0,81
	04:00	2,95	2,94	0,00		1				0,81	0,81
	05:00	3,05	3,05	0,00		1				0,89	0,90
	06:00	3,14	3,13	0,01		1				0,95	0,95
	07:00	3,26	3,26	0,00		1				0,95	0,95
	08:00	3,36	3,36	0,00		1				0,95	0,95
	09:00	3,39	3,35	0,04		1				0,95	0,95
	10:00	3,37	3,35	0,03		1				0,95	0,95
	11:00	3,72	3,51	0,20		1				0,95	0,95
	12:00	3,91	3,57	0,34		1				0,95	0,95
	13:00	3,83	3,42	0,42		1				0,95	0,95
	14:00	3,94	3,52	0,43		1				0,95	0,95
	15:00	4,15	3,68	0,47		1				0,95	0,95
	16:00	4,32	4,08	0,25		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,42	4,00	0,41		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,87	4,18	0,69		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,06	4,28	0,78		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,98	4,34	0,64		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,68	3,86	0,82		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,22	3,30	0,92		1				0,95	0,95
	23:00	3,73	2,80	0,94		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	3,36	2,43	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,11	2,19	0,93		1				0,94	0,94
	02:00	3,05	2,15	0,90		1				0,92	0,92
	03:00	2,98	2,14	0,84		1				0,85	0,85
	04:00	2,99	2,15	0,85		1				0,86	0,86
	05:00	3,09	2,18	0,92		1				0,93	0,93
	06:00	3,30	2,37	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	3,61	2,68	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	4,04	3,11	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	4,20	3,27	0,93		1				0,95	0,95
	10:00	4,15	3,22	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	4,16	3,22	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	4,10	3,17	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	4,33	3,39	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	4,48	3,54	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	4,55	3,62	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	4,57	3,64	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	4,75	3,82	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	5,09	4,21	0,88		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,10	4,23	0,88		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,00	4,24	0,76		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,64	4,29	0,36		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,24	4,19	0,04		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,82	3,60	0,22		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	3,40	2,57	0,84		1				0,95	0,95
	01:00	3,12	2,46	0,66		1				0,95	0,95
	02:00	3,07	2,61	0,45		1				0,93	0,92
	03:00	2,98	2,68	0,30		1				0,85	0,84
	04:00	2,98	2,89	0,09		1				0,84	0,85
	05:00	3,10	3,09	0,00		1				0,93	0,93
	06:00	3,40	3,38	0,03		1				0,95	0,95
	07:00	3,80	3,54	0,25		1				0,95	0,95
	08:00	4,21	4,12	0,09		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,33	4,28	0,05		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,40	4,32	0,08		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,53	4,02	0,51		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,63	3,69	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	4,67	3,74	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,93	3,99	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	4,78	3,85	0,93		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,71	3,78	0,94		1				0,95	0,95
	17:00	4,90	3,97	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	5,20	4,27	0,93		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,40	4,47	0,93		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,35	4,41	0,93		1			1	0,95	0,95
	21:00	5,00	4,07	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,54	3,60	0,93		1				0,95	0,95
	23:00	4,05	3,12	0,94		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	3,68	2,74	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,40	2,47	0,93		1				0,95	0,95
	02:00	3,28	2,35	0,93		1				0,95	0,95
	03:00	3,17	2,25	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,15	2,22	0,93		1				0,95	0,95
	05:00	3,24	2,31	0,93		1				0,95	0,95
	06:00	3,42	2,48	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,71	2,77	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	4,10	3,17	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	4,14	3,21	0,93		1				0,95	0,95
	10:00	4,61	3,67	0,94		1				0,95	0,95
	11:00	4,32	3,38	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	4,59	3,65	0,94		1				0,95	0,95
	13:00	4,44	3,50	0,94		1				0,95	0,95
	14:00	4,30	3,37	0,94		1				0,95	0,95
	15:00	4,60	3,66	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	4,76	3,82	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	4,96	4,03	0,94		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,35	4,41	0,94		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,51	4,57	0,94		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,43	4,50	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	5,08	4,33	0,76		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,68	3,74	0,94		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,88	3,18	0,70		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	3,73	2,79	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,44	2,50	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,27	2,34	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,20	2,27	0,93		1				0,95	0,95
	04:00	3,17	2,23	0,94		1				0,95	0,95
	05:00	3,30	2,36	0,94		1				0,95	0,95
	06:00	3,47	2,54	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	3,78	2,86	0,92		1				0,94	0,95
	08:00	4,00	3,43	0,57		1			3	0,59	0,21
	09:00	3,86	3,17	0,69		1			1	0,69	0,61
	10:00	3,70	2,77	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	4,09	3,16	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	4,23	3,34	0,89		1				0,95	0,95
	13:00	4,39	3,54	0,85		1				0,95	0,95
	14:00	4,69	3,84	0,85		1				0,95	0,95
	15:00	4,67	3,94	0,72		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,77	4,05	0,72		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,06	4,39	0,67		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,44	4,78	0,66		1			2	0,95	0,95
	19:00	5,59	4,91	0,68		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,37	4,69	0,68		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,97	4,36	0,61		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,56	4,25	0,31		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,07	3,73	0,34		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 07:55 με 09:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	3,57	3,11	0,46		1				0,95	0,95
	01:00	3,29	3,11	0,17		1				0,95	0,95
	02:00	3,14	2,80	0,34		1				0,95	0,95
	03:00	3,09	2,69	0,40		1				0,94	0,94
	04:00	3,08	2,65	0,44		1				0,94	0,94
	05:00	3,23	2,91	0,32		1				0,95	0,95
	06:00	3,41	2,84	0,57		1				0,95	0,95
	07:00	3,62	3,12	0,50		1				0,95	0,95
	08:00	3,29	2,90	0,39		1				0,95	0,95
	09:00	3,14	2,64	0,50		1				0,94	0,94
	10:00	3,11	2,66	0,45		1				0,93	0,93
	11:00	3,07	2,59	0,48		1				0,91	0,91
	12:00	3,09	2,50	0,59		1				0,92	0,92
	13:00	3,15	2,65	0,50		1				0,93	0,93
	14:00	3,21	2,62	0,58		1				0,94	0,94
	15:00	3,33	2,78	0,55		1				0,95	0,95
	16:00	3,68	3,12	0,56		1				0,95	0,95
	17:00	4,11	3,42	0,69		1				0,95	0,95
	18:00	4,67	4,00	0,67		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,09	4,37	0,72		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,14	4,41	0,73		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,93	4,19	0,73		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,48	3,76	0,72		1				0,95	0,95
	23:00	3,98	3,17	0,81		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	3,55	2,74	0,80		1				0,95	0,95
	01:00	3,30	2,53	0,76		1				0,95	0,95
	02:00	3,13	2,29	0,83		1				0,94	0,94
	03:00	3,04	2,23	0,81		1				0,91	0,91
	04:00	3,03	2,16	0,87		1				0,90	0,90
	05:00	3,19	2,29	0,90		1				0,95	0,95
	06:00	3,43	2,77	0,66		1				0,95	0,95
	07:00	3,94	3,38	0,56		1				0,95	0,95
	08:00	3,92	3,05	0,87		1				0,95	0,95
	09:00	3,63	2,79	0,83		1				0,95	0,95
	10:00	3,57	2,69	0,88		1				0,95	0,95
	11:00	3,49	2,70	0,80		1				0,95	0,95
	12:00	3,57	2,75	0,81		1				0,94	0,92
	13:00	3,48	2,63	0,85		1				0,90	0,87
	14:00	3,55	2,79	0,76		1				0,86	0,79
	15:00	3,62	3,62	0,00	1	1				0,00	0,00
	16:00	4,15	4,14	0,01	1	1				0,01	0,01
	17:00	4,51	4,43	0,07	1	1				0,07	0,25
	18:00	5,00	4,91	0,08	1	1				0,08	0,73
	19:00	5,33	5,23	0,11	1	1				0,10	0,95
	20:00	5,27	4,82	0,45	1	1				0,76	0,94
	21:00	5,12	5,04	0,08	1	1				0,16	0,85
	22:00	4,76	4,51	0,24	1	1				0,86	0,50
	23:00	4,26	4,23	0,03	1	1				0,11	0,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G1 από 15:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	3,73	3,62	0,12	1					0,95	0,76
	01:00	3,40	3,21	0,19	1					0,95	0,95
	02:00	3,26	3,13	0,13	1					0,95	0,95
	03:00	3,14	2,99	0,15	1					0,94	0,94
	04:00	3,13	3,05	0,09	1					0,58	0,59
	05:00	3,27	2,94	0,33		1				0,95	0,95
	06:00	3,45	2,84	0,60		1				0,95	0,95
	07:00	3,78	3,13	0,65		1				0,95	0,95
	08:00	4,42	4,38	0,05		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,65	4,45	0,20		1			2	0,90	0,87
	10:00	3,69	3,63	0,06	1	1			1	0,23	0,16
	11:00	3,16	3,09	0,07	1	1				0,21	0,26
	12:00	3,70	3,65	0,05	1					0,94	0,94
	13:00	4,00	3,97	0,03	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,56	3,51	0,04	1					0,95	0,95
	15:00	3,56	3,50	0,05	1					0,95	0,95
	16:00	3,63	3,60	0,03	1					0,95	0,95
	17:00	4,05	4,01	0,04	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,63	0,04	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,06	4,89	0,17	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,00	4,71	0,29	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,72	4,57	0,15	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,35	4,11	0,24	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,90	3,74	0,16	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 10:25 με 11:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1 και της G2. Μερική διακοπή στο διάστημα από 12:11 έως και 12:21 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	3,53	3,18	0,35	1					0,95	0,95
	01:00	3,29	2,58	0,71	1					0,95	0,95
	02:00	3,22	2,31	0,91	1					0,95	0,95
	03:00	3,09	2,17	0,91	1					0,94	0,93
	04:00	3,12	2,19	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,37	2,44	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,51	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,39	2,45	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,16	2,23	0,92	1					0,93	0,93
	10:00	3,05	2,15	0,90	1					0,91	0,91
	11:00	2,98	2,14	0,84	1					0,85	0,85
	12:00	3,06	2,19	0,87	1					0,88	0,89
	13:00	3,22	2,29	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,32	2,38	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,33	2,40	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	3,64	2,71	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	3,97	3,13	0,84	1					0,95	0,95
	18:00	4,52	3,73	0,79	1					0,95	0,95
	19:00	5,00	4,08	0,91	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,99	4,08	0,90	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,79	4,13	0,66	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,32	3,71	0,61	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,91	3,35	0,57	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Α Ρ Χ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	3,46	2,97	0,50	1					0,95	0,95	
	01:00	3,25	2,91	0,34	1					0,95	0,95	
	02:00	3,13	2,93	0,20	1					0,94	0,94	
	03:00	3,04	3,00	0,04	1					0,90	0,90	
	04:00	3,06	3,05	0,01	1					0,91	0,91	
	05:00	3,16	3,04	0,12	1					0,55	0,57	
	06:00	3,28	3,16	0,12		1				0,95	0,95	
	07:00	3,29	3,25	0,04		1				0,94	0,94	
	08:00	3,07	2,97	0,10		1				0,88	0,88	
	09:00	2,83	2,65	0,18		1				0,62	0,59	
	10:00	2,71	2,38	0,33	1					0,34	0,37	
	11:00	2,69	2,15	0,53	1					0,55	0,55	
	12:00	2,75	2,15	0,60	1					0,61	0,61	
	13:00	2,85	2,17	0,68	1					0,71	0,72	
	14:00	2,95	2,23	0,71	1					0,82	0,82	
	15:00	3,16	2,54	0,62	1					0,90	0,91	
	16:00	3,47	3,12	0,35	1					0,94	0,94	
	17:00	3,92	3,69	0,23	1					0,95	0,95	
	18:00	4,42	4,24	0,18	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,65	4,54	0,12	1					2	0,95	0,95
	20:00	4,70	4,38	0,33	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,48	4,25	0,24	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,11	3,95	0,16	1					1	0,95	0,95
	23:00	3,71	3,32	0,39	1						0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	3,36	3,00	0,36	1					0,95	0,95
	01:00	3,15	3,04	0,11	1					0,91	0,91
	02:00	3,07	2,64	0,43	1					0,91	0,91
	03:00	2,99	2,44	0,55	1					0,85	0,85
	04:00	2,96	2,38	0,58	1					0,82	0,82
	05:00	3,07	2,46	0,61	1					0,87	0,87
	06:00	3,16	2,65	0,51	1					0,93	0,93
	07:00	3,35	3,05	0,30	1					0,95	0,95
	08:00	3,64	3,38	0,26	1					0,95	0,95
	09:00	3,97	3,77	0,20	1	1				0,73	0,30
	10:00	4,07	4,04	0,03	1	1				0,95	0,16
	11:00	4,22	4,14	0,08	1				1	0,90	0,82
	12:00	4,39	4,37	0,02	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,52	4,48	0,03	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,68	4,62	0,06	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,92	4,85	0,07	1				2	0,95	0,95
	16:00	4,99	4,73	0,26	1				2	0,95	0,95
	17:00	5,18	4,71	0,48	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,51	5,00	0,51	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,46	4,59	0,87	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,35	4,47	0,88	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,92	4,07	0,85	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,45	3,51	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	4,01	3,07	0,94	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 09:30 με 11:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	3,61	2,67	0,94	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,36	2,43	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	2,93	2,23	0,70	1					0,95	0,95
	03:00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	04:00	3,17	2,23	0,94	1					0,95	0,95
	05:00	3,19	2,25	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,40	2,46	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,64	2,70	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,91	2,99	0,93	1					0,95	0,95
	09:00	4,06	3,51	0,55	1					0,57	0,51
	10:00	4,56	3,70	0,85	1					0,85	0,84
	11:00	4,50	3,56	0,94	1					0,95	0,95
	12:00	4,94	4,32	0,62	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,93	4,25	0,68	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,52	3,70	0,81	1					0,95	0,95
	15:00	4,08	3,33	0,75	1					0,95	0,95
	16:00	3,72	2,83	0,88	1					0,95	0,95
	17:00	4,01	3,21	0,80	1					0,95	0,95
	18:00	4,19	3,26	0,93	1					0,95	0,95
	19:00	4,77	3,89	0,88	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,17	4,46	0,70	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,99	4,49	0,50	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,56	4,07	0,49	1				1	0,95	0,95
	23:00	4,10	3,71	0,38	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	3,62	3,24	0,37	1					0,95	0,95
	01:00	3,36	3,19	0,17	1					0,95	0,95
	02:00	3,15	2,81	0,34	1					0,87	0,87
	03:00	3,06	2,65	0,41	1				1	0,72	0,72
	04:00	3,03	2,72	0,31	1				1	0,69	0,69
	05:00	3,12	2,97	0,16	1					0,82	0,82
	06:00	3,45	3,30	0,15	1					0,95	0,95
	07:00	3,71	3,53	0,18	1					0,95	0,95
	08:00	3,83	3,62	0,21	1					0,95	0,95
	09:00	3,71	3,32	0,39	1					0,95	0,95
	10:00	3,48	2,86	0,62	1					0,95	0,95
	11:00	3,43	2,71	0,72	1					0,95	0,95
	12:00	3,72	3,16	0,56	1					0,95	0,95
	13:00	3,26	2,51	0,75	1					0,95	0,95
	14:00	3,06	2,49	0,57	1					0,91	0,91
	15:00	3,06	2,56	0,49	1					0,91	0,91
	16:00	3,05	2,77	0,28	1					0,60	0,88
	17:00	3,33	3,10	0,23	1					0,50	0,95
	18:00	3,72	3,62	0,11	1					0,95	0,95
	19:00	4,26	4,24	0,03	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,84	4,79	0,05	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,85	4,83	0,03	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,45	4,44	0,01	1				2	0,95	0,95
	23:00	3,96	3,94	0,01	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	3,51	3,51	0,00	1					0,95	0,95
	01:00	3,25	3,25	0,00	1					0,95	0,95
	02:00	3,05	3,05	0,00	1					0,91	0,91
	03:00	3,01	3,01	0,00	1					0,88	0,88
	04:00	3,00	3,00	0,00	1					0,86	0,86
	05:00	3,08	3,08	0,00	1					0,91	0,91
	06:00	3,36	3,36	0,00	1					0,93	0,93
	07:00	3,64	3,63	0,01	1					0,95	0,95
	08:00	3,55	3,54	0,00	1					0,95	0,95
	09:00	3,60	3,58	0,01	1					0,90	0,84
	10:00	3,58	3,56	0,02	1	1				0,06	0,13
	11:00	3,07	2,78	0,29	1					0,92	0,92
	12:00	3,05	2,67	0,38	1					0,88	0,89
	13:00	3,36	2,80	0,56	1					0,93	0,93
	14:00	3,79	3,29	0,50	1					0,95	0,95
	15:00	3,81	3,39	0,43	1					0,95	0,95
	16:00	4,03	3,72	0,32	1					0,95	0,95
	17:00	4,18	3,92	0,27	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,26	4,08	0,18	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,67	4,64	0,04	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,98	4,88	0,10	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,88	4,78	0,10	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,56	4,45	0,10	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,02	3,62	0,40	1				1	0,95	0,95

Το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης