

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,35	3,30	0,05		1				0,95	0,95
	01:00	3,16	3,09	0,07		1				0,94	0,94
	02:00	3,05	2,94	0,11		1				0,91	0,90
	03:00	2,98	2,82	0,16		1				0,84	0,83
	04:00	2,97	2,63	0,34		1				0,83	0,84
	05:00	3,05	2,67	0,39		1				0,91	0,91
	06:00	3,21	2,42	0,80		1				0,95	0,95
	07:00	3,38	2,45	0,93	1					0,94	0,68
	08:00	3,65	2,97	0,68	1					0,70	0,41
	09:00	3,66	3,01	0,64		1				0,67	0,59
	10:00	3,67	2,74	0,92		1				0,95	0,95
	11:00	3,90	2,97	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	4,14	3,21	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	3,89	2,96	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	3,84	2,96	0,88		1				0,95	0,95
	15:00	3,90	3,38	0,52		1				0,95	0,95
	16:00	4,18	3,87	0,30		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,35	3,96	0,39		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,72	4,36	0,37		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,72	3,97	0,75		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,64	3,84	0,80		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,37	3,62	0,75		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,95	3,44	0,50		1				0,95	0,95
	23:00	3,69	3,14	0,55		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,33	2,50	0,83		1				0,95	0,95
	01:00	3,14	2,35	0,79		1				0,90	0,90
	02:00	3,04	2,23	0,81		1				0,87	0,87
	03:00	3,01	2,20	0,82		1				0,84	0,84
	04:00	3,00	2,17	0,82		1				0,84	0,85
	05:00	3,06	2,18	0,88		1				0,92	0,92
	06:00	3,32	2,77	0,55		1				0,95	0,95
	07:00	3,58	2,84	0,74		1				0,95	0,95
	08:00	3,50	2,57	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,33	2,40	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,46	2,53	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	3,50	2,57	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	3,62	2,68	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	3,84	2,90	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	3,60	2,67	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	3,73	2,80	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	3,86	2,93	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	4,41	3,52	0,89		1				0,95	0,95
	18:00	4,94	4,06	0,89		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,94	4,01	0,93		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,89	3,96	0,93		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,66	3,73	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,21	3,28	0,93		1				0,95	0,95
	23:00	3,74	2,85	0,89		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,37	2,47	0,91		1				0,95	0,95
	01:00	3,13	2,38	0,74		1				0,94	0,94
	02:00	3,06	2,34	0,72		1				0,92	0,92
	03:00	3,01	2,67	0,35		1				0,88	0,88
	04:00	2,99	2,75	0,24		1				0,86	0,86
	05:00	3,06	2,55	0,51		1				0,90	0,90
	06:00	3,34	3,21	0,13		1				0,95	0,95
	07:00	3,69	3,62	0,07		1				0,95	0,95
	08:00	3,49	3,41	0,07	1	1				0,66	0,66
	09:00	3,17	3,03	0,14	1				1	0,69	0,70
	10:00	2,93	2,80	0,14		1				0,81	0,80
	11:00	2,80	2,60	0,20		1				0,67	0,67
	12:00	2,96	2,71	0,25		1				0,82	0,82
	13:00	3,02	2,83	0,19		1				0,88	0,88
	14:00	3,03	2,78	0,25		1				0,89	0,89
	15:00	3,19	2,94	0,24		1				0,94	0,94
	16:00	3,53	3,39	0,14		1				0,95	0,95
	17:00	4,16	4,02	0,14		1				0,95	0,95
	18:00	4,70	4,58	0,12		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,78	4,74	0,04		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,84	4,81	0,03		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,66	4,64	0,03		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,29	4,27	0,02		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,89	3,89	0,01		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 08:00-10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,55	3,55	0,00		1				0,95	0,95
	01:00	3,32	3,32	0,00		1				0,95	0,95
	02:00	3,25	3,25	0,00		1				0,95	0,95
	03:00	3,16	3,16	0,00		1				0,95	0,95
	04:00	3,11	3,11	0,00		1				0,94	0,94
	05:00	3,19	3,19	0,00		1				0,95	0,95
	06:00	3,47	3,47	0,00		1				0,95	0,95
	07:00	3,73	3,73	0,00		1				0,95	0,95
	08:00	3,59	3,59	0,00		1				0,95	0,95
	09:00	3,18	3,16	0,02		1				0,93	0,93
	10:00	2,92	2,88	0,04	1	1				0,30	0,24
	11:00	2,88	2,76	0,12		1				0,51	0,55
	12:00	2,93	2,58	0,35		1				0,78	0,78
	13:00	3,13	2,64	0,48		1				0,89	0,89
	14:00	3,54	3,12	0,43		1				0,95	0,95
	15:00	3,69	3,39	0,30		1				0,95	0,95
	16:00	3,92	3,71	0,21		1				0,95	0,95
	17:00	4,31	4,05	0,26		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,89	4,51	0,39		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,00	4,39	0,60		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,94	4,18	0,77		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,57	3,67	0,90		1				0,95	0,95
	22:00	4,17	3,23	0,93		1				0,95	0,95
	23:00	3,71	2,81	0,90		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 10:00-11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,35	2,42	0,93		1				0,95	0,95
	01:00	3,12	2,20	0,92		1				0,94	0,94
	02:00	3,02	2,14	0,87		1				0,89	0,89
	03:00	2,99	2,15	0,83		1				0,85	0,85
	04:00	2,99	2,15	0,84		1				0,85	0,85
	05:00	3,10	2,19	0,91		1				0,94	0,94
	06:00	3,37	2,44	0,93		1				0,95	0,95
	07:00	3,62	2,68	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	3,80	2,87	0,93		1				0,95	0,95
	09:00	3,96	3,03	0,93		1				0,95	0,95
	10:00	4,04	3,11	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	4,09	3,15	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	4,30	3,37	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	4,38	3,45	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	4,37	3,44	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	4,62	3,70	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	4,66	3,73	0,93		1			1	0,95	0,95
	17:00	5,01	4,08	0,93		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,30	4,38	0,92		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,20	4,32	0,89		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,97	4,43	0,54		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,58	4,19	0,39		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,16	3,54	0,62		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,72	3,45	0,27		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,31	3,16	0,15		1				0,95	0,95
	01:00	3,06	2,87	0,19		1				0,92	0,91
	02:00	3,01	2,87	0,14		1				0,88	0,88
	03:00	2,95	2,83	0,12		1				0,82	0,81
	04:00	2,99	2,81	0,19		1				0,86	0,86
	05:00	3,02	2,67	0,35		1				0,88	0,88
	06:00	3,34	2,93	0,41		1				0,95	0,95
	07:00	3,63	3,45	0,19		1				0,95	0,95
	08:00	3,47	3,34	0,13		1				0,95	0,95
	09:00	3,31	3,19	0,12		1				0,95	0,95
	10:00	3,03	2,99	0,04		1				0,89	0,89
	11:00	2,97	2,96	0,01		1				0,83	0,83
	12:00	3,05	3,04	0,00		1				0,91	0,90
	13:00	2,92	2,84	0,08		1				0,80	0,80
	14:00	2,90	2,73	0,17		1				0,77	0,77
	15:00	2,99	2,93	0,06		1				0,85	0,86
	16:00	3,34	3,07	0,27		1				0,93	0,93
	17:00	3,92	3,47	0,45		1				0,95	0,95
	18:00	4,54	4,08	0,46		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,58	4,34	0,24		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,51	3,92	0,58		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,24	3,74	0,50		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,89	3,34	0,56		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,57	3,37	0,21		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,29	2,86	0,43		1				0,95	0,95
	01:00	3,02	2,42	0,60		1				0,87	0,87
	02:00	2,94	2,24	0,70		1				0,80	0,80
	03:00	2,91	2,17	0,75		1				0,78	0,78
	04:00	2,89	2,17	0,72		1				0,76	0,76
	05:00	2,92	2,24	0,68		1				0,78	0,79
	06:00	3,10	2,51	0,58		1				0,93	0,93
	07:00	3,23	2,76	0,48		1				0,95	0,95
	08:00	3,20	3,00	0,20	1	1				0,28	0,21
	09:00	2,91	2,54	0,38		1				0,37	0,40
	10:00	2,75	2,14	0,60		1				0,62	0,62
	11:00	2,73	2,14	0,59		1				0,60	0,60
	12:00	2,80	2,15	0,65		1				0,66	0,67
	13:00	2,87	2,15	0,71		1				0,73	0,73
	14:00	2,87	2,15	0,72		1				0,74	0,74
	15:00	2,99	2,26	0,73		1				0,84	0,85
	16:00	3,29	2,73	0,56		1				0,95	0,95
	17:00	3,80	3,35	0,45		1				0,95	0,95
	18:00	4,35	4,04	0,31		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,43	4,18	0,25		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,34	4,15	0,19		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,09	3,85	0,24		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,80	3,50	0,29		1				0,95	0,95
	23:00	3,47	3,35	0,12		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 08:10 με 09:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,20	3,16	0,04		1				0,94	0,94
	01:00	2,97	2,95	0,02		1				0,84	0,84
	02:00	2,92	2,92	0,00		1				0,79	0,79
	03:00	2,84	2,84	0,00		1				0,70	0,70
	04:00	2,85	2,85	0,00		1				0,51	0,51
	05:00	2,93	2,93	0,00	1					0,77	0,78
	06:00	3,15	3,15	0,00	1					0,85	0,85
	07:00	3,22	3,22	0,00	1					0,87	0,87
	08:00	3,37	3,37	0,00	1					0,94	0,94
	09:00	2,99	2,99	0,00	1					0,82	0,81
	10:00	2,80	2,77	0,03	1					0,55	0,52
	11:00	2,59	2,48	0,11		1				0,37	0,38
	12:00	2,67	2,16	0,51		1				0,55	0,55
	13:00	2,86	2,16	0,70		1				0,73	0,73
	14:00	3,00	2,18	0,82		1				0,83	0,84
	15:00	3,13	2,22	0,92		1				0,93	0,93
	16:00	3,42	2,53	0,89		1				0,95	0,95
	17:00	3,84	2,91	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	4,37	3,46	0,92		1				0,95	0,95
	19:00	4,34	3,45	0,88		1				0,95	0,95
	20:00	4,20	3,35	0,85		1				0,95	0,95
	21:00	4,00	3,17	0,84		1				0,95	0,95
	22:00	3,70	2,93	0,76		1				0,95	0,95
	23:00	3,38	2,61	0,77		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,08	2,26	0,81		1				0,91	0,91
	01:00	2,87	2,34	0,53		1				0,75	0,75
	02:00	2,81	2,26	0,55		1				0,68	0,68
	03:00	2,74	2,32	0,42		1				0,61	0,61
	04:00	2,77	2,42	0,35		1				0,64	0,65
	05:00	2,89	2,75	0,14		1				0,76	0,76
	06:00	3,18	3,07	0,12		1				0,93	0,93
	07:00	3,31	3,15	0,16		1				0,95	0,95
	08:00	3,28	3,06	0,22		1				0,95	0,95
	09:00	2,88	2,56	0,32		1				0,76	0,75
	10:00	2,88	2,72	0,17		1				0,74	0,75
	11:00	2,93	2,87	0,06		1				0,79	0,79
	12:00	3,16	3,13	0,03		1				0,95	0,95
	13:00	3,15	3,12	0,03		1				0,92	0,92
	14:00	3,48	3,48	0,00		1				0,95	0,95
	15:00	3,45	3,45	0,00		1				0,95	0,95
	16:00	3,64	3,64	0,00		1				0,95	0,95
	17:00	4,10	4,05	0,05		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,50	4,29	0,22		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,56	4,14	0,42		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,52	4,36	0,16		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,25	4,18	0,07		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,88	3,72	0,16		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,46	3,30	0,15		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,20	2,59	0,61		1				0,94	0,94
	01:00	2,99	2,18	0,81		1				0,86	0,86
	02:00	2,96	2,15	0,81		1				0,83	0,82
	03:00	2,90	2,52	0,38		1				0,77	0,77
	04:00	2,90	2,71	0,19		1				0,77	0,77
	05:00	3,00	2,76	0,23		1				0,86	0,86
	06:00	3,23	2,76	0,47		1				0,95	0,95
	07:00	3,46	2,91	0,55		1				0,70	0,63
	08:00	3,52	3,52	0,00	1	1				0,00	0,00
	09:00	3,31	2,78	0,53		1				0,54	0,61
	10:00	2,93	2,28	0,65		1				0,80	0,79
	11:00	2,96	2,16	0,80		1				0,81	0,80
	12:00	2,99	2,16	0,83		1				0,84	0,85
	13:00	2,96	2,17	0,80		1				0,82	0,83
	14:00	3,10	2,26	0,84		1				0,91	0,91
	15:00	3,22	2,40	0,82		1				0,95	0,95
	16:00	3,58	2,66	0,92		1				0,95	0,95
	17:00	3,97	3,10	0,87		1				0,95	0,95
	18:00	4,57	3,71	0,86		1				0,95	0,95
	19:00	4,62	3,82	0,80		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,59	3,78	0,81		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,36	3,60	0,76		1				0,95	0,95
	22:00	3,97	3,25	0,72		1				0,95	0,95
	23:00	3,57	2,93	0,64		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 08:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο στον υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,24	2,85	0,40		1				0,95	0,95
	01:00	3,04	2,85	0,20		1				0,91	0,91
	02:00	2,99	2,85	0,14		1				0,86	0,86
	03:00	2,95	2,80	0,15		1				0,82	0,82
	04:00	2,94	2,85	0,09		1				0,81	0,81
	05:00	3,04	3,04	0,00		1				0,89	0,89
	06:00	3,39	3,35	0,03		1				0,95	0,95
	07:00	3,70	3,68	0,02		1				0,95	0,95
	08:00	3,76	3,76	0,00		1				0,95	0,95
	09:00	3,74	3,74	0,00		1				0,95	0,95
	10:00	4,17	4,17	0,00		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,07	4,06	0,00		1			1	0,95	0,95
	12:00	3,54	3,54	0,00		1				0,95	0,95
	13:00	3,15	3,15	0,00		1				0,94	0,94
	14:00	3,23	3,22	0,01		1				0,95	0,95
	15:00	3,33	3,33	0,00		1				0,95	0,95
	16:00	3,70	3,70	0,00		1				0,95	0,95
	17:00	4,15	4,11	0,04		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,71	4,64	0,06		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,75	4,61	0,14		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,69	4,56	0,14		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,44	4,20	0,23		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,05	3,62	0,43		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,68	3,10	0,59		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,34	2,76	0,58		1				0,95	0,95
	01:00	3,12	2,39	0,73		1				0,94	0,94
	02:00	3,02	2,24	0,78		1				0,89	0,89
	03:00	2,95	2,18	0,78		1				0,82	0,82
	04:00	2,92	2,16	0,76		1				0,79	0,79
	05:00	2,99	2,18	0,82		1				0,84	0,84
	06:00	3,23	2,35	0,89		1				0,90	0,90
	07:00	3,52	2,58	0,93		1				0,95	0,95
	08:00	3,52	2,76	0,76		1				0,95	0,95
	09:00	3,74	3,35	0,39		1				0,95	0,95
	10:00	3,76	2,98	0,78		1				0,95	0,95
	11:00	3,04	2,25	0,79		1				0,85	0,84
	12:00	2,97	2,17	0,81		1				0,82	0,83
	13:00	2,20	1,75	0,45		1				0,58	0,54
	14:00	3,22	2,82	0,40	1					0,88	0,93
	15:00	3,35	2,86	0,49	1					0,95	0,95
	16:00	3,68	3,19	0,49	1					0,95	0,95
	17:00	3,99	3,50	0,49	1					0,95	0,95
	18:00	4,36	3,87	0,49	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,42	3,94	0,48	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,42	4,06	0,36	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,21	3,90	0,31	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,89	3,56	0,33	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,10	0,44	1					0,95	0,95

Γενική διακοπή στις 13:34 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,24	2,97	0,27	1					0,91	0,90	
	01:00	3,04	2,65	0,40	1					0,87	0,87	
	02:00	2,94	2,59	0,35	1					0,81	0,81	
	03:00	2,84	2,77	0,07	1					0,71	0,71	
	04:00	2,79	2,64	0,15	1					0,66	0,66	
	05:00	2,84	2,48	0,36	1					0,70	0,70	
	06:00	3,09	2,62	0,47	1					0,91	0,91	
	07:00	3,44	2,94	0,49	1					0,95	0,95	
	08:00	3,56	3,07	0,49	1					0,95	0,95	
	09:00	3,45	2,75	0,70	1					0,95	0,95	
	10:00	3,24	2,38	0,87	1					0,89	0,89	
	11:00	2,89	2,16	0,73	1					0,75	0,70	
	12:00	2,96	2,31	0,65	1					2	0,66	0,24
	13:00	3,25	2,54	0,71	1						0,93	0,93
	14:00	3,15	2,48	0,68	1						0,92	0,92
	15:00	3,38	2,74	0,63	1						0,95	0,95
	16:00	3,53	3,06	0,48	1						0,95	0,95
	17:00	4,02	3,49	0,52	1					1	0,95	0,95
	18:00	4,52	3,90	0,62	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,63	3,84	0,79	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,53	3,60	0,93	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,36	3,42	0,93	1					1	0,95	0,95
	22:00	4,00	3,06	0,93	1						0,95	0,95
	23:00	3,62	2,69	0,93	1						0,95	0,95

Στο διάστημα 11:50 - 12:45 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,22	2,29	0,93	1					0,95	0,95	
	01:00	3,06	2,16	0,91	1					0,92	0,92	
	02:00	2,96	2,14	0,81	1					0,83	0,83	
	03:00	2,88	2,15	0,73	1					0,75	0,75	
	04:00	2,87	2,14	0,73	1					0,74	0,74	
	05:00	2,92	2,15	0,77	1					0,78	0,79	
	06:00	3,12	2,19	0,93	1					0,94	0,94	
	07:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95	
	08:00	3,29	2,36	0,93	1					0,95	0,95	
	09:00	3,13	2,25	0,88	1					0,94	0,94	
	10:00	3,01	2,39	0,61	1					0,88	0,88	
	11:00	3,04	2,61	0,43	1					0,90	0,90	
	12:00	2,93	2,68	0,25	1					0,80	0,80	
	13:00	2,87	2,73	0,14	1					0,74	0,75	
	14:00	2,85	2,76	0,09	1					0,72	0,72	
	15:00	2,99	2,92	0,08	1					0,85	0,85	
	16:00	3,27	3,18	0,09	1					0,95	0,95	
	17:00	3,81	3,71	0,10	1					1	0,95	0,95
	18:00	4,41	4,22	0,19	1					2	0,95	0,95
	19:00	4,45	4,13	0,32	1					2	0,95	0,95
	20:00	4,34	3,95	0,40	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,11	3,54	0,57	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,83	3,10	0,73	1						0,95	0,95
	23:00	3,45	2,76	0,69	1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,18	2,35	0,83	1					0,95	0,95
	01:00	2,96	2,14	0,82	1					0,84	0,84
	02:00	2,89	2,14	0,75	1					0,76	0,75
	03:00	2,85	2,15	0,70	1					0,71	0,72
	04:00	2,84	2,14	0,70	1					0,71	0,71
	05:00	2,84	2,15	0,69	1					0,70	0,70
	06:00	3,06	2,17	0,89	1					0,90	0,90
	07:00	3,15	2,23	0,92	1					0,94	0,94
	08:00	3,33	2,39	0,93	1					0,95	0,95
	09:00	3,21	2,29	0,92	1					0,95	0,95
	10:00	2,92	2,15	0,78	1					0,79	0,79
	11:00	3,10	2,20	0,90	1					0,92	0,92
	12:00	3,23	2,30	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,36	2,43	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,46	2,53	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	3,48	2,55	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	3,81	2,88	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,20	3,27	0,93	1					0,95	0,95
	18:00	4,64	3,71	0,93	1					1	0,95
	19:00	4,64	3,71	0,93	1					1	0,95
	20:00	4,39	3,46	0,93	1					1	0,95
	21:00	4,08	3,15	0,93	1						0,95
	22:00	3,73	2,80	0,94	1						0,95
	23:00	3,39	2,46	0,93	1						0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,11	2,34	0,77	1					0,93	0,93
	01:00	2,92	2,28	0,64	1					0,79	0,79
	02:00	2,86	2,67	0,19	1					0,73	0,73
	03:00	2,81	2,81	0,00	1					0,68	0,68
	04:00	2,80	2,80	0,00	1					0,67	0,67
	05:00	2,86	2,86	0,00	1					0,72	0,73
	06:00	3,07	3,07	0,00	1					0,89	0,89
	07:00	3,32	3,30	0,02	1					0,94	0,94
	08:00	3,26	3,23	0,02	1				1	0,65	0,78
	09:00	3,06	3,02	0,04	1				2	0,16	0,25
	10:00	2,90	2,67	0,23	1					0,76	0,76
	11:00	2,94	2,45	0,50	1					0,78	0,79
	12:00	3,23	2,52	0,71	1					0,93	0,93
	13:00	3,36	2,63	0,73	1					0,95	0,95
	14:00	3,48	2,72	0,76	1					0,95	0,95
	15:00	3,43	2,76	0,66	1					0,94	0,94
	16:00	3,74	3,12	0,62	1					0,95	0,95
	17:00	4,01	3,28	0,73	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,46	3,84	0,62	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,54	4,31	0,24	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,45	4,30	0,16	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,26	4,00	0,26	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,88	3,61	0,27	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,44	3,26	0,18	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,07	2,91	0,16	1				1	0,81	0,81
	01:00	2,93	2,88	0,05	1					0,80	0,80
	02:00	2,86	2,85	0,01	1					0,73	0,73
	03:00	2,81	2,77	0,04	1					0,68	0,68
	04:00	2,80	2,48	0,32	1					0,67	0,67
	05:00	2,86	2,56	0,30	1					0,73	0,73
	06:00	3,08	2,27	0,81	1					0,92	0,92
	07:00	3,32	2,46	0,86	1					0,95	0,95
	08:00	3,25	2,34	0,91	1					0,95	0,94
	09:00	2,99	2,18	0,81	1					0,85	0,85
	10:00	2,90	2,34	0,57	1					0,78	0,77
	11:00	2,94	2,15	0,79	1					0,81	0,80
	12:00	3,16	2,30	0,86	1					0,87	0,87
	13:00	3,69	2,76	0,93	1					0,95	0,95
	14:00	3,84	2,91	0,93	1					0,95	0,95
	15:00	3,91	2,98	0,92	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,08	3,15	0,93	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,52	3,59	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,92	3,99	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,94	4,01	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,66	3,73	0,93	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,29	3,36	0,93	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,87	2,93	0,93	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,52	2,59	0,93	1					0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,19	2,27	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,02	2,16	0,86	1					0,88	0,88
	02:00	2,97	2,15	0,82	1					0,84	0,65
	03:00	2,94	2,14	0,79	1					0,81	0,32
	04:00	2,93	2,13	0,79	1					0,81	0,32
	05:00	2,99	2,14	0,85	1					0,87	0,38
	06:00	3,24	2,39	0,85	1					0,94	0,64
	07:00	3,57	3,10	0,47	1					0,94	0,87
	08:00	3,87	3,38	0,48	1				1	0,94	0,92
	09:00	3,88	3,40	0,48	1				1	0,94	0,93
	10:00	4,08	3,60	0,48	1				1	0,94	0,95
	11:00	4,10	3,25	0,85	1				1	0,94	0,95
	12:00	3,65	2,72	0,93	1					0,94	0,87
	13:00	3,69	2,76	0,93	1					0,94	0,91
	14:00	3,52	2,59	0,93	1					0,94	0,86
	15:00	3,52	2,58	0,93	1					0,95	0,92
	16:00	3,78	2,85	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,43	3,50	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,88	3,94	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,00	4,07	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,95	4,05	0,90	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,65	3,73	0,92	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,15	3,31	0,84	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,72	2,98	0,74	1				1	0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:16 - 15:30. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,39	2,70	0,69	1					0,95	0,95
	01:00	3,17	2,53	0,64	1					0,95	0,95
	02:00	3,06	2,31	0,75	1					0,92	0,92
	03:00	2,98	2,36	0,62	1					0,85	0,84
	04:00	2,98	2,45	0,53	1					0,85	0,85
	05:00	3,07	2,84	0,23	1					0,91	0,91
	06:00	3,32	3,10	0,22	1					0,95	0,95
	07:00	3,57	3,45	0,12	1				1	0,95	0,95
	08:00	3,40	3,37	0,03	1				2	0,28	0,44
	09:00	3,05	3,01	0,04	1				2	0,33	0,36
	10:00	2,75	2,68	0,08	1					0,63	0,62
	11:00	2,81	2,68	0,13	1					0,69	0,68
	12:00	2,89	2,77	0,12	1					0,75	0,76
	13:00	2,90	2,78	0,12	1					0,77	0,77
	14:00	3,01	2,86	0,14	1					0,87	0,87
	15:00	3,05	2,97	0,09	1				1	0,76	0,75
	16:00	3,34	3,32	0,02	1				1	0,90	0,91
	17:00	3,90	3,90	0,00	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,73	4,73	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,86	4,86	0,00	1				3	0,95	0,95
	20:00	4,86	4,86	0,00	1				3	0,95	0,95
	21:00	4,65	4,65	0,00	1				3	0,95	0,95
	22:00	4,25	4,25	0,00	1				2	0,95	0,95
	23:00	3,79	3,78	0,01	1				2	0,95	0,95

Στο διάστημα 08:20 - 09:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,44	3,40	0,03	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,18	3,16	0,02	1				1	0,85	0,85
	02:00	3,12	3,11	0,01	1				1	0,78	0,79
	03:00	3,04	3,02	0,02	1					0,81	0,81
	04:00	3,08	3,04	0,04	1					0,90	0,90
	05:00	3,15	3,04	0,11	1					0,94	0,95
	06:00	3,40	3,27	0,13	1					0,95	0,95
	07:00	3,62	3,42	0,20	1				1	0,95	0,95
	08:00	3,47	3,15	0,32	1				1	0,95	0,95
	09:00	3,43	2,92	0,52	1					0,95	0,95
	10:00	3,43	2,73	0,71	1					0,95	0,95
	11:00	3,59	2,80	0,80	1					0,95	0,95
	12:00	3,55	2,66	0,88	1					0,95	0,95
	13:00	3,48	2,58	0,89	1					0,95	0,95
	14:00	3,80	2,94	0,87	1					0,95	0,95
	15:00	4,07	3,60	0,48	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,19	3,71	0,49	1				2	0,94	0,94
	17:00	4,51	4,04	0,46	1				2	0,95	0,95
	18:00	5,02	4,78	0,24	1	1			1	0,59	0,56
	19:00	4,98	4,74	0,24	1	1				0,72	0,72
	20:00	4,83	4,48	0,35		1			1	0,56	0,77
	21:00	4,52	4,05	0,47		1			1	0,65	0,95
	22:00	4,13	3,72	0,42		1			1	0,65	0,95
	23:00	3,72	3,23	0,50		1				0,65	0,95

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών στο διάστημα από 14:50 έως 19:30. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:15. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,37	2,65	0,72		1				0,81	0,95
	01:00	3,12	2,38	0,73		1				0,94	0,94
	02:00	3,05	2,39	0,66		1				0,91	0,91
	03:00	2,99	2,44	0,55		1				0,86	0,85
	04:00	2,94	2,35	0,59		1				0,80	0,81
	05:00	3,03	2,44	0,59		1				0,88	0,88
	06:00	3,22	2,58	0,64		1				0,95	0,95
	07:00	3,41	2,64	0,77		1				0,89	0,65
	08:00	4,06	3,60	0,46	1	1				0,59	0,16
	09:00	4,52	4,14	0,37		1			1	0,95	0,95
	10:00	4,55	4,50	0,05		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,07	4,07	0,00		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,04	4,04	0,00		1			1	0,95	0,95
	13:00	3,65	3,63	0,02		1			1	0,95	0,95
	14:00	3,46	3,43	0,03		1				0,95	0,95
	15:00	3,58	3,46	0,12		1				0,95	0,95
	16:00	3,74	3,56	0,17		1				0,95	0,95
	17:00	4,20	4,10	0,10		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,87	4,77	0,10		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,94	4,86	0,08		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,88	4,09	0,79		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,69	4,57	0,12		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,34	4,28	0,05		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,90	3,82	0,08		1			1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 7:40 με 8:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,54	3,41	0,13		1				0,95	0,95
	01:00	3,31	2,63	0,68		1				0,95	0,95
	02:00	3,21	2,52	0,69		1				0,95	0,95
	03:00	3,18	2,71	0,48		1				0,95	0,95
	04:00	3,16	3,10	0,06		1				0,95	0,95
	05:00	3,20	3,14	0,05		1				0,95	0,95
	06:00	3,34	3,26	0,08		1				0,95	0,95
	07:00	3,37	3,29	0,08		1				0,95	0,95
	08:00	3,23	3,11	0,12		1				0,95	0,95
	09:00	3,07	2,90	0,17		1				0,92	0,92
	10:00	3,25	2,93	0,33		1				0,94	0,94
	11:00	3,57	3,19	0,38		1				0,95	0,95
	12:00	3,75	3,40	0,35		1				0,95	0,95
	13:00	4,29	4,04	0,24		1				0,95	0,95
	14:00	4,16	3,77	0,39		1				0,95	0,95
	15:00	4,17	3,54	0,63		1				0,95	0,95
	16:00	4,17	3,38	0,79		1				0,90	0,95
	17:00	4,59	4,07	0,52		1			1	0,70	0,95
	18:00	5,04	4,77	0,27		1			1	0,70	0,95
	19:00	5,05	4,65	0,40		1			2	0,70	0,95
	20:00	4,93	4,57	0,36		1			2	0,70	0,95
	21:00	4,66	4,00	0,65		1			1	0,70	0,95
	22:00	4,30	3,52	0,78		1				0,79	0,95
	23:00	3,88	2,94	0,94		1				0,95	0,95

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,55	2,61	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,31	2,37	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,17	2,24	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,07	2,17	0,90		1				0,92	0,92
	04:00	3,04	2,15	0,89		1				0,90	0,90
	05:00	3,08	2,17	0,92		1				0,93	0,93
	06:00	3,25	2,32	0,94		1				0,95	0,95
	07:00	3,42	2,49	0,94		1				0,95	0,95
	08:00	3,70	2,77	0,94		1				0,95	0,95
	09:00	3,69	2,75	0,94		1				0,95	0,95
	10:00	3,69	2,76	0,93		1				0,95	0,95
	11:00	3,44	2,50	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	3,25	2,31	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	3,11	2,21	0,90		1				0,92	0,91
	14:00	3,02	2,15	0,87		1				0,88	0,89
	15:00	3,12	2,21	0,92		1				0,93	0,93
	16:00	3,45	2,52	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	4,05	3,11	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	4,67	3,74	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,96	4,02	0,94		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,85	3,91	0,94		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,61	3,67	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	4,22	3,28	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,80	2,87	0,94		1				0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,42	2,49	0,94		1				0,95	0,95
	01:00	3,23	2,29	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,13	2,20	0,93		1				0,95	0,95
	03:00	3,05	2,15	0,89		1				0,91	0,91
	04:00	3,02	2,14	0,87		1				0,89	0,89
	05:00	3,12	2,20	0,92		1				0,93	0,93
	06:00	3,33	2,41	0,92		1				0,95	0,95
	07:00	3,49	2,76	0,73	1	1				0,78	0,10
	08:00	3,29	2,54	0,74		1				0,90	0,84
	09:00	3,01	2,25	0,77		1				0,87	0,87
	10:00	2,83	2,23	0,60		1				0,70	0,70
	11:00	2,90	2,33	0,57		1				0,76	0,75
	12:00	3,38	2,71	0,67		1				0,92	0,93
	13:00	3,12	2,36	0,76		1				0,93	0,92
	14:00	3,17	2,45	0,72		1				0,93	0,94
	15:00	3,46	2,84	0,62		1				0,95	0,95
	16:00	3,73	3,14	0,59		1				0,95	0,95
	17:00	4,14	3,82	0,32		1				0,95	0,95
	18:00	4,82	4,62	0,20		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,96	4,83	0,12		1			2	0,95	0,95
	20:00	4,93	4,86	0,08		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,67	4,62	0,05		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,29	4,27	0,02		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,84	3,84	0,00		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 7:15 με 8:15 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,45	3,45	0,00		1				0,95	0,95
	01:00	3,17	3,17	0,00		1				0,95	0,95
	02:00	3,08	3,08	0,00		1				0,93	0,93
	03:00	2,99	2,99	0,00		1				0,85	0,85
	04:00	3,01	3,00	0,01		1				0,88	0,88
	05:00	3,08	3,03	0,04		1				0,92	0,93
	06:00	3,28	3,24	0,03		1				0,95	0,95
	07:00	3,51	3,16	0,35		1				0,95	0,95
	08:00	3,46	2,94	0,52		1				0,95	0,95
	09:00	3,67	2,86	0,81		1				0,95	0,95
	10:00	3,47	2,59	0,88		1				0,95	0,95
	11:00	3,35	2,72	0,63		1				0,95	0,95
	12:00	3,26	2,58	0,67		1				0,95	0,95
	13:00	3,23	2,42	0,81		1				0,93	0,93
	14:00	3,29	2,35	0,93		1				0,95	0,95
	15:00	3,56	2,62	0,93		1				0,95	0,95
	16:00	3,85	2,91	0,93		1				0,95	0,95
	17:00	4,31	3,38	0,93		1				0,95	0,95
	18:00	4,91	3,99	0,92		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,15	4,23	0,92		1			1	0,95	0,95
	20:00	5,12	4,21	0,91		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,89	3,96	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,33	3,40	0,94		1				0,95	0,95
	23:00	3,75	2,83	0,92		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,33	2,42	0,92		1				0,95	0,95
	01:00	3,10	2,20	0,90		1				0,94	0,94
	02:00	3,08	2,20	0,88		1				0,92	0,92
	03:00	2,99	2,18	0,81		1				0,86	0,86
	04:00	3,00	2,20	0,80		1				0,87	0,87
	05:00	3,09	2,21	0,88		1				0,92	0,92
	06:00	3,31	2,57	0,74		1				0,95	0,95
	07:00	3,51	2,89	0,62		1				0,95	0,95
	08:00	3,31	2,72	0,58		1				0,81	0,74
	09:00	3,14	2,75	0,39	1	1				0,39	0,00
	10:00	2,98	2,57	0,41	1	1				0,44	0,32
	11:00	3,32	2,47	0,85	1					0,93	0,93
	12:00	3,47	2,55	0,93	1					0,94	0,94
	13:00	4,31	3,39	0,93	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,70	2,77	0,93	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,76	2,82	0,93	1					0,95	0,95
	16:00	3,91	2,98	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,49	3,56	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,15	4,21	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,38	4,45	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,38	4,45	0,93	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,01	4,26	0,75	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,58	4,30	0,29	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,03	3,66	0,37	1				1	0,95	0,95

Κατά το διάστημα 9:10 με 10:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,59	3,12	0,47	1				1	0,95	0,95
	01:00	3,30	2,65	0,65	1					0,95	0,95
	02:00	3,17	2,42	0,75	1					0,95	0,95
	03:00	3,11	2,60	0,51	1					0,94	0,94
	04:00	3,15	2,22	0,93	1					0,95	0,95
	05:00	3,26	2,32	0,94	1					0,95	0,95
	06:00	3,47	2,54	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	3,69	2,77	0,91	1					0,95	0,95
	08:00	3,53	2,59	0,93	1					0,95	0,95
	09:00	3,36	2,43	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	3,14	2,22	0,92	1					0,93	0,93
	11:00	2,92	2,14	0,78	1					0,79	0,79
	12:00	2,98	2,14	0,84	1					0,85	0,85
	13:00	3,21	2,28	0,93	1					0,94	0,94
	14:00	3,38	2,44	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,57	2,64	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	3,95	3,01	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,47	3,53	0,94	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,13	4,20	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,31	4,38	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	5,33	4,57	0,76	1				2	0,95	0,95
	21:00	5,01	4,63	0,38	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,54	4,10	0,44	1				2	0,95	0,95
	23:00	4,04	3,64	0,40	1				1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,62	3,12	0,49	1					0,95	0,95
	01:00	3,36	2,97	0,39	1					0,95	0,95
	02:00	3,26	2,96	0,30	1					0,95	0,95
	03:00	3,17	2,46	0,71	1					0,95	0,95
	04:00	3,18	2,43	0,75	1					0,95	0,95
	05:00	3,25	2,47	0,78	1					0,95	0,95
	06:00	3,36	2,67	0,69	1					0,95	0,95
	07:00	3,55	2,63	0,92	1					0,95	0,95
	08:00	3,42	2,49	0,94	1					0,95	0,95
	09:00	3,27	2,33	0,94	1					0,95	0,95
	10:00	3,15	2,22	0,93	1					0,95	0,94
	11:00	3,07	2,17	0,90	1					0,91	0,91
	12:00	3,24	2,31	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	3,51	2,57	0,94	1					0,95	0,95
	14:00	3,53	2,59	0,94	1					0,95	0,95
	15:00	3,78	2,84	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	4,03	3,10	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	4,58	3,64	0,94	1					1	0,95
	18:00	5,13	4,20	0,94	1					2	0,95
	19:00	5,35	4,42	0,93	1					2	0,95
	20:00	5,30	4,37	0,93	1					2	0,95
	21:00	5,03	4,27	0,76	1					2	0,95
	22:00	4,54	4,05	0,50	1					1	0,95
	23:00	4,06	3,74	0,31	1					1	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης