

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 2 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	33,14	1	1			1			1	1	1	
	01:00	31,05	1	1			1			1	1	1	
	02:00	30,01	1	1			1			1	1	1	
	03:00	29,16	1	1			1			1	1	1	
	04:00	29,23	1	1			1			1	1	1	
	05:00	30,45	1	1			1			1	1	1	
	06:00	30,97	1	1			1			1	1	1	
	07:00	34,72	1	1			1			1	1	1	
	08:00	37,52	1	1			1			1	1	1	
	09:00	39,68	1	1			1			1	1	1	2
	10:00	40,48	1	1			1			1	1	1	3
	11:00	39,79	1	1			1			1	1	1	2
	12:00	39,95	1	1			1			1	1	1	2
	13:00	40,56	1	1			1			1	1	1	2
	14:00	40,19	1	1			1			1	1	1	2
	15:00	39,44	1	1			1			1	1	1	2
	16:00	39,21	1	1			1			1	1	1	2
	17:00	40,26	1	1			1			1	1	1	2
	18:00	41,08	1	1			1			1	1	1	2
	19:00	43,13	1	1			1			1	1	1	
	20:00	46,65	1	1			1			1	1	1	
	21:00	44,97	1	1			1			1	1	1	1
	22:00	41,95	1	1			1			1	1	1	
	23:00	12,88	1	1			1			1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 23:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης