ΗΣ ΘΗΡΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 5 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	Η/Ζ (x16)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	36,85	1	1			1			1	1	1	
	01:00	34,28	1	1			1			1	1	1	
	02:00	32,69	1	1			1			1	1	1	
	03:00	32,08	1	1			1			1	1	1	
	04:00	32,31	1	1			1			1	1	1	
	05:00	31,97	1	1			1			1	1	1	
	06:00	32,86	1	1			1			1	1	1	
	07:00	36,11	1	1			1			1	1	1	
	08:00	39,56	1	1			1			1	1	1	
	09:00	40,68	1	1			1			1	1	1	
	10:00	41,24	1	1			1			1	1	1	
	11:00	41,55	1	1			1			1	1	1	
	12:00	40,58	1	1			1			1	1	1	
	13:00	40,02	1	1			1			1	1	1	
	14:00	39,35	1	1			1			1	1	1	
	15:00	38,92	1	1			1			1	1	1	
	16:00	38,88	1	1			1			1	1	1	
	17:00	38,74	1	1			1			1	1	1	
	18:00	39,16	1	1			1			1	1	1	
	19:00	40,72	1	1			1			1	1	1	
	20:00	43,18	1	1			1			1	1	1	3
	21:00	44,13	1	1			1			1	1	1	1
	22:00	42,16	1	1			1			1	1	1	
	23:00	37,84	1	1			1			1	1	1	

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης