

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 26 Μαΐου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,543	9,234	10,150	10,150	1,000	
Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	36,49	1	1			1	1		1	1		
	01:00	33,82	1	1			1	1		1	1		
	02:00	32,19	1	1			1	1		1	1		
	03:00	31,50	1	1			1	1		1	1		
	04:00	31,18	1	1			1	1		1	1		
	05:00	31,64	1	1			1	1		1	1		
	06:00	33,43	1	1			1	1		1	1		
	07:00	38,18	1	1			1	1		1	1		
	08:00	41,56	1	1			1	1		1	1	1	
	09:00	42,93	1	1			1	1		1	1	1	
	10:00	44,61	1	1			1	1		1	1	1	
	11:00	43,41	1	1		1	1	1		1	1	1	
	12:00	36,14	1	1		1	1	1		1	1	1	
	13:00	44,21	1	1		1	1	1		1	1	1	
	14:00	43,86	1	1		1	1	1		1	1	1	
	15:00	42,95	1	1		1	1	1		1	1	1	
	16:00	42,19	1	1		1	1	1		1	1	1	
	17:00	42,79	1	1		1	1	1		1	1	1	
	18:00	43,60	1	1		1	1	1		1	1	1	
	19:00	31,81	1	1		1	1	1		1	1	1	
20:00	43,39	1	1		1	1	1		1	1	1		
21:00	46,13	1	1		1	1	1		1	1	1		
22:00	43,84	1	1		1	1	1		1	1	1		
23:00	39,86	1	1		1	1	1		1	1	1		

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 11:57 - 12:24 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ και στο διάστημα 19:01 - 20:16 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης