

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 7,200 | 7,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,800 | 7,543 | 9,234 | 10,150 | 10,150 | 1,000 | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G29 | G30 | G31 | G32 | H/Z (x16) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 | 00:00 | 30,49 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 01:00 | 29,19 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 02:00 | 27,57 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 03:00 | 26,88 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 04:00 | 26,78 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 05:00 | 27,10 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 06:00 | 28,72 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 07:00 | 31,71 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 08:00 | 33,87 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 09:00 | 35,50 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 10:00 | 35,73 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 11:00 | 35,91 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 12:00 | 35,85 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | 13:00 | 35,80 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 14:00 | 35,12 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 15:00 | 33,69 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 16:00 | 33,55 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 17:00 | 33,69 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 18:00 | 34,61 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 19:00 | 35,79 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 20:00 | 37,31 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 21:00 | 37,80 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 22:00 | 36,24 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 23:00 | 33,05 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |

Η μονάδα G31 λειτουργεί με μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα (

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης