

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900					
		ΤΕ (MW)					1,000	1,006	0,904	0,390	0,390	0,510	0,510	1,241	0,510					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	2,26	2,25	0,01	0,01		1					1			0,85	0,60	0,60	72%	510	
	01:00	2,09	2,02	0,06	0,00		1					1			1,08	0,56	0,56	65%	466	
	02:00	1,95	1,93	0,02	0,00		1								0,07	0,60	0,60	97%	315	
	03:00	1,90	1,89	0,01	0,00		1								0,11	0,60	0,60	94%	309	
	04:00	1,87	1,82	0,05	0,00		1								0,18	0,60	0,60	91%	302	
	05:00	1,89	1,75	0,14	0,00		1								0,25	0,60	0,60	87%	292	
	06:00	2,05	1,96	0,09	0,00		1						1		1,14	0,60	0,60	63%	461	
	07:00	2,35	2,34	0,02	0,00		1						1		0,76	0,60	0,60	75%	527	
	08:00	2,52	2,37	0,15	0,00		1						1		0,73	0,60	0,60	77%	534	
	09:00	2,61	2,35	0,10	0,16		1						1		0,75	0,60	0,60	76%	530	
	10:00	2,66	2,18	0,08	0,40		1						1		0,92	0,60	0,60	70%	497	
	11:00	2,74	2,14	0,20	0,40		1						1		0,96	0,60	0,60	69%	489	
	12:00	2,80	2,07	0,33	0,40		1						1		1,03	0,60	0,60	67%	475	
	13:00	2,73	2,10	0,23	0,40		1						1		1,00	0,60	0,60	68%	482	
	14:00	2,62	1,96	0,25	0,40		1						1		1,14	0,60	0,60	63%	454	
	15:00	2,47	1,70	0,37	0,40		1						1		1,40	0,59	0,59	55%	402	
	16:00	2,39	1,58	0,42	0,40		1								0,42	0,60	0,60	79%	269	
	17:00	2,42	1,62	0,41	0,40		1								0,38	0,60	0,60	81%	274	
	18:00	2,65	1,97	0,28	0,40		1						1		1,13	0,60	0,60	63%	462	
	19:00	2,74	2,19	0,15	0,40		1						1		0,91	0,60	0,60	71%	498	
	20:00	3,02	2,45	0,18	0,40		1						1		0,65	0,60	0,60	79%	548	
	21:00	3,23	2,43	0,20	0,60		1						1		0,67	0,60	0,60	78%	545	
	22:00	2,94	2,24	0,29	0,40		1						1		0,86	0,60	0,60	72%	509	
	23:00	2,60	1,95	0,25	0,40		1						1		1,15	0,59	0,59	63%	452	
		59,51 MWh										ΑΩΛ: 14,58					10.602 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης