

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	2,94	1,96	0,38	0,60		1					1			0,60	0,60	
	01:00	2,53	2,14	0,36	0,02		1					1			0,60	0,60	
	02:00	2,30	1,94	0,35	0,00		1								0,60	0,60	
	03:00	2,19	1,84	0,35	0,00		1								0,60	0,60	
	04:00	2,13	1,76	0,37	0,00		1								0,60	0,60	
	05:00	2,19	1,69	0,50	0,00		1								0,60	0,60	
	06:00	2,35	1,83	0,50	0,01		1								0,60	0,60	
	07:00	2,70	2,37	0,33	0,00		1						1		0,47	0,60	
	08:00	2,68	2,43	0,25	0,00		1						1		0,36	0,60	
	09:00	2,71	2,51	0,20	0,00		1						1		0,36	0,60	
	10:00	2,65	2,51	0,14	0,00		1						1		0,36	0,60	
	11:00	2,56	2,42	0,13	0,00		1						1		0,36	0,60	
	12:00	2,54	2,42	0,12	0,00		1						1		0,36	0,60	
	13:00	2,57	2,48	0,09	0,00		1						1		0,36	0,60	
	14:00	2,55	2,44	0,11	0,00		1						1		0,36	0,60	
	15:00	2,51	2,35	0,16	0,00		1						1		0,36	0,60	
	16:00	2,40	2,21	0,19	0,01		1						1		0,36	0,60	
	17:00	2,51	2,28	0,22	0,00		1						1		0,36	0,60	
	18:00	2,77	2,56	0,21	0,00		1						1		0,36	0,60	
	19:00	3,02	2,85	0,17	0,00		1	1							0,36	0,60	
20:00	3,47	3,26	0,21	0,00		1	1							0,36	0,60		
21:00	3,64	3,47	0,16	0,01		1	1							0,52	0,60		
22:00	3,39	3,28	0,10	0,01		1							1	0,60	0,60		
23:00	3,06	3,00	0,07	0,00		1							1	0,60	0,60		

Από τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης