

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,000	2,100	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	2,28	2,27	0,00	0,00		1	1							0,59	0,58
	01:00	2,10	2,10	0,00	0,00		1					1			0,56	0,57
	02:00	2,01	2,01	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	03:00	1,89	1,89	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	04:00	1,89	1,89	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	05:00	1,94	1,94	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	06:00	2,04	2,04	0,00	0,00		1								0,60	0,60
	07:00	2,29	1,92	0,01	0,36		1								0,60	0,60
	08:00	2,47	2,04	0,03	0,40		1						1		0,60	0,60
	09:00	2,48	2,02	0,05	0,40		1						1		0,59	0,59
	10:00	2,53	1,99	0,13	0,41		1						1		0,60	0,60
	11:00	2,48	1,95	0,12	0,41		1								0,60	0,60
	12:00	2,61	2,06	0,15	0,40		1								0,60	0,60
	13:00	2,60	1,96	0,23	0,40		1								0,60	0,60
	14:00	2,60	1,88	0,31	0,41		1								0,60	0,60
	15:00	2,54	1,74	0,36	0,44		1								0,36	0,60
	16:00	2,44	1,61	0,38	0,45		1								0,39	0,60
	17:00	2,52	1,69	0,38	0,45		1								0,39	0,60
	18:00	2,69	1,86	0,38	0,45		1								0,39	0,60
	19:00	2,81	1,98	0,38	0,44		1						1		0,39	0,60
	20:00	3,08	2,15	0,38	0,55		1						1		0,39	0,60
	21:00	3,26	2,32	0,39	0,55		1						1		0,39	0,60
	22:00	2,98	2,14	0,39	0,45		1						1		0,39	0,60
23:00	2,61	1,80	0,39	0,43		1						1		0,39	0,60	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης