

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ            |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |                   |    |       |       |       |       |       |       | Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 |              |   |  |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------|---|--|--|
|                       |                | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)             |                       |                       |                   |    | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,700 | 0,700 | 1,100 | 1,100                 | 2,300        | 0,900                                       |  |  |
| Η<br>Ε<br>Ρ<br>Ε<br>Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2    | G3    | G4    | G5    | G6    | G7    | G8                    | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |  |
|                       |                |                                    |                       |                       |                   |    |       |       |       |       |       |       |                       |              |   |  |  |
| Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 | 00:00          | 2,42                               | 1,35                  | 0,56                  | 0,51              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 01:00          | 2,19                               | 1,36                  | 0,43                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 02:00          | 2,04                               | 1,49                  | 0,49                  | 0,07              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 03:00          | 1,99                               | 1,48                  | 0,48                  | 0,03              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 04:00          | 1,93                               | 1,55                  | 0,39                  | 0,00              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 05:00          | 1,96                               | 1,58                  | 0,38                  | 0,00              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 06:00          | 2,13                               | 1,80                  | 0,33                  | 0,00              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 07:00          | 2,42                               | 1,75                  | 0,34                  | 0,33              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 08:00          | 2,63                               | 1,87                  | 0,36                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 09:00          | 2,73                               | 1,97                  | 0,36                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       |       |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 10:00          | 2,67                               | 2,02                  | 0,25                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 11:00          | 2,60                               | 2,03                  | 0,17                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 12:00          | 2,66                               | 2,08                  | 0,19                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 13:00          | 2,70                               | 1,93                  | 0,37                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 14:00          | 2,65                               | 1,71                  | 0,54                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,60  | 0,60   |  |
|                       | 15:00          | 2,55                               | 1,73                  | 0,42                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,46  | 0,60   |  |
|                       | 16:00          | 2,51                               | 1,72                  | 0,39                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,40  | 0,60   |  |
|                       | 17:00          | 2,58                               | 1,79                  | 0,38                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,40  | 0,60   |  |
|                       | 18:00          | 2,82                               | 2,04                  | 0,38                  | 0,40              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,40  | 0,60   |  |
|                       | 19:00          | 2,93                               | 1,95                  | 0,39                  | 0,60              |    | 1     |       |       |       |       | 1     |                       |              | 0,40  | 0,60   |  |
| 20:00                 | 3,07           | 2,28                               | 0,39                  | 0,40                  |                   | 1  |       |       |       |       | 1     |       |                       | 0,60         | 0,60  |  |  |
| 21:00                 | 3,25           | 2,42                               | 0,42                  | 0,40                  |                   | 1  |       |       |       |       | 1     |       |                       | 0,60         | 0,60  |  |  |
| 22:00                 | 2,97           | 2,10                               | 0,46                  | 0,40                  |                   | 1  |       |       |       |       | 1     |       |                       | 0,60         | 0,60  |  |  |
| 23:00                 | 2,62           | 1,83                               | 0,39                  | 0,40                  |                   | 1  |       |       |       |       | 1     |       |                       | 0,60         | 0,60  |  |  |

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης