

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 1/5/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,35	1,96	0,38	0,01							1	1		0,49	0,59
	01:00	2,14	1,74	0,40	0,00								1		0,40	0,60
	02:00	2,01	1,59	0,41	0,00								1		0,42	0,60
	03:00	1,95	1,53	0,42	0,00								1		0,43	0,60
	04:00	1,90	1,48	0,42	0,00								1		0,43	0,60
	05:00	1,92	1,50	0,42	0,00								1		0,43	0,60
	06:00	1,95	1,61	0,33	0,01								1		0,44	0,60
	07:00	2,09	1,70	0,38	0,01								1		0,60	0,60
	08:00	2,34	1,92	0,40	0,02								1		0,60	0,60
	09:00	2,55	2,10	0,41	0,03								1		0,60	0,60
	10:00	2,79	2,38	0,39	0,02								1	1	0,60	0,60
	11:00	3,07	2,57	0,50	0,01								1	1	0,60	0,60
	12:00	3,22	2,76	0,45	0,01								1	1	0,60	0,60
	13:00	3,21	2,86	0,34	0,01								1	1	0,60	0,60
	14:00	3,05	2,58	0,44	0,03								1	1	0,60	0,60
	15:00	2,70	2,18	0,50	0,02								1	1	0,60	0,60
	16:00	2,49	1,88	0,57	0,03								1	1	0,60	0,60
	17:00	2,55	1,93	0,59	0,03								1	1	0,60	0,60
18:00	2,73	2,13	0,58	0,02								1	1	0,60	0,60	
19:00	2,85	2,24	0,59	0,02								1	1	0,60	0,60	
20:00	3,21	2,60	0,59	0,03								1	1	0,60	0,60	
21:00	3,38	2,75	0,59	0,03								1	1	0,60	0,60	
22:00	3,15	2,54	0,59	0,02								1	1	0,60	0,60	
23:00	2,90	2,29	0,59	0,03								1	1	0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης