

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 2/5/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,56	1,95	0,57	0,03							1	1		0,60	0,60
	01:00	2,28	1,67	0,57	0,03								1		0,60	0,60
	02:00	2,15	1,53	0,59	0,03								1		0,60	0,60
	03:00	2,05	1,42	0,59	0,04								1		0,60	0,60
	04:00	1,99	1,35	0,59	0,04								1		0,60	0,60
	05:00	2,01	1,37	0,59	0,05								1		0,60	0,60
	06:00	2,12	1,47	0,59	0,06								1		0,60	0,60
	07:00	2,29	1,64	0,59	0,06								1		0,60	0,60
	08:00	2,59	1,94	0,59	0,05								1		0,60	0,60
	09:00	2,89	2,25	0,59	0,05								1	1	0,60	0,60
	10:00	3,07	2,42	0,59	0,05								1	1	0,60	0,60
	11:00	2,97	2,37	0,59	0,01								1	1	0,60	0,60
	12:00	3,03	1,95	0,59	0,49								1	1	0,60	0,60
	13:00	3,05	1,64	0,58	0,83									1	0,60	0,60
	14:00	3,06	1,65	0,59	0,82									1	0,60	0,60
	15:00	2,91	1,59	0,59	0,74									1	0,60	0,60
	16:00	3,03	1,71	0,59	0,74									1	0,60	0,60
	17:00	3,20	1,87	0,59	0,74									1	0,60	0,60
	18:00	3,31	1,89	0,59	0,84									1	0,60	0,60
	19:00	3,58	1,75	0,59	1,24									1	0,60	0,60
20:00	3,96	1,96	0,58	1,42									1	0,60	0,60	
21:00	3,99	1,78	0,57	1,64									1	0,60	0,60	
22:00	3,62	1,67	0,56	1,38									1	0,60	0,60	
23:00	3,21	1,71	0,59	0,91									1	0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης