



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 29/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,41	1,82	0,57	0,02								1		0,60	0,60
	01:00	2,14	1,56	0,57	0,01								1		0,60	0,60
	02:00	2,02	1,44	0,57	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	1,95	1,46	0,47	0,02								1		0,60	0,60
	04:00	1,92	1,52	0,40	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	1,95	1,62	0,33	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,01	1,60	0,40	0,01								1		0,60	0,60
	07:00	2,25	1,96	0,28	0,01								1		0,60	0,60
	08:00	2,31	2,11	0,18	0,01								1	1	0,57	0,53
	09:00	2,28	2,09	0,17	0,02								1	1	0,57	0,59
	10:00	2,43	2,25	0,15	0,02								1	1	0,60	0,60
	11:00	2,46	2,29	0,16	0,01								1	1	0,60	0,60
	12:00	2,42	2,13	0,29	0,00								1	1	0,59	0,60
	13:00	2,43	2,19	0,24	0,00								1	1	0,59	0,59
	14:00	2,07	1,81	0,26	0,00								1	1	0,55	0,52
	15:00	2,45	2,04	0,40	0,00								1	1	0,60	0,60
	16:00	2,36	1,77	0,51	0,09								1		0,60	0,60
	17:00	2,50	1,68	0,51	0,30								1		0,60	0,60
	18:00	2,65	1,95	0,38	0,32								1		0,60	0,60
19:00	2,84	1,79	0,41	0,65								1		0,60	0,60	
20:00	3,15	2,02	0,43	0,70								1		0,60	0,60	
21:00	3,32	1,90	0,34	1,09								1		0,60	0,60	
22:00	3,03	1,83	0,20	1,01								1		0,60	0,60	
23:00	2,70	1,86	0,19	0,65								1		0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης