

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 3/5/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,76	1,75	0,53	0,48								1		0,54	0,60
	01:00	2,47	1,62	0,50	0,34								1		0,52	0,60
	02:00	2,34	1,44	0,55	0,34								1		0,60	0,59
	03:00	2,21	1,50	0,37	0,34								1		0,38	0,60
	04:00	2,20	1,56	0,29	0,34								1		0,30	0,60
	05:00	2,18	1,55	0,29	0,34								1		0,30	0,59
	06:00	2,22	1,59	0,29	0,34								1		0,30	0,60
	07:00	2,46	1,59	0,52	0,35								1		0,54	0,60
	08:00	2,81	1,72	0,59	0,50								1		0,60	0,60
	09:00	3,12	1,89	0,59	0,65								1		0,60	0,60
	10:00	3,63	1,87	0,59	1,18								1		0,60	0,60
	11:00	4,02	1,97	0,59	1,46								1		0,60	0,60
	12:00	4,30	2,02	0,59	1,69								1		0,60	0,60
	13:00	4,43	1,89	0,59	1,95								1		0,60	0,60
	14:00	4,35	1,82	0,59	1,94								1		0,60	0,60
	15:00	4,22	1,69	0,59	1,94								1		0,60	0,60
	16:00	4,13	1,63	0,56	1,94								1		0,60	0,60
	17:00	4,30	1,79	0,57	1,94								1		0,60	0,60
	18:00	4,41	1,90	0,58	1,93								1		0,60	0,60
	19:00	4,56	2,11	0,58	1,88								1		0,60	0,60
20:00	4,88	2,47	0,58	1,84								1	1	0,60	0,60	
21:00	4,85	2,47	0,58	1,79								1	1	0,60	0,60	
22:00	4,32	2,37	0,59	1,36								1	1	0,60	0,60	
23:00	3,75	2,43	0,59	0,73								1	1	0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

Βλάβη στην Α/Γ του Α/Π Κεφαλές τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης