

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 30/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,35	1,92	0,19	0,23								1		0,60	0,60
	01:00	2,13	1,95	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	02:00	2,00	1,85	0,14	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	1,98	1,86	0,13	0,00							1	1		0,40	0,35
	04:00	1,93	1,79	0,14	0,00								1		0,28	0,56
	05:00	1,93	1,73	0,20	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,10	1,91	0,19	0,00								1		0,60	0,60
	07:00	2,38	2,21	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	08:00	2,52	2,38	0,13	0,00								1	1	0,60	0,60
	09:00	2,54	2,47	0,07	0,00								1	1	0,60	0,60
	10:00	2,50	2,49	0,01	0,00								1	1	0,60	0,60
	11:00	2,48	2,48	0,01	0,00								1	1	0,60	0,59
	12:00	2,45	2,45	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	13:00	2,46	2,46	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	14:00	2,51	2,51	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	15:00	2,42	2,42	0,00	0,00								1	1	0,60	0,60
	16:00	2,35	2,34	0,00	0,01								1	1	0,59	0,58
	17:00	2,46	2,45	0,00	0,01								1	1	0,60	0,60
	18:00	2,54	2,53	0,00	0,01								1	1	0,60	0,60
19:00	2,71	2,34	0,01	0,35								1	1	0,55	0,56	
20:00	3,12	2,49	0,00	0,64								1	1	0,60	0,60	
21:00	3,15	2,07	0,00	1,09								1	1	0,50	0,50	
22:00	2,93	1,88	0,04	1,00								1	1	0,44	0,44	
23:00	2,64	2,10	0,13	0,41								1	1	0,52	0,52	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης