

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 4/5/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,16	2,26	0,51	0,40							1	1		0,52	0,60
	01:00	2,71	2,10	0,52	0,08							1	1		0,54	0,60
	02:00	2,49	1,86	0,59	0,05							1	1		0,60	0,60
	03:00	2,37	1,82	0,51	0,04							1	1		0,52	0,59
	04:00	2,31	1,71	0,55	0,05								1		0,56	0,60
	05:00	2,39	1,76	0,59	0,05									1	0,60	0,60
	06:00	2,60	1,96	0,59	0,05									1	0,60	0,60
	07:00	3,02	2,39	0,59	0,05								1	1	0,60	0,60
	08:00	3,26	2,63	0,59	0,03								1	1	0,60	0,60
	09:00	3,43	2,83	0,59	0,01								1	1	0,60	0,60
	10:00	3,29	2,69	0,59	0,01								1	1	0,60	0,60
	11:00	3,24	2,64	0,59	0,01								1	1	0,60	0,59
	12:00	3,13	2,53	0,59	0,01				1				1		0,60	0,60
	13:00	3,01	2,42	0,59	0,00				1				1		0,60	0,60
	14:00	2,96	2,35	0,59	0,03				1				1		0,60	0,60
	15:00	2,97	2,38	0,55	0,04				1				1		0,60	0,60
	16:00	2,89	1,99	0,59	0,30				1				1		0,60	0,60
	17:00	3,04	2,12	0,59	0,33				1				1		0,60	0,60
	18:00	3,30	2,27	0,59	0,45				1				1		0,60	0,60
	19:00	3,60	2,19	0,59	0,83				1				1		0,60	0,60
20:00	4,13	2,36	0,56	1,21				1				1		0,60	0,60	
21:00	4,34	2,38	0,53	1,43				1				1		0,60	0,60	
22:00	3,98	2,45	0,45	1,08				1				1		0,60	0,60	
23:00	3,44	2,29	0,36	0,78				1				1		0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

Βλάβη στην Α/Γ του Α/Π Κεφαλές τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης