

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	3,28	3,26	0,02	1					0,62	0,95	
	01:00	3,07	3,05	0,01	1					0,48	0,93	
	02:00	2,97	2,95	0,02	1					0,62	0,84	
	03:00	2,91	2,89	0,02	1					0,78	0,78	
	04:00	2,89	2,86	0,03	1					0,76	0,75	
	05:00	2,98	2,91	0,07	1					0,67	0,84	
	06:00	3,07	2,93	0,14	1					0,59	0,91	
	07:00	3,25	3,01	0,23	1					0,70	0,95	
	08:00	3,64	3,44	0,20	1					0,69	0,95	
	09:00	3,77	3,61	0,16	1					0,64	0,95	
	10:00	3,95	3,66	0,29	1					1	0,63	0,95
	11:00	3,97	3,46	0,51	1					1	0,79	0,95
	12:00	3,62	2,89	0,73	1						0,67	0,95
	13:00	3,35	2,44	0,90	1						0,88	0,95
	14:00	3,25	2,32	0,94	1						0,95	0,95
	15:00	3,35	2,42	0,93	1						0,95	0,95
	16:00	3,30	2,37	0,93	1						0,95	0,95
	17:00	3,49	2,55	0,94	1						0,80	0,95
	18:00	3,92	2,98	0,94	1						0,70	0,95
	19:00	4,23	3,29	0,94	1						0,55	0,95
	20:00	4,54	3,60	0,94	1					1	0,47	0,95
	21:00	4,27	3,34	0,94	1						0,54	0,95
	22:00	3,89	2,95	0,94	1						0,64	0,95
	23:00	3,51	2,57	0,94	1						0,57	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης