

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	3,28	2,34	0,94	1					0,75	0,95
	01:00	3,12	2,18	0,94	1					0,72	0,94
	02:00	3,03	2,13	0,90	1					0,90	0,90
	03:00	2,99	2,09	0,90	1					0,87	0,87
	04:00	2,98	2,07	0,91	1					0,72	0,85
	05:00	3,10	2,16	0,94	1					0,75	0,92
	06:00	3,30	2,37	0,93	1					0,64	0,95
	07:00	3,52	2,57	0,94	1					0,70	0,95
	08:00	3,78	2,84	0,94	1					0,91	0,95
	09:00	4,03	3,13	0,90	1					0,49	0,84
	10:00	4,17	3,68	0,49	1	1				0,30	0,01
	11:00	4,42	3,57	0,86		1				0,66	0,89
	12:00	4,65	3,71	0,94		1				0,90	0,95
	13:00	4,69	3,75	0,94		1				0,56	0,95
	14:00	4,33	3,40	0,94		1				0,46	0,95
	15:00	4,44	3,50	0,94		1				0,58	0,95
	16:00	4,15	3,21	0,94		1				0,79	0,95
	17:00	4,23	3,29	0,94		1				0,81	0,95
	18:00	4,52	3,58	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,76	3,84	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	5,07	4,14	0,93		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,74	3,82	0,93		1			1	0,95	0,95
	22:00	4,37	3,43	0,94		1				0,91	0,95
	23:00	3,90	2,97	0,93		1				0,64	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 10:20 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης