

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 3 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	3,57	2,63	0,93		1				0,72	0,95
	01:00	3,38	2,45	0,94		1				0,95	0,95
	02:00	3,25	2,31	0,94		1				0,95	0,95
	03:00	3,20	2,26	0,94		1				0,95	0,95
	04:00	3,14	2,23	0,91		1				0,83	0,94
	05:00	3,30	2,36	0,94		1				0,64	0,95
	06:00	3,51	2,57	0,94		1				0,77	0,95
	07:00	3,92	2,98	0,94		1				0,61	0,95
	08:00	3,93	2,99	0,94		1				0,86	0,95
	09:00	4,18	3,24	0,93		1				0,67	0,95
	10:00	4,35	3,42	0,93		1				0,83	0,95
	11:00	4,78	3,84	0,94		1				0,82	0,95
	12:00	4,77	3,85	0,92		1			1	0,51	0,95
	13:00	4,47	3,56	0,91		1			1	0,74	0,95
	14:00	4,19	3,25	0,94		1				0,91	0,95
	15:00	3,99	3,06	0,93		1				0,78	0,95
	16:00	4,01	3,08	0,93		1				0,56	0,95
	17:00	4,33	3,61	0,73		1				0,62	0,95
	18:00	4,87	4,31	0,55		1			1	0,53	0,95
	19:00	5,33	4,81	0,53		1			2	0,48	0,95
	20:00	5,69	5,15	0,54		1			2	0,55	0,95
	21:00	5,33	4,88	0,45		1			2	0,49	0,95
	22:00	4,83	4,28	0,55		1			2	0,52	0,95
	23:00	4,25	3,71	0,55		1			1	0,55	0,95

Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης