

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	3,63	2,91	0,72		1				0,60	0,95
	01:00	3,40	2,67	0,72		1				0,60	0,95
	02:00	3,27	2,55	0,72		1				0,60	0,95
	03:00	3,23	2,50	0,72		1				0,60	0,95
	04:00	3,20	2,50	0,70		1				0,60	0,95
	05:00	3,42	2,70	0,72		1				0,60	0,95
	06:00	3,67	2,95	0,72		1				0,60	0,95
	07:00	4,04	3,32	0,72		1				0,60	0,95
	08:00	4,07	3,35	0,72		1				0,60	0,95
	09:00	3,90	3,18	0,71		1				0,60	0,95
	10:00	3,69	3,24	0,46		1				0,46	0,95
	11:00	3,46	3,03	0,43		1				0,45	0,95
	12:00	3,62	3,18	0,44		1				0,45	0,95
	13:00	3,56	2,96	0,60		1				0,70	0,95
	14:00	3,54	2,80	0,74		1				0,95	0,95
	15:00	3,54	2,80	0,74		1				0,95	0,95
	16:00	3,51	2,77	0,74		1				0,95	0,95
	17:00	3,71	2,97	0,74		1				0,95	0,95
	18:00	4,11	3,37	0,74		1				0,95	0,95
	19:00	4,45	3,78	0,67		1				0,95	0,95
	20:00	5,03	4,78	0,24		1			2	0,95	0,95
	21:00	4,85	4,74	0,11		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,34	4,24	0,10		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,83	3,63	0,20		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το σύστημα εποπτείας παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 01:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης