

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	3,63	2,97	0,66		1				0,95	0,95
	01:00	3,47	2,75	0,72		1				0,95	0,95
	02:00	3,36	2,70	0,66		1				0,95	0,95
	03:00	3,29	2,68	0,61		1				0,95	0,95
	04:00	3,34	2,73	0,61		1				0,95	0,95
	05:00	3,45	2,71	0,74		1				0,95	0,95
	06:00	3,65	2,95	0,70		1				0,95	0,95
	07:00	4,17	3,70	0,47		1				0,95	0,95
	08:00	4,25	3,74	0,50		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,30	3,98	0,32		1				0,95	0,95
	10:00	4,15	3,83	0,32		1				0,95	0,95
	11:00	4,09	3,98	0,11		1				0,95	0,95
	12:00	4,23	4,09	0,13		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,26	4,10	0,16		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,11	3,97	0,15		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,20	4,09	0,11		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,30	4,25	0,05		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,52	4,46	0,06		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,67	4,65	0,02		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,96	4,95	0,01		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,24	5,24	0,00		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,05	5,04	0,01		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,39	4,36	0,03		1			2	0,95	0,95
	23:00	3,97	3,74	0,23		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Μερική διακοπή στις 11:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης