

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
ΑΡΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	3,75	3,31	0,44		1				0,95	0,95
	01:00	3,54	2,95	0,59		1				0,95	0,95
	02:00	3,42	2,74	0,68		1				0,95	0,95
	03:00	3,37	2,64	0,73		1				0,95	0,95
	04:00	3,44	2,74	0,70		1				0,95	0,95
	05:00	3,54	2,82	0,73		1				0,95	0,95
	06:00	3,82	3,08	0,74		1				0,95	0,95
	07:00	4,45	3,74	0,71		1				0,95	0,95
	08:00	4,80	4,17	0,64		1			1	0,95	0,95
	09:00	4,94	4,23	0,71		1			1	0,95	0,95
	10:00	5,25	4,52	0,73		1			1	0,95	0,95
	11:00	5,40	4,66	0,74		1			2	0,95	0,95
	12:00	5,10	4,40	0,70		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,75	4,08	0,68		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,47	3,74	0,73		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,28	3,55	0,73		1				0,95	0,95
	16:00	4,16	3,61	0,55		1				0,95	0,95
	17:00	4,35	3,96	0,39		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,76	4,47	0,30		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,05	4,66	0,39		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,39	4,85	0,54		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,21	4,72	0,49		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,65	4,17	0,48		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,08	3,68	0,40		1			1	0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης