

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	3,95	3,21	0,74		1				0,95	0,95
	01:00	3,73	3,00	0,74		1				0,95	0,95
	02:00	3,60	2,86	0,74		1				0,95	0,95
	03:00	3,59	2,85	0,73		1				0,95	0,95
	04:00	3,62	2,88	0,74		1				0,95	0,95
	05:00	3,73	3,00	0,73		1				0,95	0,95
	06:00	4,05	3,32	0,73		1				0,95	0,95
	07:00	4,62	4,09	0,53	1	1				0,51	0,34
	08:00	4,58	3,87	0,72		1			1	0,89	0,85
	09:00	5,05	4,32	0,74		1			1	0,95	0,95
	10:00	5,03	4,29	0,74		1			1	0,95	0,95
	11:00	4,86	4,13	0,74		1			1	0,95	0,95
	12:00	4,72	3,98	0,74		1			1	0,95	0,95
	13:00	4,98	4,24	0,74		1			1	0,95	0,95
	14:00	4,77	4,03	0,74		1			1	0,95	0,95
	15:00	4,51	3,77	0,74		1			1	0,95	0,95
	16:00	4,48	3,74	0,74		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,70	3,96	0,74		1			1	0,95	0,95
	18:00	5,15	4,41	0,74		1			1	0,95	0,95
	19:00	5,51	4,77	0,74		1			2	0,95	0,95
	20:00	5,77	5,03	0,74		1			2	0,95	0,95
	21:00	5,61	4,87	0,74		1			2	0,95	0,95
	22:00	4,98	4,24	0,74		1			1	0,95	0,95
	23:00	4,32	3,58	0,74		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2 στο διάστημα 07:00-08:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης