

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900						
		ΤΕ (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	3,72	3,48	0,24		1				1,22	0,95	0,95	74%	459
	01:00	3,53	3,48	0,05		1				1,22	0,95	0,95	74%	459
	02:00	3,43	3,26	0,17		1				1,44	0,95	0,95	69%	434
	03:00	3,38	3,18	0,20		1				1,52	0,95	0,95	68%	425
	04:00	3,36	3,13	0,23		1				1,57	0,95	0,95	67%	419
	05:00	3,47	3,10	0,37		1				1,60	0,95	0,95	66%	416
	06:00	3,74	3,47	0,27		1				1,23	0,95	0,95	74%	458
	07:00	4,19	3,83	0,36	1	1			1	6,47	0,45	0,13	37%	1.073
	08:00	4,38	3,94	0,44	1	1				5,46	0,40	0,08	42%	564
	09:00	4,32	3,70	0,62		1				1,00	0,93	0,82	79%	485
	10:00	4,20	3,66	0,54		1				1,04	0,95	0,95	78%	479
	11:00	4,06	3,55	0,52		1				1,15	0,95	0,95	75%	467
	12:00	4,02	3,76	0,26		1				0,94	0,95	0,95	80%	492
	13:00	4,18	3,57	0,61		1				1,13	0,95	0,95	76%	470
	14:00	4,24	3,56	0,67		1				1,14	0,95	0,95	76%	469
	15:00	4,29	3,64	0,66		1				1,06	0,95	0,95	77%	477
	16:00	4,35	3,70	0,65		1				1,00	0,95	0,95	79%	485
	17:00	4,38	3,72	0,67		1				0,98	0,95	0,95	79%	487
	18:00	4,69	4,16	0,53		1			1	1,44	0,95	0,95	74%	688
	19:00	4,96	4,57	0,38		1			2	1,93	0,95	0,95	70%	860
20:00	5,34	5,08	0,26		1			2	1,42	0,95	0,95	78%	944	
21:00	5,20	4,80	0,40		1			2	1,70	0,95	0,95	74%	897	
22:00	4,60	3,88	0,72		1			1	1,72	0,95	0,95	69%	640	
23:00	4,13	3,49	0,64		1				1,21	0,95	0,95	74%	461	
		100,17 MWh								ΑΩΛ: 22,86		13.507 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά το διάστημα 07:20 με 09:10 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1 και της G2.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης