

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Μαΐου 2026																			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)								
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66							
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	41,60	40,54	1,06	0,00		1	1			1	1																	8,41	8,39	
	01:00	38,61	38,37	0,24	0,00		1	1			1	1																	5,46	5,41	
	02:00	36,86	36,74	0,12	0,00		1	1			1	1																	3,62	3,66	
	03:00	36,63	36,51	0,11	0,00		1	1			1	1																	3,38	3,42	
	04:00	36,33	36,23	0,11	0,00		1	1			1	1																	3,06	3,13	
	05:00	38,24	37,02	1,22	0,01		1	1			1	1																	4,89	5,04	
	06:00	40,60	37,98	2,62	0,01		1	1			1	1																	7,17	7,40	
	07:00	45,98	43,33	2,65	0,01		1	1			1	1																	12,24	12,78	
	08:00	49,68	46,82	2,81	0,05		1	1	1	1	1	1																	10,85	11,02	
	09:00	51,61	48,65	2,90	0,06		1	1	1	1	1	1																	12,98	12,96	
	10:00	51,27	48,22	2,96	0,09		1	1	1	1	1	1																	12,42	12,61	
	11:00	49,23	47,15	1,98	0,10		1	1	1	1	1	1																	10,34	10,57	
	12:00	49,42	48,59	0,63	0,21		1	1	1	1	1	1																	10,19	10,77	
	13:00	50,94	49,76	1,03	0,14		1	1	1	1	1	1																	11,64	12,28	
	14:00	49,54	48,93	0,49	0,13		1	1	1	1	1	1																	10,51	10,89	
	15:00	47,48	46,08	1,38	0,02		1	1	1	1	1	1																		8,40	8,83
	16:00	48,20	47,01	1,09	0,10		1	1	1	1	1	1																		9,56	9,54
	17:00	50,47	48,10	2,09	0,28		1	1	1	1	1	1																		11,40	11,81
	18:00	53,76	50,86	2,66	0,24		1	1	1	1	1	1																		13,78	15,11
	19:00	56,36	54,67	1,66	0,03		1	1	1	1	1	1																		13,18	13,58
	20:00	59,21	56,50	2,69	0,02		1	1	1	1	1	1																		15,75	16,10
	21:00	57,00	52,34	4,66	0,00		1	1	1	1	1	1																		14,26	14,22
	22:00	50,90	45,90	4,98	0,02		1	1	1	1	1	1																		11,24	12,25
23:00	45,18	40,16	5,02	0,00		1	1			1	1																		10,26	11,98	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης