

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Μαΐου 2026																				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)									
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66								
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	41,26	37,90	3,36	0,00		1	1		1	1																1	1		8,71	8,71	
	01:00	39,03	36,98	2,05	0,00		1	1		1	1																	1	1		7,09	7,09
	02:00	37,41	36,28	1,13	0,00		1	1		1	1																	1			7,23	7,11
	03:00	36,82	35,72	1,10	0,00		1	1		1	1																	1			6,43	6,52
	04:00	36,40	35,52	0,88	0,00		1	1		1	1																	1			6,10	6,10
	05:00	37,33	36,93	0,40	0,00		1	1		1	1																	1			6,84	7,03
	06:00	39,51	39,39	0,11	0,00		1	1		1	1																	1	1		7,26	7,26
	07:00	44,35	44,29	0,06	0,00		1	1	1	1	1																	1	1		8,92	8,92
	08:00	47,30	46,84	0,46	0,00		1	1	1	1	1																	1	1		8,44	8,64
	09:00	48,77	48,26	0,51	0,00		1	1	1	1	1																	1	1		9,86	10,11
	10:00	48,95	48,58	0,36	0,00		1	1	1	1	1																	1	1		10,14	10,29
	11:00	47,85	47,70	0,15	0,00		1	1	1	1	1																	1	1		8,98	9,20
	12:00	47,56	47,43	0,13	0,00		1	1	1	1	1																	1	1		8,70	8,90
	13:00	46,65	46,54	0,11	0,00		1	1	1	1	1																	1	1		7,77	7,99
	14:00	45,21	45,02	0,11	0,08		1	1	1	1	1																	1	1		6,43	6,55
	15:00	43,20	42,55	0,54	0,12		1	1	1	1	1																	1	1		4,37	4,55
	16:00	44,41	43,67	0,62	0,12		1	1	1	1	1																	1	1		5,36	5,75
	17:00	49,55	49,00	0,44	0,11		1	1	1	1	1																	1	1		9,93	10,89
	18:00	52,76	52,31	0,38	0,07		1	1	1	1	1																	1	1	1	9,57	9,98
	19:00	56,02	55,40	0,55	0,07		1	1	1	1	1																	1	1	1	12,82	13,24
	20:00	58,79	58,47	0,25	0,07		1	1	1	1	1																	1	1	1	15,53	16,01
	21:00	56,13	55,90	0,16	0,07		1	1	1	1	1																	1	1	1	13,21	13,35
	22:00	50,01	49,94	0,02	0,05		1	1	1	1	1																	1	1	1	7,67	7,23
23:00	44,90	44,84	0,02	0,04		1	1	1	1	1																	1	1		7,91	7,91	

Ο ΥΒΣ Τήλου παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης