

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Μαΐου 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66					
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	45,67	44,37	1,14	0,17		1	1	1	1	1													1	1	5,64	5,79		
	01:00	43,08	42,25	0,78	0,05		1	1	1	1	1														1	1	5,07	5,07	
	02:00	40,81	40,36	0,43	0,02		1	1			1	1														1	1	6,21	6,38
	03:00	40,15	39,10	1,06	0,00		1	1			1	1														1	1	5,49	5,72
	04:00	39,78	38,83	0,95	0,00		1	1			1	1														1	1	5,16	5,35
	05:00	39,60	38,69	0,90	0,01		1	1			1	1														1	1	4,55	5,17
	06:00	38,54	37,11	1,43	0,00		1	1			1	1														1	1	3,94	4,11
	07:00	50,27	48,17	1,86	0,23		1	1	1	1	1	1														1	1	8,68	10,39
	08:00	55,51	52,56	2,63	0,32		1	1	1	1	1	1														1	1	9,27	15,63
	09:00	59,55	58,31	0,97	0,27		1	1	1	1	1	1														1	1	9,32	14,31
	10:00	59,56	58,78	0,74	0,05		1	1	1	1	1	1														1	1	9,41	14,32
	11:00	59,27	59,10	0,07	0,09		1	1	1	1	1	1														1	1	9,23	14,02
	12:00	60,71	60,62	0,00	0,09		1	1	1	1	1	1														1	1	9,41	15,47
	13:00	60,70	60,46	0,13	0,11		1	1	1	1	1	1														1	1	9,42	15,46
	14:00	56,84	56,59	0,12	0,13		1	1	1	1	1	1														1	1	8,30	11,60
	15:00	52,77	52,47	0,20	0,10		1	1	1	1	1	1														1	1	6,31	7,53
	16:00	54,22	53,93	0,14	0,15		1	1	1	1	1	1														1	1	6,90	8,98
	17:00	56,13	55,91	0,08	0,14		1	1	1	1	1	1														1	1	7,81	10,89
	18:00	59,13	59,12	0,01	0,00		1	1	1	1	1	1														1	1	8,92	13,89
	19:00	62,60	62,60	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1														1	1	9,31	14,46
	20:00	63,65	63,65	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1														1	1	9,42	15,51
	21:00	61,14	61,11	0,00	0,03		1	1	1	1	1	1														1	1	9,35	13,00
	22:00	54,70	54,70	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1														1	1	7,58	7,58
23:00	48,77	48,75	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1														1	1	5,78	5,78	

Μερική διακοπή στις 04:10 και στις 05:50 λόγω κακοκαιρίας. Τα ΑΠ ΛΕΡΟΣ και ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση