

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	36,35	32,61	3,74	0,00		1	1	1	1									1	1	6,01	5,94	
	01:00	34,41	31,79	2,62	0,00		1	1	1	1									1	1	7,87	7,87	
	02:00	33,34	31,04	2,30	0,00		1	1	1	1									1	1	11,22	11,18	
	03:00	32,65	29,98	2,67	0,00		1	1	1	1									1	1	10,47	10,49	
	04:00	32,79	30,48	2,31	0,00		1	1	1	1									1	1	10,59	10,63	
	05:00	33,89	30,82	3,08	0,00		1	1	1	1									1	1	11,50	11,74	
	06:00	36,32	32,32	3,99	0,00		1	1	1	1									1	1	12,50	12,71	
	07:00	40,63	37,68	2,95	0,00		1	1	1	1				1					1	1	1	13,96	13,96
	08:00	41,96	39,66	2,30	0,00		1	1	1	1				1					1	1	1	14,64	14,64
	09:00	44,33	42,49	1,83	0,00		1	1	1	1				1					1	1	1	15,48	15,48
	10:00	44,03	43,12	0,91	0,00		1	1	1	1				1					1	1	1	14,92	14,92
	11:00	42,82	42,73	0,08	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	9,98	11,19
	12:00	42,51	42,31	0,06	0,14		1	1	1	1	1								1	1	1	10,68	10,88
	13:00	42,11	41,91	0,01	0,19		1	1	1	1	1								1	1	1	10,22	10,47
	14:00	41,36	41,16	0,00	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	9,67	9,73
	15:00	37,88	37,65	0,07	0,16		1	1	1	1	1								1	1	1	5,80	6,25
	16:00	40,26	39,93	0,21	0,12		1	1	1	1	1								1	1	1	8,48	8,63
	17:00	42,26	41,85	0,40	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	10,38	10,63
	18:00	45,33	44,77	0,56	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	8,61	8,34
	19:00	48,21	47,79	0,42	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	11,01	11,22
	20:00	51,70	51,49	0,20	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	12,41	12,41
	21:00	50,10	49,98	0,12	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	10,34	10,21
	22:00	45,53	45,47	0,06	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	6,57	6,57
23:00	41,29	41,24	0,05	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	6,96	6,76	

Το διάστημα 15:00 με 15:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης