ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																	Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
					TE (MW)	5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125						
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6						
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	42,60	40,76	1,83	0,01		1	1	1		1		1							1	1		22,88	12,69	12,69	60%	82%	6.644
	01:00	39,91	36,43	3,43	0,05		1	1	1		1									1	1		18,07	10,50	10,50	65%	76%	5.442
	02:00	38,38	34,80	3,47	0,11		1	1	1		1									1	1		19,70	8,71	8,71	62%	71%	5.265
	03:00	37,73	35,62	1,91	0,20		1	1	1		1									1	1		18,88	7,98	7,98	64%	73%	5.368
	04:00	38,02	36,52	1,32	0,18		1	1	1		1									1	1		17,98	7,64	7,61	66%	73%	5.516
	05:00	39,48	37,97	1,27	0,24		1	1	1		1									1	1		16,53	9,15	9,08	69%	73%	5.757
	06:00	42,12	41,59	0,23	0,29		1	1	1		1									1	1		12,91	11,43	11,71	75%	80%	6.218
	07:00	49,04	48,25	0,57	0,22	1	1	1	1		1									1	1		13,75	13,78	13,78	77%	81%	7.519
	08:00	52,54	51,97	0,42	0,15	1	1	1	1		1		1							1	1		19,17	15,72	15,72	72%	80%	8.430
	09:00	54,44	53,92	0,36	0,16	1	1	1	1		1		1							1	1		17,22	15,63	15,63	76%	77%	8.827
	10:00	55,17	54,51	0,45	0,21	1	1	1	1		1		1							1	1		16,63	16,10	16,10	76%	82%	8.817
	11:00	54,73	53,29	1,24	0,20	1	1	1	1		1		1							1	1		17,86	16,10	16,10	74%	82%	8.609
	12:00	53,05	52,33	0,41	0,30	1	1	1	1		1		1							1	1		18,81	16,10	16,10	72%	82%	8.446
	13:00	52,53	51,95	0,37	0,21	1	1	1	1		1		1							1	1		19,19	16,10	16,10	71%	82%	8.384
	14:00	51,27	49,63	1,25	0,39	1	1	1	1		1		1							1	1		21,51	15,54	15,54	68%	81%	8.009
	15:00	48,55	47,31	0,99	0,25	1	1	1	1		1		1							1	1		23,83	13,14	13,14	64%	81%	7.617
	16:00	48,97	47,32	1,39	0,25	1	1	1	1		1		1							1	1		23,82	13,41	13,41	64%	81%	7.618
	17:00	53,05	50,39	2,45	0,21	1	1	1	1		1		1							1	1		20,75	15,90	15,90	69%	81%	8.138
	18:00	57,43	54,86	2,25	0,32	1	1	1	1		1		1							1	1	1	24,54	16,10	16,10	72%	60%	9.628
	19:00	60,27	58,39	1,63	0,26	1	1	1	1		1		1							1	1	1	21,01	16,10	16,10	73%	75%	9.288
	20:00	63,23	62,51	0,48	0,24	1	1	1	1		1		1							1	1	1	16,88	16,10	16,10	78%	82%	9.802
	21:00	59,85	59,10	0,58	0,16	1	1	1	1		1		1							1	1	1	20,29	16,10	16,10	72%	81%	9.200
	22:00	53,41	52,17	1,07	0,18	1	1	1	1		1		1							1	1	1	27,22	13,76	13,76	63%	75%	8.122
	23:00	47,52	46,91	0,50	0,12	1	1	1	1		1									1	1	1	23,34	9,48	9,48	69%	61%	7.112
		1193,28 MWh																						ΑΩΛ: 20,08				183.775 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης