

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Σάββατο, 2 Μαΐου 2026 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|--------|-----------|-------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,700 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,300 | 1,100 | | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημείο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | A/Σ 4 | A/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 2 Μαΐου 2026 | 00:00 | 23,73 | 15,17 | 8,56 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 9,27 | 9,24 |
| | 01:00 | 21,66 | 13,55 | 8,10 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8,67 | 8,67 |
| | 02:00 | 20,44 | 12,89 | 7,55 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8,19 | 8,18 |
| | 03:00 | 19,88 | 12,44 | 7,44 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 7,95 | 7,96 |
| | 04:00 | 19,51 | 12,18 | 7,33 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 7,81 | 7,81 |
| | 05:00 | 20,09 | 12,53 | 7,56 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8,03 | 8,04 |
| | 06:00 | 21,55 | 13,46 | 8,09 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 8,59 | 8,60 |
| | 07:00 | 24,61 | 15,41 | 9,20 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 9,78 | 9,81 |
| | 08:00 | 27,08 | 16,92 | 10,16 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 10,82 | 10,82 |
| | 09:00 | 28,40 | 17,84 | 10,56 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 11,36 | 11,36 |
| | 10:00 | 24,96 | 20,26 | 4,70 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 6,75 | 7,06 |
| | 11:00 | 27,67 | 23,55 | 4,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4,47 | 6,80 |
| | 12:00 | 28,83 | 18,76 | 10,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 10,90 | 11,25 |
| | 13:00 | 29,85 | 18,99 | 10,86 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 11,90 | 11,90 |
| | 14:00 | 28,52 | 17,92 | 10,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 11,42 | 11,39 |
| | 15:00 | 27,21 | 17,14 | 10,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 10,76 | 10,73 |
| | 16:00 | 27,08 | 17,14 | 9,95 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 10,58 | 10,59 |
| | 17:00 | 29,72 | 18,64 | 11,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 11,83 | 11,85 |
| | 18:00 | 32,69 | 20,68 | 12,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 13,03 | 13,05 |
| | 19:00 | 36,05 | 23,60 | 12,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 13,72 | 13,72 |
| | 20:00 | 39,56 | 27,19 | 12,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 38,47 | 26,21 | 12,26 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 34,45 | 22,44 | 12,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 13,38 | 13,34 |
| | 23:00 | 29,76 | 18,72 | 11,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,00 | 11,94 |

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στις 10:09 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης