

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Μαΐου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	25,83	16,25	9,57	0,00			1	1	1								10,40	10,36	
	01:00	22,93	14,31	8,63	0,00				1	1								9,23	9,20	
	02:00	21,52	13,50	8,02	0,00				1	1								8,63	8,62	
	03:00	20,68	13,05	7,62	0,00				1	1								8,29	8,28	
	04:00	20,23	12,88	7,34	0,00				1	1								8,11	8,09	
	05:00	20,47	12,95	7,52	0,00				1	1								8,17	8,18	
	06:00	21,56	13,53	8,03	0,00				1	1								8,58	8,60	
	07:00	24,54	15,43	9,10	0,00				1	1								9,75	9,78	
	08:00	27,78	17,76	10,01	0,00			1	1	1	1							11,04	11,08	
	09:00	31,87	20,08	11,79	0,00			1	1	1	1							12,65	12,72	
	10:00	34,57	22,07	12,51	0,00			1	1	1	1						1	13,66	13,67	
	11:00	37,86	25,28	12,58	0,00			1	1	1	1						3	13,73	13,73	
	12:00	41,73	29,46	12,27	0,00			1	1	1	1						6	1	13,73	13,73
	13:00	38,45	28,22	10,23	0,00			1	1	1	1			1			4	1	12,40	12,25
	14:00	35,41	28,08	7,33	0,00			1	1	1	1			1			3		10,74	12,05
	15:00	35,83	30,83	5,00	0,00			1	1	1	1			1			5		6,60	11,98
	16:00	36,79	31,67	5,12	0,00			1	1	1	1			1			5		6,50	12,73
	17:00	38,01	32,52	5,48	0,00			1	1	1	1			1			5		6,50	13,16
	18:00	40,40	34,35	6,05	0,00			1	1	1	1			1			5		6,50	13,72
	19:00	42,01	36,10	5,91	0,00			1	1	1	1			1			5		6,50	13,73
	20:00	44,29	38,17	6,12	0,00			1	1	1	1			1			7		6,50	13,73
	21:00	42,20	36,31	5,89	0,00			1	1	1	1			1			6		6,50	13,72
	22:00	36,85	30,96	5,89	0,00			1	1	1	1			1			2		6,50	12,23
	23:00	31,14	25,04	6,10	0,00			1	1	1	1								6,50	10,28

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 15:25 με 19:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης