

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	26,12	20,99	5,14	0,00		1	1	1	1								5,50	8,90
	01:00	23,07	18,23	4,84	0,00			1	1	1								5,20	8,52
	02:00	21,84	18,10	3,74	0,00			1	1	1								4,00	7,34
	03:00	21,16	17,41	3,74	0,00			1	1	1								4,00	6,96
	04:00	21,19	17,45	3,74	0,00			1	1	1								4,00	7,17
	05:00	22,26	18,52	3,75	0,00			1	1	1								4,00	7,97
	06:00	24,75	21,00	3,74	0,00			1	1	1								4,00	8,77
	07:00	28,96	20,75	8,21	0,00			1	1	1	1							8,68	10,08
	08:00	30,17	21,13	9,03	0,00			1	1	1	1							9,67	9,69
	09:00	29,96	19,71	10,26	0,00			1	1			1						11,46	11,46
	10:00	28,17	18,12	10,05	0,00			1	1			1						11,35	11,28
	11:00	27,54	17,81	9,72	0,00			1				1	1					10,97	10,96
	12:00	26,99	18,19	8,80	0,00			1				1	1					10,82	10,78
	13:00	25,88	18,59	7,29	0,00			1				1	1					10,35	10,34
	14:00	25,87	19,62	6,26	0,00			1				1	1			1		10,34	10,35
	15:00	24,10	19,60	4,50	0,00			1				1	1					9,18	9,14
	16:00	24,39	20,63	3,76	0,00			1				1	1					9,36	9,38
	17:00	26,60	23,35	3,26	0,00			1	1			1	1					8,46	8,46
	18:00	30,57	28,23	2,34	0,00			1	1			1	1					9,78	9,82
	19:00	35,29	33,61	1,68	0,00			1	1	1	1	1	1					9,82	9,88
	20:00	39,97	39,04	0,93	0,00			1	1	1	1	1	1			1		13,16	13,21
	21:00	39,95	39,36	0,59	0,00			1	1	1	1	1	1			2		13,28	13,24
	22:00	35,41	35,04	0,36	0,00			1	1	1	1	1	1					10,36	10,25
	23:00	29,90	29,61	0,29	0,00			1	1	1	1	1	1					7,75	7,81

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης