

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	24,98	24,72	0,26	0,00			1	1		1	1						6,32	6,44
	01:00	22,23	22,12	0,11	0,00				1		1	1						7,18	7,15
	02:00	20,96	20,63	0,34	0,00				1		1	1						5,83	5,82
	03:00	20,20	19,84	0,35	0,00				1		1	1						5,09	5,10
	04:00	20,13	19,92	0,20	0,00				1		1	1						4,99	4,99
	05:00	21,11	21,10	0,01	0,00				1		1	1						5,93	5,94
	06:00	23,30	23,09	0,21	0,00				1		1	1				1		7,88	7,91
	07:00	27,03	26,78	0,25	0,00			1	1		1	1				1		8,10	8,07
	08:00	27,27	26,67	0,60	0,00			1	1		1	1						6,79	6,77
	09:00	26,66	25,45	1,20	0,00			1	1		1	1						6,24	6,17
	10:00	25,06	23,93	1,14	0,00			1	1		1	1				1		7,26	7,33
	11:00	24,67	24,17	0,50	0,00				1		1	1				1		8,99	8,97
	12:00	24,42	23,99	0,44	0,00				1		1	1				1		8,75	8,77
	13:00	24,21	23,79	0,42	0,00				1	1	1	1				1		7,87	7,80
	14:00	22,46	21,97	0,49	0,00				1	1			1					6,04	6,03
	15:00	20,47	19,83	0,64	0,00				1	1			1					4,01	3,99
	16:00	20,46	19,92	0,54	0,00				1	1	1	1						4,13	4,15
	17:00	22,45	22,18	0,28	0,00				1	1	1	1						6,98	7,01
	18:00	25,65	25,43	0,21	0,00			1			1	1	1					7,56	7,51
	19:00	29,48	29,40	0,08	0,00			1			1	1	1			1		8,66	8,70
	20:00	34,09	34,01	0,08	0,00			1			1	1	1			4		11,69	11,71
	21:00	35,21	35,07	0,15	0,00			1			1	1	1			4		12,51	12,49
	22:00	31,36	31,12	0,24	0,00			1			1	1	1			5		10,59	10,66
	23:00	27,07	26,96	0,11	0,00			1			1	1				4		10,06	10,00

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 14:00 - 17:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης