

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιακό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	21,67	20,02	1,65	0,00				1	1	1							6,64	6,60
	01:00	19,67	17,95	1,72	0,00			1	1		1							6,06	6,12
	02:00	18,44	15,77	2,67	0,00			1	1		1							5,44	5,44
	03:00	17,87	14,11	3,76	0,00				1		1							5,91	5,93
	04:00	17,97	13,25	4,72	0,00				1		1							7,19	7,19
	05:00	18,83	14,99	3,84	0,00				1			1						7,52	7,52
	06:00	20,47	16,15	4,31	0,00				1	1	1							6,96	6,90
	07:00	23,88	19,33	4,56	0,00				1	1	1							8,67	8,67
	08:00	25,13	20,93	4,20	0,00				1	1	1							9,89	9,89
	09:00	24,97	21,67	3,29	0,00				1	1	1							9,81	9,78
	10:00	24,27	21,15	3,13	0,00				1	1	1							9,17	9,18
	11:00	24,03	21,05	2,97	0,00				1	1	1							8,89	8,86
	12:00	24,30	21,02	3,29	0,00				1	1	1					1		8,90	8,88
	13:00	23,43	19,66	3,77	0,00				1	1	1							8,31	8,29
	14:00	21,11	18,35	2,76	0,00				1	1	1							5,56	6,47
	15:00	22,08	19,72	2,36	0,00				1	1	1					1		3,34	6,68
	16:00	21,92	16,25	5,68	0,00				1	1	1							6,62	6,80
	17:00	22,74	16,95	5,79	0,00				1	1	1							7,50	7,52
	18:00	25,88	20,78	5,10	0,00				1	1	1							10,26	10,29
	19:00	28,77	21,80	6,97	0,00				1	1	1							11,47	11,49
	20:00	31,86	24,00	7,86	0,00				1	1	1					2		12,71	12,72
	21:00	31,54	23,39	8,15	0,00				1	1	1					1		12,66	12,64
	22:00	27,83	20,32	7,51	0,00				1	1	1							11,21	11,17
	23:00	24,13	18,37	5,77	0,00				1	1	1							9,07	9,00

Στο διάστημα 08:00 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή 12:29-12:32 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή 14:55-15:16 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης