

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	20,90	15,56	5,34	0,00				1	1	1							6,80	6,82
	01:00	19,16	13,79	5,37	0,00				1		1							7,68	7,68
	02:00	18,15	12,55	5,59	0,00				1		1							6,56	7,27
	03:00	17,67	13,26	4,42	0,00				1		1							5,00	7,08
	04:00	17,51	13,16	4,35	0,00				1		1							5,00	7,00
	05:00	18,24	13,53	4,71	0,00				1		1							5,00	7,29
	06:00	19,66	13,34	6,31	0,00				1		1							7,35	7,85
	07:00	22,74	15,98	6,76	0,00			1	1		1					1		8,87	8,90
	08:00	24,92	19,12	5,80	0,00			1	1		1					1		9,84	9,85
	09:00	25,98	19,78	6,20	0,00			1	1		1							10,38	10,38
	10:00	27,02	18,15	8,88	0,00			1	1		1							10,75	10,77
	11:00	29,25	18,96	10,29	0,00			1	1		1							11,70	11,70
	12:00	28,46	25,01	3,44	0,00			1	1	1	1							3,99	4,65
	13:00	29,53	23,30	6,24	0,00			1	1	1	1							7,00	7,51
	14:00	28,65	20,80	7,85	0,00			1	1		1					1		8,77	10,56
	15:00	26,16	17,43	8,74	0,00			1	1		1							10,50	10,48
	16:00	24,85	16,78	8,06	0,00			1	1		1							9,82	9,80
	17:00	23,72	16,77	6,95	0,00			1	1		1							8,69	8,70
	18:00	25,64	19,19	6,44	0,00			1	1		1							10,12	10,16
	19:00	28,64	21,23	7,40	0,00			1	1	1	1							10,57	10,62
	20:00	32,67	21,95	10,72	0,00			1	1	1	1							12,98	13,01
	21:00	32,14	22,20	9,95	0,00			1	1	1	1							12,91	12,88
	22:00	28,14	19,19	8,95	0,00			1	1	1	1							10,92	10,86
	23:00	24,65	16,40	8,25	0,00			1	1		1							9,58	9,53

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Εμφάνιση αέργου ισχύος τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης