

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 9 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	21,34	15,57	5,77	0,00			1	1		1							6,44	6,39
	01:00	19,67	12,91	6,75	0,00				1		1							7,38	7,41
	02:00	18,74	11,93	6,81	0,00				1		1							7,51	7,50
	03:00	18,16	11,56	6,60	0,00				1		1							7,26	7,26
	04:00	17,23	14,36	2,87	0,00			1	1		1							3,32	5,31
	05:00	17,80	16,01	1,80	0,00			1	1		1							2,00	4,05
	06:00	18,95	16,56	2,39	0,00			1	1		1							2,56	3,88
	07:00	21,62	17,66	3,96	0,00			1	1		1							6,53	6,56
	08:00	23,35	18,87	4,49	0,00			1	1		1							8,29	8,32
	09:00	26,81	19,83	6,98	0,00			1	1		1							10,62	10,66
	10:00	28,54	22,27	6,27	0,00			1	1		1						1	11,39	11,40
	11:00	29,07	25,43	3,65	0,00			1	1	1	1						3	9,75	10,59
	12:00	30,86	28,49	2,37	0,00			1	1	1	1							10,19	10,25
	13:00	31,58	27,12	4,46	0,00			1	1	1	1							11,10	11,11
	14:00	28,57	22,77	5,80	0,00			1	1	1	1							8,46	8,55
	15:00	24,85	17,86	6,99	0,00				1	1	1							9,64	9,59
	16:00	23,47	17,11	6,35	0,00				1	1	1							8,29	8,29
	17:00	24,71	19,81	4,90	0,00				1	1	1							9,53	9,54
	18:00	26,18	22,62	3,55	0,00				1	1	1							9,95	9,89
	19:00	28,82	26,39	2,43	0,00			1	1	1	1							8,67	8,69
	20:00	31,90	28,12	3,78	0,00			1	1	1	1							11,31	11,33
	21:00	32,15	27,48	4,67	0,00			1	1	1	1							11,74	11,68
	22:00	28,28	25,30	2,98	0,00			1	1	1	1							7,96	7,87
	23:00	24,83	24,44	0,39	0,00			1	1	1	1							4,44	4,39

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 04:00 - 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης