

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	20,65	20,64	0,01	0,00			1			1	1						5,75	5,70
	01:00	18,75	18,75	0,00	0,00			1			1	1						3,78	3,76
	02:00	17,99	17,99	0,00	0,00			1			1	1						2,97	2,96
	03:00	17,59	17,59	0,00	0,00			1			1	1						2,60	2,59
	04:00	17,63	17,57	0,06	0,00			1			1	1						3,03	3,08
	05:00	18,30	18,30	0,00	0,00			1			1	1						5,19	5,18
	06:00	19,38	19,38	0,00	0,00			1			1	1						5,84	5,82
	07:00	22,47	22,40	0,07	0,00				1		1	1						5,91	5,85
	08:00	24,60	24,15	0,45	0,00				1		1	1						9,00	9,21
	09:00	24,47	24,18	0,29	0,00				1		1	1				1		9,02	9,02
	10:00	23,75	23,59	0,16	0,00				1		1	1						8,63	8,62
	11:00	23,59	23,12	0,47	0,00				1		1	1						8,43	8,49
	12:00	23,30	22,44	0,87	0,00				1		1	1						8,20	8,16
	13:00	22,97	21,86	1,12	0,00				1		1	1						7,80	7,79
	14:00	21,85	21,20	0,64	0,00				1		1	1						6,81	6,73
	15:00	20,72	20,34	0,38	0,00				1		1	1						5,59	5,56
	16:00	20,95	19,97	0,98	0,00				1		1	1						5,74	5,76
	17:00	23,12	22,38	0,74	0,00				1		1	1						6,71	6,57
	18:00	25,88	25,10	0,79	0,00			1	1		1	1						5,61	5,59
	19:00	27,58	26,74	0,84	0,00			1	1		1	1						6,99	7,02
	20:00	30,66	29,58	1,08	0,00			1	1		1	1				1		9,84	9,91
	21:00	31,22	30,52	0,70	0,00			1	1		1	1				1		10,37	10,32
	22:00	27,28	26,32	0,95	0,00			1	1		1	1						7,11	7,10
	23:00	23,59	22,42	1,17	0,00			1	1		1	1						5,87	5,91

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης