

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 12 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιακό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	20,32	17,85	2,47	0,00			1	1		1							5,41	5,38
	01:00	18,94	15,25	3,69	0,00			1	1		1							4,13	4,14
	02:00	17,96	15,44	2,53	0,00			1	1		1							2,99	2,99
	03:00	17,56	15,50	2,06	0,00			1	1		1							2,52	2,54
	04:00	17,63	15,19	2,44	0,00			1	1		1							2,61	2,62
	05:00	18,00	15,49	2,51	0,00			1	1		1							2,98	2,98
	06:00	19,44	16,19	3,25	0,00			1	1		1							4,31	4,37
	07:00	22,13	18,48	3,66	0,00			1	1		1							6,56	6,65
	08:00	23,53	19,48	4,05	0,00				1			1	1					8,36	8,35
	09:00	24,02	18,92	5,10	0,00				1			1	1					8,85	8,85
	10:00	23,77	18,00	5,77	0,00				1			1	1					8,67	8,63
	11:00	23,42	17,82	5,60	0,00				1			1	1					8,27	8,27
	12:00	23,53	19,90	3,64	0,00				1			1	1					8,38	8,38
	13:00	23,02	19,71	3,31	0,00				1			1	1					7,92	7,90
	14:00	21,37	17,10	4,27	0,00				1			1	1					6,29	6,25
	15:00	19,66	14,82	4,84	0,00			1				1	1					5,83	6,39
	16:00	20,19	15,22	4,97	0,00			1				1	1					5,09	5,17
	17:00	22,20	14,36	7,84	0,00			1				1	1					8,17	8,26
	18:00	25,24	15,77	9,47	0,00			1				1	1					10,08	10,10
	19:00	27,70	17,33	10,37	0,00			1				1	1					11,05	11,07
	20:00	31,09	19,68	11,42	0,00			1				1	1					12,40	12,42
	21:00	31,28	19,72	11,56	0,00			1				1	1					12,60	12,56
	22:00	27,38	17,79	9,59	0,00			1				1	1					11,04	11,01
	23:00	23,55	16,83	6,72	0,00			1				1	1					8,85	8,80

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης