

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιακό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	20,59	16,67	3,93	0,00			1			1	1						7,76	7,71
	01:00	19,07	16,46	2,61	0,00			1			1	1						6,19	6,19
	02:00	18,18	15,60	2,58	0,00			1			1	1						6,26	6,27
	03:00	17,99	14,52	3,47	0,00			1			1	1						5,89	5,87
	04:00	17,91	15,50	2,42	0,00			1			1	1						5,80	5,82
	05:00	18,12	16,85	1,27	0,00			1			1	1						5,96	5,96
	06:00	19,18	17,78	1,40	0,00			1			1	1						5,50	5,46
	07:00	21,42	20,75	0,67	0,00			1	1		1							6,35	6,37
	08:00	23,19	22,97	0,21	0,00			1	1		1						1	7,71	7,70
	09:00	23,67	23,43	0,24	0,00			1	1		1						2	7,68	7,69
	10:00	23,29	22,55	0,74	0,00			1	1		1						2	7,70	7,69
	11:00	23,17	22,07	1,10	0,00			1	1		1							8,12	8,12
	12:00	24,04	22,90	1,14	0,00			1	1		1						1	4,66	4,55
	13:00	24,50	23,14	1,36	0,00					1		1	1				1	6,99	6,99
	14:00	21,87	18,74	3,13	0,00					1		1	1					6,81	6,76
	15:00	20,43	16,87	3,56	0,00					1		1	1					5,35	5,30
	16:00	20,42	16,77	3,65	0,00			1	1			1	1					6,24	6,27
	17:00	22,94	19,38	3,56	0,00			1				1	1					8,36	8,38
	18:00	25,86	20,96	4,90	0,00			1				1	1					10,24	10,26
	19:00	27,70	22,34	5,36	0,00			1				1	1				2	11,07	11,07
	20:00	30,61	23,01	7,61	0,00			1				1	1				2	12,22	12,24
	21:00	31,16	23,99	7,17	0,00			1				1	1				3	12,52	12,50
	22:00	27,34	20,88	6,46	0,00			1				1	1				1	11,02	10,99
	23:00	23,63	19,59	4,04	0,00			1	1			1	1					8,30	8,31

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης