

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	21,42	21,42	0,00	0,00			1	1		1	1						3,33	3,39
	01:00	19,41	19,41	0,00	0,00				1		1	1						4,30	4,27
	02:00	18,55	18,55	0,00	0,00				1		1	1						3,41	3,43
	03:00	18,31	18,31	0,00	0,00			1			1	1						4,40	4,41
	04:00	18,08	18,06	0,02	0,00			1			1	1						4,59	4,59
	05:00	18,55	18,53	0,01	0,00			1			1	1						4,99	4,98
	06:00	19,84	19,84	0,00	0,00			1			1	1						5,48	5,48
	07:00	22,07	22,05	0,02	0,00				1		1	1						4,26	4,33
	08:00	23,29	23,29	0,00	0,00				1		1	1						8,14	8,12
	09:00	23,57	23,57	0,00	0,00				1		1	1				1		7,93	7,94
	10:00	23,63	23,63	0,00	0,00				1		1	1				1		7,96	7,97
	11:00	23,34	23,26	0,08	0,00				1		1	1				1		7,74	7,76
	12:00	23,81	23,75	0,06	0,00				1		1	1				1		8,52	8,56
	13:00	25,19	24,72	0,47	0,00				1		1	1				1		9,53	9,52
	14:00	22,59	22,50	0,09	0,00				1		1	1				1		7,14	7,26
	15:00	20,32	20,16	0,16	0,00				1		1	1						5,27	5,23
	16:00	20,37	20,15	0,22	0,00				1		1	1						5,19	5,23
	17:00	21,87	21,64	0,23	0,00				1		1	1						6,32	6,31
	18:00	24,89	24,59	0,30	0,00				1	1	1	1						5,75	5,75
	19:00	27,32	26,64	0,68	0,00				1	1	1	1						7,01	7,03
	20:00	30,08	29,20	0,88	0,00				1	1	1	1				1		9,10	9,10
	21:00	30,89	28,64	2,25	0,00				1	1	1	1				2		9,62	9,59
	22:00	27,29	23,77	3,52	0,00				1	1	1	1						8,47	8,42
	23:00	23,69	20,50	3,18	0,00				1			1	1					8,14	8,16

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης