

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	20,83	20,57	0,27	0,00			1			1	1						4,78	4,82
	01:00	19,05	18,29	0,76	0,00			1			1	1						4,87	4,90
	02:00	18,16	17,41	0,75	0,00			1			1	1						4,25	4,21
	03:00	18,05	17,57	0,47	0,00			1			1	1						3,05	3,03
	04:00	17,94	17,81	0,13	0,00			1			1	1						2,96	2,96
	05:00	18,61	18,58	0,03	0,00			1			1	1						3,56	3,58
	06:00	19,54	19,50	0,05	0,00			1			1	1				1		4,39	4,43
	07:00	21,90	21,67	0,23	0,00			1			1	1						6,70	6,75
	08:00	23,52	22,93	0,58	0,00			1			1	1				1		7,94	7,88
	09:00	24,19	23,53	0,67	0,00			1			1	1				2		8,14	8,14
	10:00	24,44	23,91	0,53	0,00			1			1	1				2		4,80	8,32
	11:00	24,63	24,63	0,00	0,00			1			1	1				3		2,03	8,37
	12:00	24,75	24,60	0,15	0,00			1			1	1				3		5,75	8,15
	13:00	24,40	23,63	0,77	0,00				1			1	1			2		7,50	7,57
	14:00	22,29	21,50	0,80	0,00				1			1	1					7,19	7,17
	15:00	20,25	19,56	0,69	0,00				1			1	1					5,13	5,09
	16:00	19,74	19,56	0,18	0,00				1			1	1		1	1		0,95	1,56
	17:00	21,60	21,59	0,00	0,00				1				1		1	1		0,00	0,00
	18:00	24,30	23,83	0,47	0,00				1			1	1		1	1		1,36	2,66
	19:00	27,69	25,36	2,34	0,00				1	1		1	1					8,70	8,71
	20:00	31,07	28,86	2,21	0,00				1	1		1	1				1	10,30	10,37
	21:00	31,96	30,08	1,88	0,00				1	1		1	1				1	11,21	11,15
	22:00	27,84	25,67	2,17	0,00				1	1		1	1					7,81	7,77
	23:00	23,85	22,47	1,38	0,00				1	1		1	1					6,05	6,07

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή 08:39-08:47 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 10:15 με 12:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 12:30 με 15:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ. Δοκιμαστική λειτουργία Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης