

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 19 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	20,99	20,13	0,86	0,00			1			1	1						6,05	6,01
	01:00	19,24	18,73	0,51	0,00			1			1	1						4,28	4,27
	02:00	18,62	18,44	0,18	0,00			1			1	1						3,61	3,60
	03:00	18,24	18,05	0,19	0,00			1			1	1						3,25	3,24
	04:00	18,09	17,93	0,16	0,00			1			1	1						3,06	3,05
	05:00	18,68	18,58	0,10	0,00			1			1	1						3,50	3,39
	06:00	19,53	19,52	0,01	0,00						1	1			1	1		0,03	1,69
	07:00	22,60	22,41	0,19	0,00				1		1	1						6,19	7,38
	08:00	24,41	24,09	0,32	0,00				1		1	1						9,22	9,24
	09:00	24,20	23,96	0,24	0,00				1		1	1						9,10	9,06
	10:00	23,96	23,32	0,64	0,00				1		1	1					1	8,70	8,69
	11:00	23,96	23,95	0,01	0,00				1		1	1					2	0,42	8,07
	12:00	24,93	24,93	0,00	0,00				1		1	1					2	0,00	8,86
	13:00	24,86	24,71	0,15	0,00				1		1	1					2	7,49	8,45
	14:00	23,42	23,18	0,24	0,00			1	1		1	1						5,35	5,33
	15:00	21,46	21,28	0,17	0,00				1		1	1						4,37	4,36
	16:00	21,21	21,20	0,02	0,00						1	1				1		0,37	0,38
	17:00	22,44	22,44	0,00	0,00						1	1				1		0,00	0,02
	18:00	26,20	26,20	0,00	0,00			1	1		1	1						5,69	5,90
	19:00	28,92	28,92	0,00	0,00			1	1		1	1						8,24	8,24
	20:00	32,03	31,74	0,28	0,00			1	1		1	1					2	10,38	10,38
	21:00	31,91	31,67	0,24	0,00			1	1		1	1					2	10,54	10,48
	22:00	27,75	27,44	0,31	0,00			1	1		1	1						7,43	7,34
	23:00	23,91	23,62	0,29	0,00			1	1		1	1						4,22	4,28

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή 10:41-10:46 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 11:00 με 13:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης