

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	21,20	20,75	0,45	0,00			1			1	1						6,32	6,25
	01:00	19,42	18,48	0,95	0,00			1			1	1						4,47	4,45
	02:00	18,80	15,71	3,09	0,00			1			1	1						4,19	4,17
	03:00	18,37	15,47	2,90	0,00			1			1	1						3,37	3,38
	04:00	18,29	15,30	2,99	0,00			1			1	1						3,28	3,28
	05:00	18,89	15,46	3,42	0,00			1			1	1						3,86	3,86
	06:00	20,29	15,85	4,45	0,00			1			1	1						5,22	5,23
	07:00	22,82	16,73	6,08	0,00			1			1	1						7,73	7,75
	08:00	23,84	18,07	5,77	0,00			1			1	1						8,83	8,83
	09:00	24,04	19,40	4,64	0,00			1			1	1						8,97	8,94
	10:00	24,11	18,94	5,17	0,00			1			1	1						7,42	8,51
	11:00	26,69	20,78	5,91	0,00			1			1	1				1		7,90	8,87
	12:00	28,33	18,76	9,57	0,00			1			1	1						11,26	11,26
	13:00	27,41	17,49	9,92	0,00			1			1	1						10,98	10,98
	14:00	25,46	16,61	8,85	0,00			1			1	1						10,21	10,17
	15:00	22,03	14,34	7,69	0,00			1			1	1						8,51	8,46
	16:00	21,73	14,75	6,98	0,00			1			1	1						8,33	8,32
	17:00	22,85	15,72	7,14	0,00			1			1	1						9,10	9,11
	18:00	26,11	20,61	5,50	0,00			1			1	1						9,82	9,80
	19:00	28,85	24,14	4,71	0,00			1	1		1	1						8,48	8,48
	20:00	31,08	27,24	3,84	0,00			1	1		1	1						10,66	10,67
	21:00	31,78	28,26	3,52	0,00			1	1		1	1						11,58	11,55
	22:00	27,84	25,61	2,23	0,00			1	1		1	1						8,25	8,22
	23:00	24,01	22,09	1,92	0,00			1	1		1	1						7,79	7,83

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 10:45 με 11:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης