

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	20,96	18,74	2,22	0,00			1			1	1						6,17	6,15
	01:00	19,23	16,58	2,65	0,00			1			1	1						4,36	4,34
	02:00	18,58	17,39	1,19	0,00			1			1	1						4,84	4,85
	03:00	18,07	17,17	0,90	0,00			1			1	1						5,02	5,03
	04:00	18,09	16,76	1,34	0,00			1			1	1						5,02	5,02
	05:00	18,73	17,46	1,27	0,00			1			1	1						5,56	5,52
	06:00	19,94	18,20	1,74	0,00			1			1	1						4,99	4,97
	07:00	22,54	20,97	1,56	0,00			1			1	1						7,62	7,64
	08:00	24,87	23,27	1,60	0,00				1			1	1					9,03	9,15
	09:00	25,26	23,94	1,33	0,00				1			1	1					10,20	10,17
	10:00	24,30	20,86	3,44	0,00				1			1	1					9,39	9,36
	11:00	24,63	19,76	4,87	0,00				1			1	1					9,60	9,56
	12:00	25,10	20,41	4,69	0,00				1			1	1					9,73	9,74
	13:00	25,26	22,45	2,80	0,00				1			1	1					9,82	9,82
	14:00	23,59	21,08	2,51	0,00				1			1	1					8,35	8,30
	15:00	22,14	19,32	2,82	0,00				1			1	1					6,85	6,82
	16:00	21,60	18,98	2,62	0,00				1			1	1					6,42	6,38
	17:00	22,69	21,13	1,56	0,00				1			1	1					7,48	7,48
	18:00	25,81	23,85	1,96	0,00			1	1			1	1					8,07	8,08
	19:00	28,30	26,88	1,43	0,00			1	1			1	1					7,85	7,86
	20:00	31,22	29,39	1,83	0,00			1	1			1	1					10,66	10,66
	21:00	31,66	29,37	2,28	0,00			1	1			1	1					11,25	11,20
	22:00	27,98	26,66	1,32	0,00			1	1			1	1					7,61	7,56
	23:00	24,28	23,27	1,01	0,00			1	1			1	1					4,37	4,35

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης