

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	21,42	19,80	1,62	0,00			1			1	1						5,31	5,32
	01:00	19,64	17,09	2,55	0,00			1			1	1						4,70	4,65
	02:00	18,67	16,35	2,32	0,00			1			1	1						3,68	3,67
	03:00	18,22	16,20	2,02	0,00			1			1	1						3,23	3,21
	04:00	18,23	16,34	1,88	0,00			1			1	1						3,22	3,21
	05:00	18,74	17,57	1,17	0,00			1			1	1						3,72	3,72
	06:00	19,88	18,26	1,62	0,00			1			1	1						4,79	4,80
	07:00	22,59	20,67	1,93	0,00			1			1	1						7,55	7,51
	08:00	24,77	22,01	2,76	0,00				1		1	1						8,60	8,59
	09:00	25,53	22,91	2,62	0,00				1		1	1		1				3,82	7,12
	10:00	25,80	18,21	7,59	0,00				1		1	1						10,34	10,32
	11:00	25,02	17,75	7,27	0,00				1		1	1						9,69	9,72
	12:00	24,85	17,09	7,76	0,00				1		1	1						9,60	9,59
	13:00	23,99	15,87	8,12	0,00				1		1	1						8,78	8,74
	14:00	22,78	15,70	7,08	0,00				1		1	1						7,59	7,55
	15:00	20,95	14,61	6,34	0,00						1	1						7,53	7,54
	16:00	20,18	14,48	5,71	0,00						1	1						7,27	8,08
	17:00	20,17	13,78	6,38	0,00						1	1						8,06	8,06
	18:00	23,36	16,80	6,56	0,00						1	1						9,29	9,30
	19:00	27,57	19,54	8,03	0,00			1			1	1						10,72	10,74
	20:00	31,51	22,63	8,87	0,00			1			1	1				1		12,49	12,50
	21:00	31,58	23,57	8,01	0,00			1			1	1				2		12,58	12,56
	22:00	27,78	23,42	4,35	0,00			1			1	1				2		11,05	11,04
	23:00	24,08	21,36	2,71	0,00			1			1	1						9,07	8,99

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης