

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Σάββατο, 23 Μαΐου 2026 | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------------|--------|--------|-----------|-------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,700 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,300 | 1,100 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | A/Σ 4 | A/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 23 Μαΐου 2026 | 00:00 | 21,49 | 19,04 | 2,45 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 6,56 | 6,56 |
| | 01:00 | 19,94 | 17,83 | 2,11 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 4,99 | 4,96 |
| | 02:00 | 19,06 | 17,12 | 1,94 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 4,08 | 4,08 |
| | 03:00 | 18,61 | 16,96 | 1,66 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,63 | 3,62 |
| | 04:00 | 18,48 | 17,94 | 0,54 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,46 | 3,44 |
| | 05:00 | 18,70 | 18,66 | 0,04 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,70 | 3,70 |
| | 06:00 | 19,12 | 18,57 | 0,55 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 4,08 | 4,08 |
| | 07:00 | 21,47 | 20,64 | 0,84 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 6,82 | 6,84 |
| | 08:00 | 24,35 | 22,63 | 1,72 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 8,50 | 8,50 |
| | 09:00 | 25,43 | 22,75 | 2,68 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 10,13 | 10,13 |
| | 10:00 | 26,18 | 23,46 | 2,72 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 10,45 | 10,45 |
| | 11:00 | 26,58 | 23,09 | 3,50 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 10,58 | 10,58 |
| | 12:00 | 28,21 | 24,68 | 3,53 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 11,18 | 11,19 |
| | 13:00 | 28,26 | 24,74 | 3,51 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 11,27 | 11,25 |
| | 14:00 | 25,56 | 21,40 | 4,16 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 10,13 | 10,12 |
| | 15:00 | 23,97 | 19,14 | 4,84 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 8,81 | 8,78 |
| | 16:00 | 22,93 | 19,22 | 3,70 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 7,48 | 7,45 |
| | 17:00 | 24,49 | 20,92 | 3,57 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 9,12 | 9,15 |
| | 18:00 | 27,20 | 24,67 | 2,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 7,72 | 7,68 |
| | 19:00 | 29,18 | 24,63 | 4,56 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 8,50 | 8,50 |
| | 20:00 | 31,45 | 25,49 | 5,97 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 10,79 | 10,79 |
| | 21:00 | 31,71 | 28,96 | 2,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 11,29 | 11,27 |
| | 22:00 | 28,16 | 25,18 | 2,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 7,81 | 7,69 |
| | 23:00 | 24,54 | 18,76 | 5,79 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 8,15 | 8,20 |

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης